

Miłomłyn, dnia 22.04.2026 r.

Nasz znak:GPIRL.7230.1.9.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 889), oraz art. 104 i 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2025 r., poz. 1691), po rozpoznaniu wniosku z dnia 13.04.2026 r., doręzonego dnia 14.04.2026 r., Przedsiębiorstwa Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski, ul. Wojska Polskiego 22C/14 14-202 Iława,

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn

wyraża zgodę na lokalizację elektroenergetycznej kablowej linii nN 04 kV w drodze gminnej Nr 149503 N — ul. Jeziornej, dz. nr 169/1 w obrębie m. Miłomłyn w celu zasilenia w energię elektryczną projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1067 — zgodnie z przedłożonym planem w skali 1:500 stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji pod warunkiem:

1. Wykopy pod projektowaną linię energetyczną prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny.
2. Przejście przewodem energetycznym w drodze o nawierzchni utwardzonej gruntowej wykonać metodą tradycyjną.
4. Złącze kablowo pomiarowe zlokalizować przy granicy pasa drogowego.
5. Kabel należy układać na dnie wykopu - jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm.
6. Ułożone kable w uprzednio wykonanym wykopie należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.
7. Wykop zasypywać warstwami z zagęszczeniem co 20 cm.
8. Trasę kabla energetycznego na całej długości i szerokości oznakować stosując folię ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru czerwonego ułożoną w odległości co najmniej 25 cm (odległość folii do górnej powierzchni kabla energetycznego).
9. Uporządkować teren pasa drogowego po wykonaniu robót.

10. Przywrócić teren budowy, na którym były wykonywane prace związane z budową linii energetycznej do stanu pierwotnego.

10. W przypadku napotkania na trasie układanego kabla energetycznego innych kabli i urządzeń podziemnych, należy zachować normatywne odległości między kablami oraz urządzeniami podziemnymi przy zbliżeniu i skrzyżowaniu.

11. W sprawach niewymienionych należy oprzeć się na przepisach normatywnych: norma PN-76 E-05125 Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — „Projektowanie i budowa”.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest:

1. Uzyskać pozwolenie na budowę dla robót związanych z budową linii energetycznej zgodnie z przepisami ustawy: Prawo Budowlane.

2. Wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz wybudowanie urządzenia nie związane z ruchem drogowym.

3. Wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Nr 149503 N i umieszczenie infrastruktury technicznej – działka oznaczona nr 169/1 w obrębie m. Miłomłyn.

4. W przypadku kolizji przyłącza kablowego z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową, Inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia wyżej wymienionych urządzeń lub obiektów.

Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym ponosi Inwestor.

Po zakończeniu robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest:

1. Uporządkować teren budowy i doprowadzić pas drogowy do stanu pierwotnego.

2. Poinformować Gminę Miłomłyn o zakończeniu prac celem przeprowadzenia odbioru wykonanych robót w pasie drogowym i spisaniu stosownego protokołu.

3. Zapewnić 24 miesięczną gwarancję na roboty prowadzone w pasie drogowym.

4. Wykonane przyłącze energetyczne zinventaryzować (poprzez sporządzenie mapy pomiaru powykonawczego) i zgłosić do zasobu geodezyjnego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po dokonaniu robót lub uzyskaniu pozwolenia na budowę, które należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 107 § 58 4KPA odstępuje się od uzasadnienia, ponieważ decyzja w całości uwzględnia żądanie strony. W wyniku powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Z up. BURMISTRZA
Magdalena Orzół
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski, ul. Wojska Polskiego 22C/14 14-202 Itawa.
2. Ad/a.

Sporządził: P.Ś.

Sporządził: P.Ś.