

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

UL. MORSKA 10, 75-950 KOSZALIN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

BUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. SŁUPSK

Gmina Miejska Słupsk

NR WYT.: 26/004/SLU/nN/56MZE

NR ZAD. INWEST.: OBMBS/81/26477

OPRACOWANO W: DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 56MZE

OPRACOWAŁ: DARIUSZ LASKUS, 56MZE

Technik
ds. Linii Elektroenergetycznych

Dariusz Laskus

SPRAWDZIŁ: ADAM AMPULSKI, 56MZE

Technik Wiodący
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Adam Ampulski

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Tomasz Zydziński

ZATWIERDZIŁ:

Data:

2026-07-27

**BUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. SŁUPSK**

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna być z:

- **AKTUALNIE OBOWIĄZUJACYM POLSKIM PRAWEM;**
- **STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA. Standardy Techniczne wraz ze specyfikacjami dostępne są na stronie internetowej www.energa-operator.pl;**
- **AKTUALNYMI NORMAMI;**
- **ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.**

Wszystkie proponowane urządzenia:

- **powinny posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,**
- **muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach.**

W przedmiotowej inwestycji należy zastosować urządzenia i aparaty nowe, z bieżącej produkcji, dla których dostawca musi zapewnić ich udział pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50 %.

BUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV W M. SŁUPSK

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa złącza kablowego 0,4kV w m. Słupsk.
Modernizacja sieci polega na wybudowaniu złącza kablowego w istniejącej linii kablowej 0,4kV.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Istniejące złącze kablowe 0,4kV zlokalizowane jest na dz. nr 336/5 w m. Słupsk, gmina Słupsk.
Sieć zasilą odbiorców o charakterze miejskim.

4. Stan istniejący

4.1 Odcinek linii kablowej 0,4kV

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Numer inwentarzowy	21108000083	
Numer odcinka	1210-800/04	
Typ kabla	YAKY	
Przekrój znamionowy [mm ²]	120	
Opis na mapie	YAKY 4x120	
Rodzaj izolacji	Polietylen/polwinit	
Rok budowy	1991	
Długość majątkowa [m]	84	
Długość trasy [m]	59,28196392	

5. Stan planowany / zakres prac

W celu poprawy warunków zasilania odbiorców oraz poprawy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze linii proponuje się przebudowę linii na:

- Budowa złącza kablowego P1-RS/LZV/F w trasie kabla

**BUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. SŁUPSK**

5.1 Złącze kablowe

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Złącze kablowe	P1-RS/LZV/F	

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Budowa szafki kablowej	szt.	1
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej	szt.	1

7. Wymagania dodatkowe

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszych wytycznych należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Eksploatacją w formie notatki służbowej.

8. Informacje dodatkowe

- **Uzgodnienie dokumentacji**

Energa Operator, Rejon Dystrybucji w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk

W/w komórka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji.

Dokumentacja kierowana jest do następujących komórek opiniujących w EOP:

Punkty wytycznych	Komórki EOP		
	Centrala	Oddział KOSZALIN	RD Słupsk
Pkt. 5.	-	-	56MMD, 56MZE, 56MZI, 56MMP

- Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwzględnionych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieuwzględnionych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa w Departamencie Rozwoju Majątku Centrali EOP. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

9. Spis załączników

1. Mapa
2. Zdjęcia





01-1210-300-04

01-1210-800-05
01-1210-800-04

01-1210-800-05

576

Wiktorja Degl

11027/58-V4

01-1210-800-03

336/5

Adama Grucy

01-1210-700-05

01-1210-700-02

342

341

337

338

339

335

334

333

134/4

134/5

353/1

353/2

367

366

365

364

363

362

361/2

361/1

360

353/1