

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach**Nr: OBI/55/2503502**Nazwa i adres obiektu : **Plac zabaw; Bogucino, dz.nr 84/8.**Praca: **Zabudowa rozdzielnic KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F, wymiana stacji transformatorowej na 63kVA.****I. Prace na nn:**

1. Winna być wykonywana w technologii PPN.
2. Prace w których występuje brak możliwości alternatywnego zasilania z sieci należy zastosować agregat.
3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie.

II. Warunki wykonania prac:

- a) Dopuszczenie do prac na sieci nn realizuje:
- ☐ WYKONAWCA
☒ WUS
- b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
- ☒ TAK
☐ NIE
- c) Agregat z obsługą zapewnia:
- ☒ WYKONAWCA - ilość 1 szt moc 50 kVA
☐ EOP - ilość..... moc

III. Prace na SN, bądź SN i nn:

Warunki wykonania pracy:

- a) Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
- ☐ WYKONAWCA
☐ WUS
- b) Zakres zlecenia wymaga prac agregatów:
- ☐ TAK
☐ NIE
- c) Agregat z obsługą zapewniania:
- ☐ WYKONAWCA - ilość..... moc.....
☐ EOP - ilość..... moc.....

IV. Orientacyjny czas wykonywania prac na sieci:

- ilość wyłączeń: 1 szt
- czas wyłączeń: 8 h

V. Uwagi:

Sporządził:

Mateusz Górnicki