

Notatka ze spotkania z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania opinii do warunków przyłączenia dla grupy BII w zakresie punktów gazowych

W spotkaniu wzięli udział:

1. Dyrektor ds. technicznych – Piotr Purkiewicz
2. p.o. Kierownik Działu Obsługi Klienta – Maciej Tkaczyk
3. Kierownik Sekcji Przyłączania – Stanisława Łuczak
4. Kierownik Działu Stacji i Sieci Gazowej – Jarosław Jaszczyżyn
5. Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym – Zdzisław Lenz
6. Kierownik Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień – Agnieszka Paziewska

Tematem spotkania było zoptymalizowanie procedury postępowania podczas opiniowania i wydawania warunków przyłączeniowych w przypadkach gdy zachodzi konieczność budowy nowego punktu gazowego o przepustowości $10\text{m}^3/\text{h} \leq Q \leq 60\text{m}^3/\text{h}$.

Podczas spotkania ustalono następujące zasady postępowania:

1. W przypadku procedowania wniosków o wydanie warunków przyłączenia, w których zachodzi konieczność budowy nowego punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego o przepustowości od $10\text{m}^3/\text{h} \leq Q \leq 60\text{m}^3/\text{h}$ należy stosować wytyczne stanowiące załącznik nr 1 do notatki.
2. Opracowane wytyczne w zakresie budowy nowego punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego o przepustowości $10\text{m}^3/\text{h} \leq Q \leq 60\text{m}^3/\text{h}$ stanowią wymaganą opinię techniczną Działu Stacji i Sieci Gazowej w zakresie doboru stosowanych urządzeń redukcyjnych oraz elementów technologicznych.
3. Opracowane wytyczne stanowią wymaganą opinię techniczną Działu Pomiarów i Telemetrii w zakresie doboru i wyposażenia odpowiednich urządzeń pomiarowych.
4. Wymagane wyposażenie punktów redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych określone w opracowanych wytycznych będzie uwzględniane w kolejnych zawieranych umowach ramowych w tym zakresie tj. od dnia 16.04.2018r.
5. Wytyczne mają zastosowanie dla punktów o przepustowości od $10\text{m}^3/\text{h} \leq Q \leq 60\text{m}^3/\text{h}$ oraz dla ciśnienie paliwa gazowego w punkcie odbioru: do 2,5 kPa oraz ich zapisy zostaną zamieszczone w wydawanych warunkach przyłączenia.
6. W sytuacjach innych niż wymienionych w pkt. 5 należy postępować zgodnie z procedurą określoną w Standardach obsługi procesu przyłączania do sieci gazowej (Załącznik do Zarządzenia nr 64/2017 Prezesa Zarządu z dnia 5 lipca 2017 roku). Zgodnie z zapisami pkt II. 3.4 SOPP komórki merytoryczne zobowiązane będą do sporządzenia opinii technicznych w zakresie doboru i wyposażenia odpowiednich urządzeń pomiarowych (Dział Pomiarów i Telemetrii - w terminie do 3 dni) oraz w zakresie doboru stosowanych urządzeń redukcyjnych i elementów technologicznych (Dział Stacji i Sieci Gazowej - w terminie do 7 dni)
7. W przypadku procedowania wniosków o wydanie warunków przyłączenia, w których zachodzi konieczność przebudowy punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego o przepustowości od $10\text{m}^3/\text{h} \leq Q \leq 60\text{m}^3/\text{h}$ należy postępować zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami tj. kompletny wniosek przekazywać do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMDZ) celem wydania opinii lub warunków technicznych. Sporządzone warunki techniczne (lub opinia) przekazywane są do ROK celem sporządzenia warunków przyłączeniowych.

Na tym spotkanie zakończono.

Załącznik nr 1.

I. Wytyczne w zakresie punktów redukcyjno-pomiarowych:

1. Punkt redukcyjno-pomiarowy $Q=16 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Zaprojektować i wykonać punkt redukcyjno-pomiarowy do $16 \text{ Nm}^3/\text{h}$ śr/c: całość zlokalizować w jednej szafce gazowej (szafkę dostosować do urządzeń), rura stalowa (kolumna przyłączeniowa PE32/stal DN25), kurek DN25, odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym, reduktor gazu wg obliczeń (dla zapotrzebowania całego punktu czyli ok. $16 \text{ Nm}^3/\text{h}$ i ciśnienie do $2,5 \text{ kPa}$), gazomierz miechowy G10 z nadajnikiem impulsów niskiej częstotliwości, wewnątrz szafki gazowej zamontować rejestrator objętości gazu (telemetria realizowana za pomocą SMS – przy słabym sygnale GSM zainstalować antenę zewnętrzną), za gazomierzem odcinek rury wyposażać w kurek odcinający. Cała konstrukcja musi być przymocowana do wsporników (elementy montażowe).

2. Punkt redukcyjno-pomiarowy $Q=25 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Zaprojektować i wykonać punkt redukcyjno-pomiarowy do $25 \text{ Nm}^3/\text{h}$ śr/c: całość zlokalizować w jednej szafce gazowej (szafkę dostosować do urządzeń), rura stalowa (kolumna przyłączeniowa PE32/stal DN25), kurek DN25, odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym, reduktor gazu wg obliczeń (dla zapotrzebowania całego punktu czyli ok. $25 \text{ Nm}^3/\text{h}$ i ciśnienie do $2,5 \text{ kPa}$), gazomierz miechowy G16 z nadajnikiem impulsów niskiej częstotliwości, wewnątrz szafki gazowej zamontować rejestrator objętości gazu (telemetria realizowana za pomocą SMS – przy słabym sygnale GSM zainstalować antenę zewnętrzną), za gazomierzem odcinek rury wyposażać w kurek odcinający. Cała konstrukcja musi być przymocowana do wsporników (elementy montażowe).

3. Punkt redukcyjno-pomiarowy $Q=40 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Zaprojektować i wykonać punkt redukcyjno-pomiarowy do $40 \text{ Nm}^3/\text{h}$ śr/c: całość zlokalizować w jednej szafce gazowej (szafkę dostosować do urządzeń), rura stalowa (kolumna przyłączeniowa PE32/stal DN25), kurek kulowy na wlocie, odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym, filtr gazu, reduktor gazu wg obliczeń (dla zapotrzebowania całego punktu czyli ok. $40 \text{ Nm}^3/\text{h}$ i ciśnienie do $2,5 \text{ kPa}$), gazomierz miechowy G25 z nadajnikiem impulsów niskiej częstotliwości, wewnątrz szafki gazowej zamontować rejestrator objętości gazu (telemetria realizowana za pomocą SMS – przy słabym sygnale GSM zainstalować antenę zewnętrzną), za gazomierzem odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym, kurek odcinający. Cała konstrukcja musi być przymocowana do wsporników (elementy montażowe). Zastosować manometry $\varnothing 100$, na wejściu $0-0,6 \text{ MPa}$ po stronie śr/c kl. 1,6 i na wyjściu $0-6 \text{ kPa}$ po stronie n/c - kl. 1,6.

4. Punkt redukcyjno-pomiarowy $Q=60 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Zaprojektować i wykonać punkt redukcyjno-pomiarowy do $60 \text{ Nm}^3/\text{h}$ śr/c: całość zlokalizować w jednej szafce gazowej (szafkę dostosować do urządzeń), rura stalowa (kolumna przyłączeniowa PE32/stal DN25), kurek kulowy na wlocie, odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym, filtr gazu, reduktor gazu wg obliczeń (dla zapotrzebowania całego punktu czyli ok. $60 \text{ Nm}^3/\text{h}$ i ciśnienie do $2,5 \text{ kPa}$), gazomierz miechowy G40 z nadajnikiem impulsów niskiej częstotliwości, wewnątrz szafki gazowej zamontować rejestrator objętości gazu (telemetria realizowana za pomocą SMS – przy słabym sygnale GSM zainstalować antenę zewnętrzną), za gazomierzem odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym, kurek odcinający. Cała konstrukcja musi być przymocowana do wsporników (elementy montażowe). Zastosować manometry $\varnothing 100$, na wejściu $0-0,6 \text{ MPa}$ po stronie śr/c kl. 1,6 i na wyjściu $0-6 \text{ kPa}$ po stronie n/c – kl. 1,6.

II. Wytyczne w zakresie punktów pomiarowych:

1. Punkt pomiarowy $Q=16 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Zaprojektować i wykonać punkt gazowy do $16 \text{ Nm}^3/\text{h}$ (punkt pomiarowy): całość zlokalizować w jednej szafce gazowej (szafkę dostosować do urządzeń), rura stalowa (kolumna przyłączeniowa PE63/stal DN50), kurek kulowy na wlocie, gazomierz miechowy G10 z nadajnikiem impulsów niskiej częstotliwości, wewnątrz szafki gazowej zamontować rejestrator objętości gazu (telemetria realizowana za pomocą SMS – przy słabym sygnale GSM zainstalować antenę zewnętrzną), za gazomierzem odcinek rury wyposażać w kurek odcinający. Cała konstrukcja musi być przymocowana do wsporników (elementy montażowe).

2. Punkt pomiarowy $Q=25 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Zaprojektować i wykonać punkt gazowy do $25 \text{ Nm}^3/\text{h}$ (punkt pomiarowy): całość zlokalizować w jednej szafce gazowej (szafkę dostosować do urządzeń), rura stalowa (kolumna przyłączeniowa PE63/stal DN50), kurek kulowy na wlocie, gazomierz miechowy G16 z nadajnikiem impulsów niskiej częstotliwości, wewnątrz szafki gazowej zamontować rejestrator objętości gazu (telemetria realizowana za pomocą SMS – przy słabym sygnale GSM zainstalować antenę zewnętrzną), za gazomierzem odcinek rury wyposażać w kurek odcinający. Cała konstrukcja musi być przymocowana do wsporników (elementy montażowe).

3. Punkt pomiarowy $Q=40 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Zaprojektować i wykonać punkt gazowy do $40 \text{ Nm}^3/\text{h}$ (punkt pomiarowy): całość zlokalizować w jednej szafce gazowej (szafkę dostosować do urządzeń), rura stalowa (kolumna przyłączeniowa

PE63/stal DN50), kurek kulowy na wlocie, gazomierz miechowy G25 z nadajnikiem impulsów niskiej częstotliwości, wewnątrz szafki gazowej zamontować rejestrator objętości gazu (telemetria realizowana za pomocą SMS – przy słabym sygnale GSM zainstalować antenę zewnętrzną), za gazomierzem odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym, kurek odcinający. Cała konstrukcja musi być przymocowana do wsporników (elementy montażowe). Zastosować manometr Ø 100 na wyjściu 0-6 kPa po stronie n/c - kl. 1,6.

4. Punkt pomiarowy Q=60 Nm³/h.

Zaprojektować i wykonać punkt gazowy do 60 Nm³/h (punkt pomiarowy): całość zlokalizować w jednej szafce gazowej (szafkę dostosować do urządzeń), rura stalowa (kolumna przyłączeniowa PE63/stal DN50), kurek kulowy na wlocie, gazomierz miechowy G40 z nadajnikiem impulsów niskiej częstotliwości, wewnątrz szafki gazowej zamontować rejestrator objętości gazu (telemetria realizowana za pomocą SMS – przy słabym sygnale GSM zainstalować antenę zewnętrzną), za gazomierzem odcinek rury z manometrem tarczowym i kurkiem manometrycznym, kurek odcinający. Cała konstrukcja musi być przymocowana do wsporników (elementy montażowe). Zastosować manometr Ø 100 na wyjściu 0-6 kPa po stronie n/c - kl. 1,6.

ZASTĘPCA
ds. Techn.

Piotr Purkiewicz

p.o. KIEROWNIKA
Dział Obsługi Klienta

Maciej Tkaczyk

KIEROWNIK
Sektora Przyłączenia
Stanisława Łuczak

KIEROWNIK
Dział Stacji i Sieci Gazowych

Jarosław Jaszczyżyn

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zdzisław Lenz

KIEROWNIK
Sektora Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Agnieszka Paziewska

KIEROWNIK
Sektora Zarządzania
Urządzeniami Pomiarowymi

Andrzej Skoczek

p.o. KIEROWNIKA
Dział Inwestycji i Remontów

Szczepan Szcześniak