



Urząd Miejski w Białymstoku  
Departament Architektury

DAR-III.6743.2.43.2026

Nr rej. org. 40/2026

Białystok, 11 czerwca 2026 r.

## ZAŚWIADCZENIE

Prezydent Miasta Białegostoku na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r., poz. 524)

### zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do zgłoszenia z dnia 03.04.2026 r. (złożonego w tut. organie dnia: 07.04.2026 r., doprecyzowanego dnia: 26.05.2026 r. oraz dnia 02.06.2026 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa, na działkach o nr ewid. gruntu: 2008, 2009 (położonych w obrębie 0016 – Wygoda), ul. Karola Chodkiewicza w Białymstoku.

Niniejsze zaświadczenie upoważnia Inwestora do rozpoczęcia ww. robót budowlanych.

z up. PRZEDSIEDZĄCEGO MIASTA

*[Podpis]*  
Mieczysław Wąsik  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Architektury

### Otrzymuje:

1. Ryszard Juszcak – pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. (w załączeniu: 1 egzemplarz projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego)
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku

### Sprawę prowadzi:

Marek Leończuk, nr tel. (85) 879 74 21, sekretariat: (85) 869 60 39

X

Dokonano opłaty skarbowej w kwocie 105 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2025 r., poz. 1154).

### **Klauzula informacyjna dla czynności „Prowadzenie postępowań w procesach budowlanych”**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35) (w skrócie RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych jest:
  - Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego;
  - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w zakresie zapewnienia funkcjonowania portalu e-Budownictwo oraz danych przechowywanych na portalu, tj: imię, nazwisko, e-mail, nr PESEL - jeżeli założenie konta nastąpiło przez uwierzytelnienie oraz danych znajdujących się w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników kont.
- 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
- 3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w procesie budowlanym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksem postępowania administracyjnego.
- 4) Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikujące osobę, adresowe, dane z rejestru gruntów, oraz dane z dokumentów spadkowych lub innych dokumentów stanowiących dowód posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości, dokumentów stanowiących dowód na potwierdzenie innych istotnych okoliczności w prowadzonej sprawie administracyjnej.
- 5) Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez:
  - okres istnienia obiektu budowlanego: pozwolenia na budowę (w przypadku zatwierdzenia projektu budowlanego), zgłoszenia wymagające projektów budowlanych (gdy organ nie wniósł sprzeciwu);
  - 25 lat: wyjaśnienia, interpelacje, opinie, akty prawne dotyczące spraw budownictwa oraz współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi;
  - 5 lat: zezwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych; niewymagające projektów zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikająca ze zgłoszenia budowlanego;
  - 10 lat: pozostałe kategorie.
- 7) W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do własnych danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  - b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  - c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  - d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe mogą być pozyskiwane z zasobów informacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, jednostek administracji publicznej, źródeł publicznie dostępnych, stron postępowania, osób trzecich.
- 10) Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
- 11) Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, za wyjątkiem danych oznaczonych w formularzu urzędowym jako dobrowolne. Ich niepodanie skutkować będzie odmową wszczęcia postępowania.
- 12) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3

**1. Przedmiot zamierzenia budowlanego ( § 14 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst jednolity DZ.U.1679.2022**

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci gazowej o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa PEdn63 o długości L=160,30 mb m.Białystok ul.Chodkiewicza powiat M,Białystok w ramach zasilenia w gaz ziemny istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych (w ramach przebudowy istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia)

Obszar inwestycji objęty jest postanowieniami MPZP Uchwała nr XXXIII/538/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27.03.2017 Inwestycja realizowana będzie w ramach Zgłoszenia budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa na podstawie art.29.1.2) Ustawy Prawo Budowlane.

Budowa przyłączy gazowych do budynków objęta jest odrębnym opracowaniem projektowym i będzie realizowana wg odrębnego opracowania i odrębnej procedury bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia zgodnie z art.29a Ustawy Prawo Budowlane.

**2.Określenie Istniejącego stanu zagospodarowania terenu ( § 14 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst jednolity DZ.U.1679.2022**

Teren objęty opracowaniem stanowi : dz. nr 2008,2009-drogi gminne publiczne

W obrębie terenu objętego opracowaniem występuje istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne : sieć wodociągowa, sieć energetyczna ,sieć kanalizacji sanitarnej, ,sieć telekomunikacyjna.Nie przewiduje się żadnych obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

**3.Projektowane zagospodarowanie terenu ( § 14 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst jednolity DZ.U.1679.2022**

-Na terenie objętym opracowaniem projektuje się gazociąg średniego ciśnienia PEdn63 o długości L=160,30 mb

-Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków-nie dotyczy;

-układ komunikacyjny- istniejący układ komunikacyjny stanowią drogi gminne

Projektowany obiekt budowlany nie ma wpływu ani nie zmienia istniejącego układu komunikacyjnego.

-sposób dostępu do drogi publicznej- nie dotyczy

-parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

a)istniejące i projektowane sieci- sieć energetyczna,sieć kanalizacji deszczowej,sieć kanalizacji sanitarnej,sieć

telekomunikacyjna-projektowany gazociąg nie ma wpływu na istniejące uzbrojenie terenu i nie powoduje konieczności żadnej ich rozbiórki bądź przebudowy

b)projektowany obiekt-sieć gazowa o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa ,material PE100RCdn63SDR11 typ2, rury osłonowe i rury osłonowe przewiertowe PE100RCdn110 typ1

-zagłębienie gazociągu-1,2m od powierzchni terenu

-uksztaltowanie terenu i układ zieleni-projektowany obiekt nie ma wpływu na istniejące ukształtowanie terenu i układ zieleni;

Teren ukształtowany jest w formie ciągu komunikacyjnego dróg gminnych . Projektowana sieć gazowa zlokalizowana będzie w obrębie w/w dróg .Projektowana inwestycja nie powoduje konieczności wycinki drzew i krzewostanu.

**4.Zestawienie powierzchni w odniesieniu do rodzaju projektowanego obiektu: ( § 14 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst jednolity DZ.U.1679.2022**

-powierzchnia zabudowy projektowanego:

gazociągu PE d. 63 :160,30 m x 0,063 m =10,10 m

-powierzchnie dróg,parkingów,placów,chodników-nie dotyczy z uwagi na rodzaj projektowanego obiektu budowlanego;

-powierzchnia biologicznie czynna- nie dotyczy z uwagi na rodzaj projektowanego obiektu budowlanego;

-powierzchnia innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących- nie dotyczy z uwagi na rodzaj projektowanego obiektu budowlanego;(inwestycja jest zgodna z postanowieniami MPZP Uchwała nr XXXIII/538/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27.03.2017

**5.Informacje i dane( § 14 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst jednolity DZ.U.1679.2022**

-ograniczenia w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu-inwestycja jest zgodna z postanowieniami MPZP Uchwała nr XXXIII/538/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27.03.2017,niemniej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków

technicznych ,jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ.U.640.2013 z dnia 04.08.2013)-dla projektowanej sieci gazowej ustalona jest strefa kontrolowana o szerokości 1,0m (po 0,5m po obu stronach gazociągu licząc od jego osi).

Jest to obszar, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość

i prawidłowe użytkowanie sieci gazowej;

-teren, na którym jest projektowany gazociąg nie jest wpisany do rejestru,ewidencji zabytków i nie jest objęty prawną ochroną

URZĄD MIASTSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY  
ul. Świdnicka 15-950 Białystok  
tel. 85 669 62 08  
(5)

6

konservatorską

-wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego-nie dotyczy;

- projektowany obiekt budowlany przy normalnej eksploatacji nie mają ujemnego wpływu na otaczające środowisko, nie wpływają ujemnie na higienę i zdrowie użytkowników terenu oraz użytkowników projektowanego obiektu. Projektowana sieć gazowa w technologii PE zapewni ciągłe, niezawodne i bezpieczne dostawy gazu ziemnego dla odbiorców.

**6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi; ( § 14 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst jednolity DZ.U.1679.2022**

-warunki ochrony przeciwpożarowej ,drogi pożarowe,przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę-z uwagi na rodzaj projektowanego obiektu-nie dotyczy;

**7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; § 14 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst jednolity DZ.U.1679.2022**

-nie dotyczy;obiekt typowy-sieć uzbrojenia terenu, o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych;

**8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. § 14 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst jednolity DZ.U.1679.2022**

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu: m.Białystok,uChodkiewicza dz. nr ,2008,2009 obręb 0016 powiat białostocki - pas strefy kontrolowanej o szerokości 1,0m (po 0,5m po obu stronach gazociągu -licząc od jego osi) na długości projektowanego gazociągu .Oświadczam, że obszar oddziaływania projektowanego obiektu w całości mieści się na działkach , na których został zaprojektowany. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (podstawa prawna DZ.U.640.2013).

mgr inż. Ryszard Juszcak

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY  
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok  
tel. 85 869 60 39, 85 869 62 08  
(5)

