

[illegible]

ZALĄCZNIK DO DECYZJI
Nr ZDM-IV.6853.1. 118-2026
z dnia 08 czerwca 2026

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
Nr ZDM-IV.6853.1. 118-1-2020
z dnia 08 sierpnia 2020

ZŁĄCZNIK DO ZEZWOLENIA
Nr ZDM-IV.6853.3. 45-2026
z dnia 08 czerwca 2026

nr ZDM-IV.6853.2. 13. 2024
dnia 08 czerwca 2024

RP stal dn300mm L=12,0m
(w przypadku znacznego zbliżenia
do istn. gaz. uniemożliwiającego przecisk
wykonać wykopem otwartym w RO PE dn315mm)

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Departament Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska (3)
ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok

projektowa (wzrost) sieci przykaza (wzrost) gęstości
w ul. Jarzębinowej i Górskiej, balneat
z istniejącą siecią/przykanalikiem kanalizacji deszczowej
pod warunkiem.....

Prace należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym.
DGK-M. 7021.1.1.2026.085

Prezydent Miasta Białegostoku
Dokumentacja projektu na
DGE-III.6630.77.2026
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończoną w dniu: 04-03-2026

Z up. Prezydenta
Arkadiusz Biliński - Kierownik Referatu
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia

**PRZEWODNICĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ**

z upr. PREZYDENTA MIASTA
WODNICZĄCY NARADZIE KOORDYNUJĄCYM

Arkadiusz Wiśniuk
Inżynier Referatu Ochrony Środowiska i Ewidencji Sieci
Utrzymywania Terenu

podpisany
Arkadiusz
Miasto B
Data: 20
09:34:41

LEGENDA:

-  —  projektowana sieć gazowa niskiego ciśnienia PE RC dn225mm L=536
 —  projektowana sieć gazowa niskiego ciśnienia PE/PP RC dn225mm L=—
 —  projektowana sieć gazowa niskiego ciśnienia PE RC dn225mm L=7,3 RC
 —  projektowana sieć gazowa niskiego ciśnienia PE/PP RC dn225mm L=—
  istniejąca sieć gazowa przewidziana do unieczynnienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich ustrój ustawienie paragraf 22 ust. 2 zachowano minimalną odległość 0,2m pomiędzy projektowaną siecią gazową a istniejącą siecią gazową.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA BRAK RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY NA PODŁĄCZENIE GEODEZYJNYM NALEŻY PODCZAS WYKONSTAWA PRZEJĘTOJ SIECI GAZOWEJ SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE ISTNIEJĄCEJ UZBROJENIA W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ.

Opiszenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodajskiej		DEZ-10.064.2.951.2025
Numer roboczy wykonawcy		5/27.2025
Nazwa miejscowości		Białystok
Jednostka ewidencyjna		26010.1
nazwa		Białystok
Opisze ewidencyjny		00232 - Wysoki Stolec
Nazwa działki		12/3
Lp.		8.094.13.02.3.8.094.13.02.4.8.094.13.02.5
Sekcje		
Składowość		1:500
Nazwa ulicy		współrzędne prostokątnych płaskich
wysokość		PL-2000 etryela 8
aktualizacja		PL-E-WP 2007-III
Data opracowania mapy		06.06.2025
Opracowanie numeryczne: CROMA		

USŁUGI GEODEZYJNE "CIROMA" Szymon Żegarski 15-521 Białystok, ul. Wesołowa 7, Żelazniki tel. 602 44 99 72 NIP 844-100-75-64, REGON 200147085	GEODETA UPRAWNIOWY mgr inż. Szymon Żegarski 15-521 Białystok, ul. Wesołowa 7, Żelazniki tel. 602 44 99 72 NIP 844-100-75-64, REGON 200147085
--	---

Wykaz punktów osnowy klasy 2, 3 w granicach opracowania:
SP136711:SP136721:SP13680:SP136811:SP136821:SP13690:SP136941:SP13693
S170211:SP170231:SP170241:SP168611:SP13700

RY.S.1 Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		SK
Adres:	Białystok ul. Jarzębinaowa dz.nr 1731, ul. Gajowa dz.nr 1728		
 GAZ-KULESA H. Kulesza, D. Kulesza, R. Kulesza, E. Pogodałowska s.c. ul. Sowińska 11, 15-560 Białystok tel. 509 854 392, e-mail: gazkulesza@wp.pl			
Objekt:	SIĘĆ GAZOWA NISKIEGO CIŚNIENIA		
Projektant:	Podpis		

