wyrzutnia dachowa grawitacyjna
ø160

okap ONE-S_JFF5-4200x1200x540

okap ONE-E_JFF8-2800x1200x540

Centrale nawiewno-wywiewna NW3
typ Mistral Slim600EC f-my Pro-Vent
Ln=480m3/h, dp=160Pa
Lw=350m3/h, dp=150Pa
Ne=2x0,34kW/230V
nagrzewnica wstępna Ne=2,0kW/230V
tłumik akustyczny ø250 L=600 mm

czerpnia ścienna w RAL elewacji
ø160

Centrala nawiewno-wywiewna NW5
typ Mistral Slim1500EC f-my Pro-Vent
Ln=1200m3/h, dp=180Pa
Lw=1340m3/h, dp=180Pa
Ne=2x0,54kW/3x400V
nagrzewnica wstępna Ne=3,5kW/x400V
tłumik akustyczny ø355 L=1000 mm

wentylator wyciągowy f-my Systemair
Lw=110m3/h, dp=120Pa
Ne=1x0,084kW/230V

kanał nawiewny 150x150
spód otworu 215,5
wylot 30 cm nad posadzką

wyrzutnia dachowa grawitacyjna
ø160

Centrale nawiewno-wywiewna NW4
typ Mistral Slim800EC f-my Pro-Vent
Ln=600m3/h, dp=160Pa
Lw=500m3/h, dp=150Pa
Ne=2x0,34kW/230V
nagrzewnica wstępna Ne=2,0kW/230V
tłumik akustyczny ø250 L=600 mm

Centrale nawiewno-wywiewna NW1
typ Mistral Slim800EC f-my Pro-Vent
Ln=1000m3/h, dp=180Pa
Lw=1000m3/h, dp=180Pa
Ne=2x0,48kW/3x400V
nagrzewnica wstępna Ne=3,0kW/400V

Klimatyzator kanałowy grzewczo-chłodzący
typ ARRXH30KHTA f-my Fujitsu
Qgrz=25 kW, Qch=22 kW
Ln=4100 m3/h
Ne=7,36kW/3x400V(zasilanie do jednostki zew.)

MINIMALNE WYMIARY REWIZJI W KANAŁACH WENT.

KANAŁY O PRZEKROJU KOŁOWYM

ŚREDNICA PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY REWIZJI	
d [mm]	A [mm]	B [mm]
200 ≤ d ≤ 315	300	100
315 ≤ d ≤ 500	400	200
> 500	500	400
1)	600	500

KANAŁY O PRZEKR. PROSTOKĄTNYM

WYMIAR BOKU KANAŁU	MINIMALNE WYMIARY REWIZJI	
a [mm] 2)	A [mm]	B [mm]
a ≤ 200	300	100
200 < a ≤ 500	400	200
> 500	500	400
1)	600	500

1) OTWÓR REWIZYJNY JAKO WAŻ, GDY CZYSZCZWANIE JEST Z WEJŚCIEM DO WNĘTRZA KANAŁU.
2) WYMIAR BOKU KANAŁU, W KTÓRYM WYKONANO REWIZJĘ.
3) W PRZEWODACH O PRZEKROJU KOŁOWYM O ŚREDNICY d<200 mm NALEŻY STOSOWAĆ ZIELONKOWE ZAŚLEPKI LUB TRÓJNIKI Z ZAŚLEPKAMI DO CZYSZCZENIA.
4) ROZMIESZCZENIE OTWORÓW REWIZYJNYCH zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

NOVA PROJEKT ARCHITEKCI SP. Z O.O
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
T: 666 833 811; E: biuro@nova-projekt.pl
www.nova-projekt.pl

nazwa i adres inwestycji: Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą naddystrybutorową, wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznym, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami
Warszowskiego Drogie, trasa S7/1
nr 4213, 4315, 4316, 2317, 4417
jednostka ewidencyjna 061901_5, Obręb 0005 Warszowskiego Drogie

rysunek: **RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ**

branża	Sanitarna	faza	Projekt techniczny
zespół	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Michalina Zacharias-Rusinek		SLK/9322/PWBS/20
sprawdzający	mgr Maciej Krzakała		SLK/0283/PWBS/22
opracował			
skala	1:50	data	10.2026
nr rys.	**WM1**		