

RIGHT SIDE WALL
PRAVÁ BOČNÍ STĚNA




LEFT SIDE WALL
LEVÁ BOČNÍ STĚNA




ACCESS DOOR – 6x
VLEZ Ø600mm – 6x
TYP E600/113B/A/M01 filled with – Formatex 4–tesling, LANGEN FEUERUNGSBAU GMBH

24LT7P-01-EZ-050
24LT7P-01-EZ-146



INSPECTION DOOR 15° – 4x
INSPEKČNÍ KUKÁTKO – 4x
TYP S/200x240/117/N/M01 with scavenging air connection, LANGEN FEUERUNGSBAU GMBH

24LT7P-01-EZ-067
24LT7P-01-EZ-131



INSPECTION DOOR–SCANNER – 4x
INSPEKČNÍ KUKÁTKO–SCANNER – 4x
TYP S/200x240/117/N/M01 with scavenging air connection, LANGEN FEUERUNGSBAU GMBH


24LT7P-01-EZ-102
24LT7P-01-EZ-132

DRAWING IS VALID FOR BOILER K19, K20
VÝKRES JE PLATNÝ PRO KOTEL K19, K20

BOILER KOTEL	NUMBER OF BOILER ČÍSLO KOTLE	DRAWING NUMBER ČÍSLO VÝKRESU	Piece Počet
19	8077	24LT7P-01-EZ-146	6x
19	8077	24LT7P-01-EZ-131	4x
19	8077	24LT7P-01-EZ-132	4x
19	8077	24LT7P-01-EZ-137	6x
19	8077	24LT7P-01-EZ-138	2x
19	8077	24LT7P-01-EZ-140	1x
19	8077	24LT7P-01-EZ-139	1x
19	8077	24LT7P-01-EZ-141	1x
19	8077	24LT7P-01-EZ-142	1x
19	8077	24LT7P-01-EZ-136	1x
20	8078	24LT7P-01-EZ-050	6x
20	8078	24LT7P-01-EZ-067	4x
20	8078	24LT7P-01-EZ-102	4x
20	8078	24LT7P-01-EZ-052	6x
20	8078	24LT7P-01-EZ-053	2x
20	8078	24LT7P-01-EZ-054	1x
20	8078	24LT7P-01-EZ-058	1x
20	8078	24LT7P-01-EZ-059	1x
20	8078	24LT7P-01-EZ-060	1x
20	8078	24LT7P-01-EZ-063	1x


TAKE–OFF TEMPERATURE 1 6x
ODBĚR–TEPLOTA 1 6x

24LT7P-01-EZ-052
24LT7P-01-EZ-137




TAKE–OFF TEMPERATURE 2 2x
ODBĚR–TEPLOTA 2 2x

24LT7P-01-EZ-053
24LT7P-01-EZ-138




TAKE–OFF TEMPERATURE 3 1x
ODBĚR–TEPLOTA 3 1x

24LT7P-01-EZ-054
24LT7P-01-EZ-140




TAKE–OFF TEMPERATURE 3 PRESSURE 1 1x
ODBĚR–TEPLOTA 3 TLAK 1 1x

24LT7P-01-EZ-058
24LT7P-01-EZ-139




TAKE–OFF PRESSURE 4 1x
ODBĚR–TLAK 4 1x

24LT7P-01-EZ-059
24LT7P-01-EZ-141




TAKE–OFF PRESSURE FOR BURNERS 1x
ODBĚRY TLAKU PRO HOŘÁKY 1x

24LT7P-01-EZ-060
24LT7P-01-EZ-142



O2 ANALISIS TAKE–OFF 1x
O2 ANALISIS ODBĚR 1x

24LT7P-01-EZ-063
24LT7P-01-EZ-136



REV	DATUM	POPIS ZMĚNY			KRESLIL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
TECH. MÍSTO			ČLENĚNÍ DLE VYHL.131/2024Sb.				
KRESLIL	Petr Dokoupil		20.07.2026	POZNÁMKA	----		STUPEŇ PROJEKTU
KONTROLOVAL	Helena Fojtíková		22.07.2026	PROGRAM / PROJEKT			
SCHVÁLIL	Milan Pospíšil		22.07.2026	Program plynofikace T700			
ČÍSLO PROJEKTU	24LT7P		DOC D01– TVO2	01 Plynofikace dvou kotlů			
ZÁKAZNÍK	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.			NÁZEV DOKUMENTU			
MĚŘÍTKO	1:50			Rozsah Vyzdívek– I.Tah_BS			
FORMÁT	A0			Refractory Lining– I.Pass_SW			
STRANA				ČÍSLO DOKUMENTU			REVIZE
				24LT7P–01–ED–110			0

STAV DOKUMENTU : Vydání — VYTIŠTĚNO: 22.07.2026

Reprodukce, šíření a využívání tohoto dokumentu je bez výslovného souhlasu společnosti [ORLEN Projekt Česká republika s.r.o.] zakázáno.