


PENETRATION ECO3 – OUTLET
PROSTUP EKA3 – VÝSTUP




PENETRATION SH2 – OUTLET
PROSTUP P2 – VÝSTUP




PENETRATION SH3 – INLET
PROSTUP P3 – VSTUP







POZ. 1




POZ. 2




POZ. 3




POZ. 16




POZ. 17




POZ. 18




POZ. 23




POZ. 24




POZ. 25




POZ. 5




POZ. 6




POZ. 7




Z (1:5)




POZ. 8




POZ. 9




POZ. 10




POZ. 11




D (1:5)




POZ. 12




E–E
LEFT VERSION
LEVÉ PROVEDENÍ




RIGHT VERSION
PRAVÉ PROVEDENÍ




B–B
LEFT VERSION
LEVÉ PROVEDENÍ




RIGHT VERSION
PRAVÉ PROVEDENÍ



C–C



F–F



DOCUMENT IS VALID FOR BOILER K20
DOKUMENT JE PLATNÝ PRO KOTEL K20

ALL WELDS ON THE MEMBRANE, INCLUDING BOXES, SHALL BE WELDED GAS–TIGHTLY
VEŠKERÉ SVARY NA MEMBRÁNĚ VČETNĚ KRABIC PROVÉST PLYNOTĚSNĚ

LAD (List of Applicable Doc.): 24LT7P–01–EZ–009
LAD (Seznam platné dokum.): 24LT7P–01–EZ–009

BILL OF MATERIAL: 24LT7P–01–EZ–008
KUSOVNÍK: 24LT7P–01–EZ–008

PRODUCTION AND TESTING: ČSN EN 12952
VÝROBA A ZKOUŠENÍ: ČSN EN 12952

WELD FACTOR: $v_N = 0{,}85$
SOUČINITEL SVARU: $v_N = 0{,}85$

SYMBOLS FOR WELDS:
SYMBOLY PRO SVARY:

– shop weld: SW
– dílenský svar:

– field weld: FW
– montážní svar:

– dimensions for fillet weld:
– rozměry pro koutový svar:



ACCURACY: ČSN ISO 2768–1m
TOLERANCE: ČSN EN ISO 22081
ČSN EN ISO 13920–BE

REV	DATUM	POPIS ZMĚNY	KRESLIL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
TECH. MÍSTO		ČLENĚNÍ DLE VYHL.131/2024Sb.			
KRESLIL	Jan Nantl	08.01.2026	POZNÁMKA	----	STUPEŇ PROJEKTU: Realization
KONTROLOVAL	Petr Dokoupil	09.01.2026	PROGRAM / PROJEKT	Program Plynofikace T700	
SCHVÁLIL	Milan Pospíšil	12.01.2026			
ČÍSLO PROJEKTU	24LT7P	DCC D01–TVO2			
ZÁKAZNÍK			NÁZEV DOKUMENTU	KRABICE BOXES	
MĚŘÍTKO	1:20				
FORMÁT	A0		ČÍSLO DOKUMENTU	24LT7P–01–EZ–047	REVIZE 0
STRANA					

STAV DOKUMENTU: Valid
VYDÁNÍ

ORLEN Projekt ČESKÁ REPUBLIKA

Reprodukce, šíření a využívání tohoto dokumentu je bez výslovného souhlasu společnosti [ORLEN Projekt Česká republika s.r.o.] zakázáno.