





FIN TO REACH TO TANGENT POINT
FIN ISSUED ON ASSEMBLY DRW.


PLOCHÁČ DOTÁHNOUT DO ZAČÁTKU OHYBU
PLOCHÁČ VYDÁN NA SESTAVĚ







Manhole external order
Vlez externí objednávka











POS.10 TACK WELDED IN SHOP
POS.10 PŘISTEHOVAT V DÍLNĚ


















DOCUMENT IS VALID FOR BOILER K20
DOKUMENT JE PLATNÝ PRO KOTEL K20

Tube bends acc. to: / Trubkové ohyby dle:				EN 12952-3 Annex A/Příloha A		
Pos.	Diameter / Průměr [mm] d ot	Wall-thickness / Tloušťka stěny [mm] et	Bending-radius / Ohybový rádius [mm] rb	Required wall inside min. / Požadovaná stěna vnitřní min. [mm] e0ti	Required wall outside min. / Požadovaná stěna vnější min. [mm] e0to	
1÷6	60,3	5	120	5,08	3,92	

1÷6	10,65	316	11,75	374	41,67	26,10
	MPa(g)	°C	MPa(g)	°C	MPa(g)	MPa(g)
PART NO.	WORKING		CALCULATION		TEST PRESSURE	
	PRESSURE	TEMPERATURE	PRESSURE	TEMPERATURE	MAX ALLOWABLE	PARTS ACC.TO EN
ČÁST Č.	PROVOZNÍ		VÝPOČTOVÝ		ZKUŠEBNÍ TLAK	
	TLAK	TEPLOTA	TLAK	TEPLOTA	MAX POVOLENÝ	ČÁSTI DLE EN

LAD (List of Applicable Doc.): 24LT7P-01-EZ-017
LAD (Seznam platné dokum.): 24LT7P-01-EZ-017

BILL OF MATERIAL: 24LT7P-01-EZ-018
KUSOVNÍK: 24LT7P-01-EZ-018

PRODUCTION AND TESTING: ČSN EN 12952
VÝROBA A ZKOUŠENÍ: ČSN EN 12952

WELD FACTOR: $v_N = 0{,}85$
SOUČINITEL SVARU: $v_N = 0{,}85$

SYMBOLS FOR WELDS:
SYMBOLY PRO SVARY:

- shop weld: / dílenský svar: SW
- field weld: / montážní svar: FW
- dimensions for fillet weld: / rozměry pro koutový svar: a

ACCURACY: ČSN ISO 2768-1m
TOLERANCE: ČSN EN ISO 22081
ČSN EN ISO 13920-BE

REV.	DATUM	POPIS ZMĚNY	KRESLIL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
TECH. MÍSTO		ČLENĚNÍ DLE VYHL.131/2024Sb.			
KRESLIL	Petr Dokoupil	27.11.2025	POZNÁMKA ----	STUPEŇ PROJEKTU	
KONTROLOVAL	Helena Fojtíková	01.12.2025	PROGRAM / PROJEKT	Program Plynofikace T700	
SCHVÁLIL	Milan Pospíšil	12.01.2026			
ČÍSLO PROJEKTU	24LT7P	DCC D01-TV02			
ZÁKAZNÍK					
MĚŘÍTKO	1:10		NÁZEV DOKUMENTU	VLEZ 600mm MANHOLE 600 mm	
FORMÁT	A1	ORLEN Projekt ČESKÁ REPUBLIKA			
STRANA			ČÍSLO DOKUMENTU	24LT7P-01-EZ-050	REVIZE 0

STAV DOKUMENTU: Vydán
VYTIŠTĚNO: 12.01.2026

Reprodukce, šíření a využívání tohoto dokumentu je bez výslovného souhlasu společnosti [ORLEN Projekt Česká republika s.r.o.] zakázáno.