






DOCUMENT IS VALID FOR BOILER K20
DOKUMENT JE PLATNÝ PRO KOTEL K20

Tube bends acc. to: / Trubkové ohyby dle:				EN 12952-3 Annex A/Příloha A		
Pos.	Diameter / Průměr [mm] d ot	Wall-thickness / Tloušťka stěny [mm] et	Bending-radius / Ohybový rádius [mm] rb	Required wall inside min. / Požadovaná stěna vnitřní min. [mm] e0ti	Required wall outside min. / Požadovaná stěna vnější min. [mm] e0to	
1	60,3	5	120	5,08	3,92	

1	10,65	316	11,75	374	41,67	26,10
	MPa(g)	°C	MPa(g)	°C	MPa(g)	MPa(g)
PART NO.	WORKING		CALCULATION		TEST PRESSURE	
	PRESSURE	TEMPERATURE	PRESSURE	TEMPERATURE	MAX ALLOWABLE	PARTS ACC.TO EN
ČÁST Č.	PROVOZNÍ		VÝPOČTOVÝ		ZKUŠEBNÍ TLAK	
	TLAK	TEPLOTA	TLAK	TEPLOTA	MAX POVOLENÝ	ČÁSTI DLE EN

LAD (List of Applicable Doc.): 24LT7P-01-EZ-017
LAD (Seznam platné dokum.): 24LT7P-01-EZ-017

BILL OF MATERIAL: 24LT7P-01-EZ-018
KUSOVNÍK: 24LT7P-01-EZ-018

PRODUCTION AND TESTING: ČSN EN 12952
VÝROBA A ZKOUŠENÍ: ČSN EN 12952

WELD FACTOR: v_{NF} 0,85
SOUČINITEL SVARU: v_{NF} 0,85

SYMBOLS FOR WELDS:
SYMBOLY PRO SVARY:


- shop weld:
- dílenský svar:



- field weld:
- montážní svar:




- dimensions for fillet weld:
- rozměry pro koutový svar:





ACCURACY: ČSN ISO 2768-1m
TOLERANCE: ČSN EN ISO 22081
ČSN EN ISO 13920-BE

POS. 1
R=120
L=697




POS. 6








POS. 2



POS. 4







REV	DATUM	POPIS ZMĚNY	KRESLIL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
TECH. MÍSTO		ČLENĚNÍ DLE VYHL.131/2024Sb.			
KRESLIL	Petr Dokoupil	27.11.2025	POZNÁMKA ---	STUPEŇ PROJEKTU	
KONTROLOVAL	Helena Fojtíková	01.12.2025	PROGRAM / PROJEKT	Program Plynofikace T700	
SCHVÁLIL	Milan Pospíšil	13.01.2026			
ČÍSLO PROJEKTU	24LT7P	DCC D01-TV02			
ZÁKAZNÍK					
MĚŘÍTKO	1:5		NÁZEV DOKUMENTU	O2 ANALYSIS ODBĚR O2 ANALYSIS TAKE-OFF	
FORMÁT	A2		ČÍSLO DOKUMENTU	24LT7P-01-EZ-063	REVIZE 0
STRANA					

STAV DOKUMENTU : Valid

ORLEN Projekt ČESKÁ REPUBLIKA

VYTIŠTĚNO: 01.04.2025 T1

Reprodukce, šíření a využívání tohoto dokumentu je bez výslovného souhlasu společnosti [ORLEN Projekt Česká republika s.r.o.] zakázáno.