

Pytanie 1:

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pkt 1.2 lit. f oraz zestawienia w pkt 1.3 Zapytania ofertowego prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw innych producentów, równoważnych względem wskazanych modeli Artemis AT2 firmy TheusLED oraz Safelite.

Proponowane rozwiązania zapewniłyby spełnienie wymagań technicznych, użytkowych i montażowych określonych w dokumentacji, w tym wymaganego natężenia oświetlenia dla każdej strefy pracującej niezależnie oraz dwugodzinnego podtrzymania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Spełnienie wymagań zostałoby potwierdzone kartami katalogowymi, obliczeniami fotometrycznymi oraz wymaganymi dokumentami zgodności.

W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych prosimy o wskazanie parametrów i kryteriów ich oceny oraz dokumentów wymaganych na etapie składania oferty. Prosimy również o potwierdzenie, czy dopuszczalne są różnice w mocy i liczbie opraw, pod warunkiem osiągnięcia wymaganych parametrów oświetlenia, zachowania podziału na strefy i nieprzekroczenia łącznej mocy rozwiązania wskazanego w dokumentacji.

W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie technicznych lub eksploatacyjnych przyczyn wymagania wyłącznie wymienionych modeli.

Odpowiedź:

Celem ujednolicenia zakresu dla wszystkich oferentów nie dopuszczamy zmiany typów i ilości opraw - bardzo proszę o złożenie oferty zgodnie ze specyfikacją z zapytania. Oznacza to jednocześnie, że nie dopuszczamy również zmiany mocy opraw, sposobu ich ustawienia oraz sterowania.

Jako dodatkowe wyjaśnienie możemy dodać jedynie, iż wskazano w zapytaniu oprawy Artemis AT2 firmy TheusLED oraz Safelite ze względu na unifikację w całym zakładzie, serwis i dostępność części zamiennych w Polsce i ograniczenie modeli części zapasowych w narzędziowni zakładu.