


proj. ZK 3
dz. 285/1, brak WP, przyjęto 7,0 kW
dz. 285/2, brak WP, przyjęto 7,0 kW
P2-Rs/LZV/LZR/F
* Przystosować do plambowania



Uwaga:
Sieć pracuje w układzie TN-C

²⁰ Prąd zwarcia we wskazanym punkcie sieci spełnia warunek 5-cio sekundowego prądu umownego zadziałania wkładki według katalogu ETI: „WT-NH wkładki topikowe nożowe i osprzet”.

Inwestor: Energa-Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130	Pracownia projektowa: BAKO Sp. z o.o. 09-410 Płock, al. Jana Pawła II 30
---	---

Nazwa inwestycji
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV,
wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania dz. 191/8, 285/7, 285/3, 285/4, 285/8, 285/
m. Stara Korzeniówka, gm. Gąbin

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	17 09 2026	Podpis 
Projektant	Radosław Habaj	MAZ/0584/PDOE/12		
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski			
Skala h/s	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OROWIDÓW 01_03		Nr umowy: P.05678/25 OBW/14/2503195	Nr prot. 2402
				Rev: 0
				Rys. E-11