

ZESTAWIENIE MONTAZOWE

[illegible]

Sekcja mapy zasadniczej: 6.220.30.06.3.1; 1.3; 1.1
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
Miejsce i data opracowania mapy: Gabelino, dn. 2024.12.07

województwo: pomorskie
gm.: 220904_2 Malbork
ob.: 0010, Nowa Wieś
dz.nr 41/10

W wykonawcę:
GEOSFERA
Gabelino 58E
82-200 Malbork

Kierownik pracy
mgr inż. Tomasz Dymek
upr. nr 20298 (1,2)

ID: 6640.916.2024

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Podzimy układ geodezyjny - "2000/18" Wysokosćowy układ geodezyjny - PL-EVRF2007-AH
Mapa opracowana na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PODGIK w Malborku
oraz dokonanego pomiaru bezpośredniego. Dane w zakresie ewidencji gruntów przeniesiono
na podstawie materiałów otrzymanych z PODGIK w Malborku, bez prawnego ustalenia granic.
Służbność gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie przeprowadzono wywiadu w istniejących branżowych.

Powiadzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i jest zgodny z rzeczywistością. Jestem świadomy, że jestem świadomy odpowiedzialności kartej za sfałszowanie dokumentu.	6640.916.2024
Organ autorzy geodezyjnych, który otrzymał zgodzenie	Służbność Powiatowe w Malborku
W wykonawcę geodezyjnych Tomasz Dymek	GEOSFERA
Nie oświadcza, że niniejszy dokument zawiera informacje o charakterze tajemnicy państwowej	6640.916.2024, 4258 z dn. 2024-12-13
Linie i rzędy oraz nie są umiarkowane zawodowych kierunków prac	Tomasz Dymek Nr uprawnień 20298, zakres 1,2

mgr inż. Tomasz Dymek
geodezja uprawniający
Upr. nr 20298
tel. 668-359-945

Z6025031

(dz. 41/9, 41/12)
proj. złącze kablowo-pomiarowe
typu P2-Rs/LZVF
SZCZEGÓŁ LOKALIZACYJNY "B"

(obw. 300 z T-6093)

proj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKXS 4x120 (L=92/100m)

istn. złącze ZP4458903
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

(obw. 300 z T-6093)

proj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKXS 4x120 (L=1/4m)
(ponowne powiązanie z ZP4458903,
proj. odcinek ułożyć po trasie kabla
zdemontowanego)

(obw. 300 z T-6093)

istn. linia kablowa nn 0,4kV
typu YAKXS 4x120
(relacji: ZP4458903 - ZK-2056)
kabel wyjąć z istn. ZP4458903,
skrócić i przeloczyć do proj. KRSN.
(w miejsce kabla zdemontowanego ułożyć
proj. odcinek kablowy - po tej samej trasie)

Z6025032

(dz. 41/38; 41/39)
proj. złącze kablowo-pomiarowe
typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
(P/22/051684 - dz. 41/38)
proj. uziem. R-30Ω
SZCZEGÓŁ LOKALIZACYJNY "C"


(obw. 300 z T-6093)

proj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKXS 4x120 (L=42/48m)


Z6025030

(dz. 201/2)
proj. rozdzielnica kablowa
typu KRSN-004R-NH2/F
SZCZEGÓŁ LOKALIZACYJNY "A"


POWIEKSZENIE FRAGMENTU MAPY
SKALA 1:100 - SZCZEGÓŁ "B"



POWIEKSZENIE FRAGMENTU MAPY
SKALA 1:100 - SZCZEGÓŁ "C"



POWIEKSZENIE FRAGMENTU MAPY
SKALA 1:100 - SZCZEGÓŁ "A"



Firma: ELVEN Sp. z o.o. ul. ks. A. Kimiszki 23, 82-300 Elbląg e-mail: elven@poczta.onet.pl, tel. 516-883-243	Investor: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-567 Gdańsk
Projektował: mgr inż. Krystian Brandt Upr. NAW0008PACV17	Popis:
Opracował: Dariusz Chmura	Popis:
Temat: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Data: 01.2025r.
Adres: Nowa Wieś Malborska, dz. 41/5, 41/9, 41/10, 41/12, 201/2 obręb 0010 Nowa Wieś, ark. 3, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G, powiat malborski	Wzrost: 01.2025r.
Nr OBI: OB/24/2402/196	Nr warunków: P/22/051684; B/22/051815
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Nr ark.: -
Skala: 1:500	Nr projektu: 01

- etap I. zrealizowany
- etap II. do realizacji

tytuł KRSN-P2/2F-NH2/F

Nr OBI: OBI/24/2402
Wies, ark. 3
Nazwa rysunku: Schemat je
Skala:

UWAGA
- Ochrona od p
samoczynne
- Układ sieci T
* urządzenia p
- po wybudow
schematów
kablowych v

$I_{k1}=789,8\text{A}$
 $I_a=160\text{A}$
 $I_{k1}>I_a$

(obw. 300 z T-6093)
istn. kabel eN - YAKXS 4x120
(relacji: ZP4458903 - ZK-2056)

wypiącz z istn. złącza ZP4458903,
skrócić i przełożyć do proj. KRSN

proj. złącze kablowo-pomiarowe
typu P2-Rs/LZV/F

REZERWA
dz. 41/12
dz. nr 1005

REZERWA
dz. 41/9

3 x ETIMAT T 1p
In 25A
3 faz

$I_{k1}=647,6\text{A}$
 $I_a=160\text{A}$
 $I_{k1}>I_a$

(obw. 300 z T-6093)
proj. YAKXS 4x120
L=92/100m

(obw. 300 z T-6093)
proj. YAKXS 4x120
L=42/48m

(obw. 300 z T-6093)
istn. YAKXS 4x120
kier. Z6017136

L~404m

istn. T-6093 "Malbork Komuny Paryskiej"

obw 300

istn. RSA-00/3
istn. WT-00/gf 80A

istn. Sn=160kVA

istn. R<30Ω

R<30Ω

P/22/051684
(dz. 41/38)

3x Estimat T
1P 25A


kWh
3-faz.

LZ


WLZ (P=13kW)
- zakres Podm. Przyt.

REZERWA
dz. 41/39

typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F



istn. T-6093 "Malbork Komuny Paryskiej"



Firma: ELVEN Sp. z o.o. ul. ks. A. Klimuszy 23, 82-300 Elbląg e-mail: elven@vp.pl, tel. 516-383-743		Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	
Projektował:	mgr inż. Krystian Brandt Upr. WAM0008PW0E/17	Podpis:	
Opracował:	Dariusz Chmura	Podpis:	
Temat:		Branża:	
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złącza energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych		Elektryczna	
Adres:		Data:	
Nowa Wieś Malborska, dz. 41/5, 41/9, 41/10, 41/12, 201/2 obręb 0010 Nowa Wieś, ark. 3, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G, powiat malborski		01.2025r.	
Nr OBŁ:		Tytuł:	
OBI/24/2402196		Projekt	
Nr warunków:		Data:	
P/22/051684; B/22/051815			
Nazwa rysunku:	Schemat jednokreskowy układu zasilania		
Skala:	Nr projektu:	Nr rysunku:	Nr ark.:
		02	

UWAGA

- Ochrona od porażień zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania
- Układ sieci TN-C
- * urządzenia przystosowane do plombowania
- **po wybudowaniu urządzeń dokonać aktualizacji schematów oraz tabliczek opisowych (znaczników) relacji kablowych w złączach ZP4458903 oraz ZK-2056**