

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa

Dział Obsługi Klienta
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 444 33 33
e-mail: obsluga.klienta.warszawa@psgaz.pl



Nasz znak: W400/0000034191/00001/2026/00000

Warszawa, 10.04.2026

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2026 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz.1158 z późn. zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
 - 8 BUD. JEDNORODZINNYCH 2-LOKALOWYCH I 1 BUD. JEDNORODZINNY, adres: Mroków, ul. Polna, nr działki: 70/61 - 70/69,
 - Obszar Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)¹ CS050001
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie posiłków
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	20	17	340
Kuchnia gazowa	5	17	85
Łączna moc [kW]			425

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa dla poszczególnych przyłączy jest określona w pkt. 9 warunków. [m³/h].
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 16792 [m³/rok].
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
 - 6.2. Materiał: PE, DN 63 [mm]

¹ Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakość gazu (psgaz.pl)

6.3. Lokalizacja: MROKÓW POLNA

7. Ciśnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg,	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	63	23
średnie	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	40	271

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

Liczba przyłączy: 10 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	4	Materiał Rura PE 100 SDR 11	25	8	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
średnie	4	Materiał Rura PE 100 SDR 11	25	8	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
średnie	4	Materiał Rura PE 100 SDR 11	25	8	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
średnie	4	Materiał Rura PE 100 SDR 11	25	8	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
średnie	4	Materiał Rura PE 100 SDR 11	25	8	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
średnie	4	Materiał Rura PE 100 SDR 11	25	8	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
średnie	4	Materiał Rura PE 100 SDR 11	25	8	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
średnie	2	Materiał Rura PE 100 SDR 11	25	8	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
średnie	2	Materiał Rura PE 100 SDR 11	25	8	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
średnie	2	Materiał Rura PE 100 SDR 11	25	14	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: brak.

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: 8 bud. jednorodzinnych 2-lokalowych i 1 bud. jednorodzinny, adres: Mroków, ul. Polna, nr działki: 70/61 - 70/69

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 8 [m] - w linii ogrodzenia.

10.2.2. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 8 [m] - w linii ogrodzenia.

10.2.3. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 8 [m] - w linii ogrodzenia.

10.2.4. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 8 [m] - w linii ogrodzenia.

10.2.5. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 8 [m] - w linii ogrodzenia.

10.2.6. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 8 [m] - w linii ogrodzenia.

10.2.7. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 8 [m] - w linii ogrodzenia.

10.2.8. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 8 [m] - w linii ogrodzenia.

10.2.9. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 8 [m] - w linii ogrodzenia.

10.2.10 dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 14 [m] - w linii ogrodzenia.

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 14 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja:

- Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.
- 10.3.2. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 2 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.
- 10.3.3. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.
- 10.4. Wymagania dotyczące redukcji:
- 10.4.1. montaż urządzenia: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowości do 10 [m³/h] - 7 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane.
- 10.4.2. montaż urządzenia: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowości do 10 [m³/h] - 2 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane.
- 10.4.3. montaż urządzenia: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane.
11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie z pkt 9.
12. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.
13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako Inwestora instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
15. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.
16. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie.
17. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie prac projektowych i budowlanych.
18. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 36.964,00 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 45.465,72 zł.
19. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza wraz z instalacją reduktora ciśnienia.
20. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 20.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 20.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
21. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 24 miesiące od zawarcia umowy o przyłączenie.
22. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
23. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesiące od dnia ich wydania.
24. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:
- 25.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.

- 25.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy o przyłączenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.
- 25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 25.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 25.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
- 25.6. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zobowiązania PSG sp. z o.o. do zawarcia Umowy o przyłączenie. Umowy o przyłączenie są zawierane po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej w miarę istniejących warunków technicznych i ekonomicznych zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.
- 25.7. Zawarcie Umowy o przyłączenie potwierdza ważność Warunków przyłączenia.
- 25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
- 25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: brak.

L. p.	PoD	Kod kreskowy
1.	8018590365500099155723	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/69 - LOK. 2, 70/68 - LOK. 1 lokal nr 1	
2.	8018590365500099155730	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/69 - LOK. 2, 70/68 - LOK. 1 lokal nr 2	
3.	8018590365500099155747	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/68 - LOK. 2, 70/67 - LOK. 1 lokal nr 1	
4.	8018590365500099155754	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/68 - LOK. 2, 70/67 - LOK. 1 lokal nr 2	
5.	8018590365500099155761	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/67 - LOK. 2, 70/66 - LOK. 1 lokal nr 1	
6.	8018590365500099155778	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/67 - LOK. 2, 70/66 - LOK. 1 lokal nr 2	
7.	8018590365500099155785	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/66 - LOK. 2, 70/65 - LOK. 1 lokal nr 1	
8.	8018590365500099155792	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/66 - LOK. 2, 70/65 - LOK. 1 lokal nr 2	
9.	8018590365500099155808	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/65 - LOK. 2, 70/64 - LOK. 1 lokal nr 1	
10.	8018590365500099155815	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/65 - LOK. 2, 70/64 - LOK. 1 lokal nr 2	
11.	8018590365500099155822	
	Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/64 - LOK. 2, 70/63 - LOK. 1 lokal nr 1	
12.		

8018590365500099155839

Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/64 - LOK. 2, 70/63 - LOK. 1 lokal nr 2

13.

8018590365500099155846

Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/63 - LOK. 2, 70/62 - LOK. 1 lokal nr 1

14.

8018590365500099155853

Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/63 - LOK. 2, 70/62 - LOK. 1 lokal nr 2

15.

8018590365500099155860

Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/68 - LOK. 1

16.

8018590365500099155877

Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/62 - LOK. 2

17.

8018590365500099155884

Adres: Mroków ul. Polna dz. nr 70/61

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Dokument został zaakceptowany przez:

KRZYSZTOF ZDUNEK, St. Spec. ds. Obsługi Klienta

ŻANETA WISIŃSKA, Spec. ds. Obsługi Klienta

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Igor Sańko

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W400

