

PRACOWNIA GEODEZYJNA
inż. Andrzej Bytniewski
09-100 Płońsk, ul. Gen. S. Maczka 3
tel.: 23 662-84-23
NIP: 267-101-17-14, REGON: 190124550

Dokładność położenia punktów granicznych w obszarze opracowania spełnia standardy dokładnościowe przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Mapa została wykonana bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi. Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń i budowli podziemnych, dla których brak jest informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: 142001_1.0217 m. Płońsk – dz. 1825/14, ul. Wyszogrodzka
gm. 142001_1. m. Płońsk
pow. płoński
Ark. 7.182.15.1914, 1923
skala 1:500
Układ mapy 2000:7 Wysokości: PL-EVRF2007-NH
Nr. rob. 215/2025 GG.6640.2520.2025
Płońsk, dn. 01.09.2025 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG.6640.2520.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Miasto Płońsk ul. Piłsudskiego 39 09-100 Płońsk
Wykonawca prac geodezyjnych	[Redacted]
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywną weryfikację	Nr GG.6640.2520.2025 z dnio: 08.09.2025
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Andrzej Bytniewski Nr uprawnień: 001 245 1234

LEGENDA:

----- zasięg terenu budowy

LEGENDA:

- TRAFO - proj. kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN typu MRw-bpp 20/2x630-5,
- proj. linie kablowe SN kablem typu 2x 3x NA2XS(FL)2Y 1x240RM/50 12/20kV,
- [Symbol] - kostka betonowa wokół stacji transformatorowej szerokości 0,5m,
- [Symbol] - rura polietylenowa AROT.
- [Symbol] - budowa linii kablowych średniego napięcia kablem typu 2x 3x NA2XS(FL)2Y 1x240RM/50 12/20kV, o dł. trasy 16,8m w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 632, dz. nr ewid. 1901/4, jednostka ewidencyjna 142001_1 Płońsk, obręb 0217 Miasto Płońsk, m. Płońsk, gm. Miasto Płońsk - wg odrębnego zgłoszenia do Wojewody.

ZK-PROJEKT
Zbigniew Kraśniewski

Sieć elektroenergetyczna SN dla zasilania obiektu na dz. nr 1825/9 i 1825/14 w m. Płońsk, ul. Wyszogrodzka.

Projekt zagospodarowania terenu			
Tytuł rysunku	Projektant		Nr umowy
	mgr inż. Tomasz Kraśniewski		P.1502/25
	Nr upr. MAZ/0592/PWBE/19		Skala
	mgr inż. Tomasz Kraśniewski		1:500
	Data		Rys nr
	marzec 2026r.		E-01

Podpis projektanta
mgr inż. Tomasz Kraśniewski
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności IE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wyd. upr. MAZ/0592/PWBE/19

bez ograniczeń w specjalności IE w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wyd. upr. MAZ/0592/PWBE/19