

Wykaz króćców, osłon termometrycznych, które będą nadzorowane zgodnie z zarządzeniem 3/TZU/2015/M

Badania PT

Lp.	Obszar	Typ elementu	Króciec termoosłona	Średnica	Ciśnienie robocze	Temperatura pracy	Długość	Urządzenie /Rurociąg	Grupa ryzyka	Uwagi
1.	PTA	Króciec	PT-2331	3/4"	2,38 MPaG	240 stC	79,8 x2	PG-2322	B	PT-2331
2	PTA	Króćce	L-2, L-5	3/4"	4,09 MPaG	254 stC	159,6x2	V-2321	B	LT
3.	PTA	Króciec	PT-2321	3/4"	4,09 MPaG	254 stC	79,8x2	PG-2312	B	PT-2321
4.	PTA	Króciec	PT-2321A	3/4"	4,09 MPaG	254 stC	79,8x2	PG-2312	B	PT-2321A

Łączna ilość : 798 mm

Termin realizacji : 16.04-02.05.2027

Starszy Inżynier Współpraca Produkcji
Dział Ultrasonika Ruchu
Kompleksu Kocioł Trefalowego
Piotr Makowski
16.04.2026