



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia
Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/137/2018/1/1

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

data wydania: 16.04.2026r.

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
.....
pieczęć jednostki wydającej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociągu i przyłączy niskiego ciśnienia

Nr PSG-G00/DT/ZMS/WT/21/2026/GP

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/ gmina/ dzielnica: Chojnice

Ulica/ nr działki/ inne określenia miejsca: Brzozowa, Parkowa, Spacerowa, Bielickiej,
Krasickiego, Prochowa

Jednostka eksploatująca: Gazownia w Chojnicach

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

☒ E ☐ LW ☐ LS ☐ inny

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP): 10kPa

a. Gazociąg*:

- DN200 stal, L= 705,0m, rok budowy: 1991
- DN150 stal, L= 35,0m, rok budowy: 1992
- DN100 stal, L= 733,0m, rok budowy: 1991, 1992

b. Przyłącza:

- DN50 stal, L= 1313,9m, sztuk: 67
- dn63 PE, L= 89,5m, sztuk:5

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP): 10kPa

a. Gazociąg*:

- dn225 PE 100 RC SDR 17, L= ok. 660m
- dn180 PE 100 RC SDR 17, L= ok. 80m
- dn125 PE 100 RC SDR 17, L= ok. 733m

b. Przyłącza:

- dn63 PE 100 RC SDR 11, L= ok. 1316,5m, sztuk: 67

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	---	--

c. Przyłącza do przełączenia:

- dn63PE, sztuk: 5

d. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:

- Miejscowość, gmina: Chojnice
Ulica / nr działki: Aleja Brzozowa - pkt. G1
Średnica i materiał: DN200 stal/dn225 PE
Gazociąg: istniejący / projektowany według odrębnego opracowania
- Miejscowość, gmina: Chojnice
Ulica / nr działki: Działkowa - pkt. G2
Średnica i materiał: dn125 PE
Gazociąg: istniejący / projektowany
- Miejscowość, gmina: Chojnice
Ulica / nr działki: Prochowa - pkt. G3
Średnica i materiał: DN200 stal/dn180 PE
Gazociąg: istniejący / projektowany według odrębnego opracowania
- Miejscowość, gmina: Chojnice
Ulica / nr działki: Prochowa - pkt. G4
Średnica i materiał: DN150 stal/dn180 PE
Gazociąg: istniejący / projektowany według odrębnego opracowania
- Miejscowość, gmina: Chojnice
Ulica / nr działki: Aleja Brzozowa - pkt. G5
Średnica i materiał: DN200 stal/dn225 PE
Gazociąg: istniejący / projektowany według odrębnego opracowania

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	---	---

Prace na czynnej sieci gazowej powinny uwzględniać obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942 oraz wymagania zawarte w regulacjach PSG sp. z o.o., w szczególności z zakresu organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych, dotyczących ograniczenia i raportowania emisji lub spalania gazu.

2. Gazociągi i przyłącza z PE*

Gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” oraz „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
- Projekt Budowlany powinien zawierać PZT, PAB oraz PT o szczegółowości projektu wykonawczego

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna być zgodna z regulacją PSG „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych”.

Informacja dodatkowa:

- projekt techniczny powinien zawierać schematy elewacji z pomiarami kurka głównego od utworów okiennych i drzwiowych – preferowane fotografie elewacji obrazujące stan istniejący z wskazanym projektowanym przyłączem gazowym wraz z pomiarami od utworów okiennych i drzwiowych,
- lokalizacja każdego projektowanego przyłącza gazowego powinna być uzgodniona z właścicielem/zarządcą budynku. Jeżeli konieczna jest inna lokalizacja KG niż istniejąca lub niezbędna jest ingerencja w elewację lub szafkę gazową uzgodnienie

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	---	--

powinno również obejmować oświadczenie właściciela/zarządcy budynku potwierdzające przyjęcie do wiadomości tego faktu i zobowiązanie wykonania tych prac we własnym zakresie albo zgoda na wykonanie ich przez PSG lub wykonawcę działającego na zlecenie PSG,

- uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza i KG z Konserwatorem Zabytków w przypadkach, gdy budynek wpisany jest do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowych Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku. Do uzgodnienia dokumentacji projektowej zaleca się składać wersję elektroniczną.

Przez dokumentację w wersji elektronicznej rozumie się zeskanowane dokumenty zapisane do pliku/plików PDF w rozdzielczości 300dpi w trybie kolorowym, nagrane na nośniku cyfrowym lub przekazane drogą elektroniczną (e-mail uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl, udostępniony na prośbę zasób sieciowy PSG). Każdy plik powinien być opisany: rodzaj opracowania (element projektu budowlanego), data sporządzenia pliku, a w przypadku projektu sieci gazowej dodatkowo nr zadania/Umowy z Wykonawcą. Wszystkie opracowania graficzne powinny być dodatkowo przygotowane w formacie *dxf*, gdzie Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Przebieg trasy projektowanej sieci gazowej powinny być na mapie do celów projektowych w układzie współrzędnych obowiązującym w odpowiednim miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przypadku uzgadniania dokumentacji wyłącznie w wersji elektronicznej projekt powinien być podpisany elektronicznie przez uprawnionego projektanta (dokument nie może być zablokowany do edycji, aby możliwe było jego opieczetowanie oraz złożenie podpisu elektronicznego przez osobę uzgadniającą)

UWAGA: Przed złożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia należy uzyskać opinię Jednostki eksploatującej w zakresie:

- lokalizacji kurka głównego,
- miejsc i technologii przełączenia gazociągów do istniejącej sieci gazowej oraz materiałów włączeniowych oraz KG (kurków głównych) do instalacji gazowych.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	---	---

- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Karol Barmaś
podpis

Załączniki:

- Mapy poglądowe z zakresem zadania
- Wykaz przyłączy do przebudowy/przełączenia

Sporządził/a:

Hanna Wielicka
e-mail: hanna.wielicka@psgaz.pl

VIII. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Działu/Sekcji.....

Data/podpis.....
