

3799/11

Proj. rura ochronna DVK 110 dł 5 m
Istniający chodnik należy rozebrać, a po
wykonaniu przyłącza, ułożyć ponownie - 5m2

3799/13

Projektowane złącze kablowo pomiarowe

P1-Rs/LZV/F 31055 ob 02 ID nr Z4309937

Proj. uziemienie złącza R≤30Ω

Projektowane przyłącze kablowe

NA2XY 4 x 35mm2

dł. 10m (30m)

8.973/2

8.974/2

8.975/1

1/4

8.1494/2

157.31

8.1475 droga wewnętrzna

8.1478/2

8.1477/2

Istniający słup 02/1
typ: ZN 10

Projektowana wyłania na
E 10,5/15 ON w miejscu

nogi istniejącego

przewód oświetlenia AL 1x25mm2 do

przełożenia / wymiany w zakresie EOŚ

8.1478/2

8.1478/4


Lp	Współrzędna X	Współrzędna Y
A	5684334.73	6509623.03
B	5684335.27	6509621.03
C	5684329.80	6509619.33

Projekt zagospodarowania terenu

Investor	ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU AL. WOLNOŚCI 8, 62 - 800 KALISZ
Obiekt	Wieruszów, dz. nr 1494/2
OBI	OBI/43/2503447
Zasilanie	Stacja 31055 obw.02
Temat	Projekt przyłącza kablowego zasilającego oświetlenie uliczne na dz. nr 1494/2 w m. Wieruszów WROBLEWSKA
Projektant	inż. Czesław Wróblewski nr uprawnień 121/777-00 Wieruszów, ul. Wiosny, 22A UW Katowice
Asystent Projektanta	Robert Dubas
	Skala 1:500
	rys. nr 98-400 Wieruszów
	1

36. Schematy jednokreskowe


Szafka pomiarowa P1-RS/LZV/F



Projektowane złącze
31055-02 nr ID Z4309937

ETIMAT T
3x6A

WTn00
gG 3x25A



Istniejący słup 02/1
typ: ZN 10
Wymiana na E
10,5/15 ON

proj.kabel NA2XY
4x35mm²
dł 10m (30m)

WLZ kier działka 1494/2
(P/25/064663)

W istniejącym złączu sąsiedzącym
z projektowanym zaktualizować
schematy, opisy i opaski

Schemat połączenia

Inwestor	ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU AL. WOLNOŚCI 8, 62 - 800 KALISZ		
Obiekt	Wieruszów, dz. nr 1494/2		
OBI	OBI/43/2503447		
Zasilanie	Stacja 31055 obw 02		
Temat	Projekt przyłącza kablowego do istniejącego oświetlenia drogowego na dz. nr 1494/2 w m. Wieruszów		
Projektant	inż. Czesław Wróblewski nr uprawnień 121/790r UW Katowice 98-400 Wieruszów, ul. Wierus	inż. Czesław Wróblewski nr uprawnień 121/790r UW Katowice 98-400 Wieruszów, ul. Wierus	04.2026 str. 46 rys. nr 22A
Asystent Projektanta	Robert Dubas		1:500 2

MAXEL SP.J.
Dąbrowskiego 42/21
98-400 Wieruszów

9870088916 REGON: 231649147