

RIIRG.7230.1.15.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dn. 13.04.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 13.04.2026 r.) złożonego przez „ABP” Spółka Cywilna K. Słowiński, M. Albert i G. Berski, ul. Wrocławska 80, 63-600 Kepno – pełnomocnika Inwestora tj. ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie i uzgodnienie projektowanej budowy przyłącza kablowego do dz. nr 40/2 (dom jednorodzinny) w m. Galewice ul. Polna gm. Galewice w pasie drogi gminnej nr 118303E dz. nr ewid. 85 ob. Galewice, gm. Galewice

zezwalam

na lokalizację w pasie drogi gminnej nr 118303E dz. nr ewid. 85, ob. Galewice, gm. Galewice budowy przyłącza kablowego do dz. nr 40/2 (dom jednorodzinny) ob. Galewice gm. Galewice tj urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. na niżej wymienionych warunkach:

1. Uzgadnia się lokalizację projektowanej budowy przyłącza kablowego do dz. 40/2 (dom jednorodzinny) ob. Galewice gm. Galewice w pasie drogi gminnej nr 118303E dz. ewid. 85 zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem mapowym.
2. Zezwala się na wykonanie inwestycji metodą wykopową – wykop wykonać na szerokość minimalną, niezbędną do ułożenia projektowanych urządzeń; wykopy zasypywać warstwowo i zagęszczać mechanicznie z zachowaniem odpowiednich wskaźników zagęszczenia gruntu; elementy pasa jezdni przywrócić do stanu sprzed inwestycji.
3. Zabrania się składowania materiałów budowlanych w koronie drogi.
4. Właściciel urządzenia będzie usuwał wszelkie uszkodzenia i zapadnięcia spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót i/lub innych robót towarzyszących.
5. Wszystkie roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robót, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Inwestycję wykonać zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1518) oraz innych powszechnie obowiązujących norm i przepisów.
7. Pas drogowy drogi gminnej po wykonaniu inwestycji przywrócić do stanu pierwotnego.
8. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagał będzie przełożenia urządzenia – koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia.
9. Utrzymanie urządzeń obcych wprowadzonych w pas drogowy we właściwym stanie należy do ich właściciela.
10. Lokalizację projektowanych urządzeń w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami.
11. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Prace związane z realizacją inwestycji nie mogą naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.
13. Jeżeli prace związane z wykonaniem przedmiotowego zadania wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, należy dołączyć zatwierdzony przez Starostę Wieruszowskiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), w przeciwnym wypadku należy złożyć oświadczenie o sposobie zabezpieczenia robót.
14. Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie – w drodze decyzji administracyjnej jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia wnioskodawcy do dysponowania częścią pasa drogowego drogi gminnej nr 118303E dz. nr ewid. 85 ob. Galewice, gm. Galewice na cele budowlane, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 127 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.
Wobec powyższego od niniejszej decyzji nie służy stronie prawo do odwołania. Natomiast służy stronie prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Termin do wniesienia skargi do sądu wynosi 30 dni kalendarzowych od doręczenia decyzji. Aby wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego była skuteczna, należy uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 535 z późn. zm.). Strona ma również prawo do przyznania pomocy na wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, wniosek jest wolny od opłat sądowych.
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889) inwestor przed rozpoczęciem prac budowlanych zobowiązany jest do:
 - 1) uzyskania, w zależności od wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych;
 - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia;
 - 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i/lub na umieszczenie w nim urządzenia, na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889).

Z up. WÓJ
ZASTĘPCA W

Mariena Sawicki

Załączniki:

1. Mapa lokalizacyjna

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Pietrzak, tel. 62 78 38 633, e-mail: p.pietrzak@galewice.pl

Decyzja niniejsza jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154)

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora oraz w oparciu o techniczne warunki przyłączenia, uwzględniając następujące przepisy i uzgodnienia:

- przepisy N-SEP i PN
- wizja lokalna w terenie
- podkład geodezyjny
- uzgodnienia z inwestorem
- uzgodnienia branżowe

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania przyłącza kablowego działki w m. Galewice, ul. Polna dz. nr 40/2 gm. Galewice.

Stan istniejący oraz projektowane zasilanie posesji

Przedmiotowa działka położona jest w odległości ok. 115 m słupa E 10,5/10 K – nr 07/19 linii napowietrznej AsXsn. 4x95mm² -, zasilanego ze stacji transformatorowej nr T431219 w m. Galewice.

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/25/089235 z dn. 17.11.2025r. wydanymi przez RD w Kępnie należy wykonać przyłącze kablowe do posesji, z ww. słupa nr 02/7 linii 0,4 kV. Kabel wprowadzić do szafki przyłączeniowo-pomiarowej wolnostojącej typu P1-Rs/LZV/F umieszczonej na działce nr 40/2, zgodnie z rys. nr 1 zamieszczonym w dalszej części projektu.

Projektuję kabel typu NA2XY 4x120mm² o dług. całk. 115mb.

Ochrona odgromowa kabla

Ochronę odgromową kabla stanowią zamontowane ochronniki przepięć na istn. słupie nr 07/19.

Układanie kabla

Kabel należy ułożyć w wykopie kablowym na głębokości 0,7m na podsypce z piasku o grubości 0,1m (układanie wykonać linią falistą). Następnie przysypać go taką samą warstwą piasku oraz 15-to centymetrową warstwą gruntu rodzimego. Po wykonaniu tych czynności w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego o szerokości min. 0,25m i grubości nie mniejszej niż 0,5mm na całej długości wykopu. Zmiany kierunku trasy kabla należy wykonać po łuku z zachowaniem zasady, że minimalny promień łuku musi wynosić 50cm. Przy wejściu kabla do złącza zostawić zapasy kabla po min. 2,5 m.

Na początku i na końcu trasy kabla założyć na kablu opaski kablowe z oznaczeniem: napięcie, typ, trasa, przekrój – zgodnie ze schematem nr 5 z **STANDARDAMI TECHNICZNYMI obowiązującymi w ENERGA Operator SA.** Wprowadzenie kabla na słup wykonać w rurze z PCV grubościenną AROT-a BE 50. Wysokość od powierzchni ziemi powinna wynosić minimum 2,5m.

Do uszczelnienia rur od góry należy zastosować rurę termokurczliwą nałożoną na kabel i rurę ochronną. Kabel na słupie należy zabezpieczyć głowicą czteropalczatą termokurczliwą.

Do uszczelniania rur stosować dławice czopowe.

Uwaga!

W przypadku napotkania w wykopie kablowym niezainwentaryzowanych na planie sytuacyjnym urządzeń melioracyjnych, należy wykonać zabezpieczenie tych urządzeń, oraz prowadzenie kabla wg. załączonej do niniejszej dokumentacji karty informacyjnej:

Rozwiązanie kolizyj z istniejącymi urządzeniami wodno-melioracyjnymi

Wykopy w pobliżu urządzeń podziemnych (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna) - wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową przyłącza kablowego należy: powiadomić zainteresowane jednostki o terminie rozpoczęcia prac zgodnie z załączonymi uzgodnieniami.

Złącze kablowe z układem pomiarowym

Proj. złącze kablowe wolnostojące należy umieścić na działce Inwestora zgodnie z rys nr. 1, przednia część złącza (z drzwiczkami ustawić przodem do drogi) zgodnie z rys. nr 1. Projektuję zastosowanie złącza (szafa pomiarowa) P1-Rs/LZV/F wykonanego z tworzywa sztucznego. Wyposażenie złącza wykonać zgodnie z załączonym schematem.

Uwaga: W złączu do wspólnej szyny AP 40x5 przyłączyć przewód PEN z kabla zasilającego. Wykonać uziemienie wspólne dla złącza i kabla. Części przewodzące w złączu połączyć z uziemieniem.

Na drzwiach szafki od strony wewnętrznej należy umieścić schemat połączeń z podaniem wielkości zabezpieczeń, na zewnątrz w lewym górnym rogu - numer stacji transformatorowej i obwodu zasilającego obiekt (T431219-07), w prawym górnym rogu nr złącza (indywidualny w uzgodnieniu z Działem Dokumentacji w RD w Kępnie) a na środku tabliczki ostrzegawcze. Proponowane złącze kablowe przedstawia rys. nr 2.

Uwagi końcowe

1. Po ułożeniu kabla w ziemi a przed zasypaniem należy zgłosić kabel do odbioru w RD w Kępnie na co należy uzyskać odpowiedni protokół oraz zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar geodezyjny kabla.
 2. Po przysypaniu kabla wykonać pomiary rezystancji izolacji kabla.
 3. Dla wykonanych uziemień wykonać pomiary rezystancji uziemienia.
 4. Całość prac zgłosić do odbioru technicznego w RD w Kępnie.
 5. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami SEP i PN.
- oraz **STANDARDAMI TECHNICZNYMI obowiązującymi w ENERGA Operator SA.**

Wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze technicznym

1. Dokumentacja prawna powykonawcza 2szt.
2. Protokół kabla przed zasypaniem.
3. Protokół pomiaru rezystancji izolacji kabla i uziemienia.
4. Pomiar geodezyjny kabla.
5. Oświadczenie Kierownika robót o prawidłowości wykonanych prac.
6. Deklaracje zgodności (certyfikat) na zainstalowane materiały.

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-000 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-37-67-57
NIP 6192020874 REGON 302589217

mgr inż. Andrzej Cichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0190/P.O.OE/17

OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie wielkości spadków napięcia na przyłączy

Dane:

$$\begin{aligned} S &= 120 \text{ mm}^2 \\ \gamma_{Al} &= 34,8 \text{ m}/\Omega \cdot \text{mm}^2 \\ U &= 400 \text{ V} \\ l &= 115 \text{ m} \\ P &= 12500 \text{ W} \end{aligned}$$

S - przekrój przyłącza.
 γ_{Al} - konduktancja przewodu
U - napięcie znamionowe
l - długość przyłącza
P - moc max. Odbiorcy

Wzór:

$$\Delta U_{P\%} = \frac{100 \cdot P \cdot l}{\gamma_{Al} \cdot S \cdot U^2} \quad \Delta U_{P\%} = \frac{100 \cdot 12500 \cdot 115}{34,8 \cdot 120 \cdot 400^2} \quad \Delta U_{P\%} = 0,21\% < \Delta U_{\text{dop}} = 1\%$$

Dobór wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego w złączu.

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{12500}{1,73 \cdot 400 \cdot 0,93} = 19,4 \text{ A}$$

W oparciu o obliczenia oraz obowiązujące przepisy ENERGI - OPERATOR S.A. projektuję wartość znamionową zabezpieczenia przedlicznikowego złączu na **3x25A w postaci ogranicznika mocy**

Sprawdzenie warunków rozmieszczenia uziemień.

Zgodnie z Normą N SEP-E-001 rozmieszczenie uziemień przewodów PEN (PE) między uziemieniami o rezystancji nie większej niż 30 Ω – nie powinna przekraczać 500 m. Dla obwodu z którego projektuje przyłączy kablówce warunek ten jest spełniony.

Dodatkowo zgodnie z PN-HD 60634 powinien być spełniony następujący warunek odnośnie rezystancji uziemień w sieci:

$$\frac{R_B}{R_E} < \frac{U_L}{U_0 - U_L} \quad \text{skąd po przekształceniu otrzymujemy, że} \quad R_B < \frac{R_E \cdot U_L}{U_0 - U_L}$$

Przy założeniu, że $U_L = 50 \text{ V}$ i $R_E = 10 \Omega$ otrzymujemy, że wypadkowa wartość rezystancji uziemień na obwodach stacji (bez uziemienia stacji) powinna być mniejsza niż 2,78 Ω . W rozpatrywanym przypadku wartość rezystancji uziemień na obwodach stacji nr T431219 jest mniejsza niż 2,5 Ω , ponieważ występują co najmniej cztery uziemienia o wartości $R_u < 10 \Omega$.

Wymagany warunek z normy PN-HD 60364 jest spełniony

Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

100A					
T431219	-----	NA2XY 4x240	AsXSn 4x95	NA2XY4x120	
-----		-----	-----	VII	Z4309934
400kVA	-----	-440-	-400-	-115-	
$R_t = 0,0051 \Omega$		$X_t = 0,0192 \Omega$			
$R_{l1} = 2 \cdot 0,440 \cdot 0,119 = 0,104 \Omega$		$X_{l1} = 2 \cdot 0,440 \cdot 0,080 = 0,070 \Omega$			
$R_{l2} = 2 \cdot 0,400 \cdot 0,300 = 0,240 \Omega$		$X_{l1} = 2 \cdot 0,400 \cdot 0,105 = 0,084 \Omega$			
$R_p = 2 \cdot 0,115 \cdot 0,238 = 0,005 \Omega$		$X_p = 2 \cdot 0,115 \cdot 0,080 = 0,018 \Omega$			

Zwarcie w szafce VII Z4309934

$$\sum R = 0,354 \Omega \quad \sum X = 0,191 \Omega \quad Z = \sqrt{(0,354^2 + 0,191^2)} \quad Z = 0,402 \Omega$$

Dla wkładki bezpiecznikowej o charakterystyce gF krotność bezpiecznika wynosi 2,5.

$$Z_s \cdot k \cdot I_w < U_0 \quad 0,402 \cdot 2 \cdot 100 < 230 \text{ V} \quad 80 \text{ V} < 230 \text{ V} \quad \text{Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna.}$$

Przewidywany prąd zwarcia wyniesie:

$$I''_{k1} = \frac{k U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_s} = \frac{1,05 \cdot 400}{1,73 \cdot 0,402} = 603 \text{ A}$$

W przypadku wystąpienia zarcia w złączu kablowym, samoczynne wyłączenie obwodu nastąpi w czasie $t < 5 \text{ s}$

mgr inż. Andrzej Cich
Uprawnienia budowlane do pro-
jektowania i nadzoru inwestycyj-
nego w specjalności inż.
w zakresie sieci, instalacji i ur-
zędzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0190/P/00E/17

Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-87-87-57
NIP 6192020874 REGON 302589217

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. Przedmiot inwestycji :

Projekt zagospodarowania działki pod budowę przyłącza kablowego 0,4kV do działki budowlanej w m. Galewice, ul. Polna dz. nr 40/2 gm. Galewice.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki:

- działka budowlana, nieogrodzona,

3. Projektowane zagospodarowanie działki:

- projektuje się budowę przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV kablowego z istn. słupa E 10,5/10 K – nr 07/19 posadowionego na dz. nr 38/2, do proj. złącza kablowo-pomiarowego wolnostojącego typu P1-Rs/ LZV/F nr T431219 VII na działce nr 40/2, pozostałe elementy zagospodarowania terenu pozostają bez zmian.

Istniejące uzbrojenie terenu:

Działka położona przy drodze gminnej– nieogrodzona

Teren uzbrojony w:

- sieć elektroenergetyczną /istniejąca linia nn napowietrzna 0,4 kV AsXsn 4x95mm2- zasilana ze stacji transformatorowej T431219/
- sieć wodociagową /istniejąca/
- sieć telekomunikacyjną /brak/
- sieć kanalizacyjna /istniejąca/

4. Zestawienie powierzchni działek oraz dane projektowanego zagospodarowania terenu:

- dz. nr 40/2– 0,4999 ha
- proj. przyłącze elektroenergetyczne – kablowe 0,4 kV dł. całkowita 115mb,
- kabel układany w ziemi w wykopie o długości 95m szer. 0,4m gł. 0,8m.
- kabel układany na istn. słupie linii 0,4 kV – 10m,
- kabel układany w rurze ochronnej AROT-a DVK 110– 15m+15m

5. Informacja o Oddziaływaniu na Środowisko

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na której został zaprojektowany. Przedsięwzięcie jakim jest budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV nie narusza w żaden sposób ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt tj.

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81)
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

Ziemia uzyskana z wykopów w czasie prowadzenia prac ziemnych składowana będzie w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robót, zostanie zużyta do ponownego zasypiania wykopów, a nadwyżki będą wykorzystane do wyrównania terenu w rejonie prowadzonych prac. Materiały użyte do wykonania budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV nie będą pogarszały jakości wód powierzchniowych. Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dlatego też nie ma wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Projektowane elektroenergetyczne przyłącze kablowe 0,4 kV nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

6. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dobór kultury współczesnej:

- działki nr ewid. 40/2, 85, 38/2 nie są wpisane do rejestru zabytków i znajdują się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej,
- w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) o następującej treści: Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie powiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działki lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego:

- działki na których projektuje się przedmiotową inwestycję nie znajdują się w granicach terenu górniczego;

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami:

- nie występują;
- planowana inwestycja położona jest poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 20084 Nr 25, poz 150) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu;
- przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska obowiązują inwestora.

9. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane dotyczące adaptacji lub likwidacji istniejącego zadrzewienia:

- proj. przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV nie wprowadza stref ochronnych, zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej i w związku z tym dla jego realizacji nie są wymagane żadne badania geotechniczne;
- w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

mgr inż. Andrzej Cichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0190/P.O.OE/14

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-87-67-57
NIP 6192020874 REGON 302589217

60