

Kraków, 29.05.2026r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**Dział Inwestycji i Remontów**

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1178281.1.26

Dot.: **warunków technicznych przebudowy sieci gazowej n/c i przyłączy na gazociąg s/c wraz z przyłączami w m. Grojec al. Ogrodowa**

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/Gmina / dzielnica: Grojec, gm.Oświęcim, pow.oświęcimski, woj.MAŁOPOLSKIE

Ulica / nr działki / inne określenia miejsca: Aleja Ogrodowa

Jednostka eksploatująca: Gazownia w Oświęcimiu

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (ST-IGG 4401, ST-IGG 4403) E

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	N/C	DN 150	STAL	202,6	Grojec Ogrodowa		
GAZOCIĄG	N/C	DN 100	STAL	830	Grojec Ogrodowa		
GAZOCIĄG	N/C	DN 80	STAL	418	Grojec Ogrodowa		
GAZOCIĄG	N/C	DN 40	STAL	200	Grojec Ogrodowa		
GAZOCIĄG	N/C	DN 32	STAL	19	Grojec Ogrodowa		
GAZOCIĄG	N/C	dn 160	PE	3	Grojec Ogrodowa		
GAZOCIĄG	N/C	dn 110	PE	0,5	Grojec Ogrodowa		
GAZOCIĄG	N/C	dn 50	PE	10	Grojec Ogrodowa		
GAZOCIĄG	N/C	DN 80	STAL	0,3	Grojec Przecznicza		
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 50	STAL	221	Grojec Ogrodowa	8	
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 40	STAL	1	Grojec Ogrodowa	1	
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 32	STAL	632	Grojec Ogrodowa	31	
PRZYŁĄCZ	N/C	dn 63	PE	88	Grojec Ogrodowa		

PRZYŁĄCZ	N/C	dn 50	PE	52	Grojec Ogrodowa		
----------	-----	-------	----	----	--------------------	--	--

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość orientacyjna [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 160	PE100 RC SDR 17(17,6) typ2	206	Grojec Ogrodowa		
GAZOCIĄG	S/C	dn 110	PE100 RC SDR 17(17,6) typ2	1248	Grojec Ogrodowa		
GAZOCIĄG	S/C	dn 63	PE100 RC SDR 11 typ2	229	Grojec Ogrodowa		
PRZYŁĄCZ	S/C	dn 25	PE100 RC SDR 11 typ2	994	Grojec Ogrodowa	40	

Dla przyłączy nieobjętych przebudową należy w projekcie uwzględnić wymianę kolumn przyłączeniowych wraz z kurkami głównymi oraz montaż reduktorów.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury układane w otwartym wykopie metodami wąskowykopowymi lub bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkód terenowych.

3. Gazociągi i przyłącza

Gazociągi i przyłącza należy projektować i wykonywać zgodnie z aktualnymi regulacjami PSG:

- Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
- Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych
- Zasady projektowania gazociągów podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia.
- Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów:

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. nr 92, , poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Należy opracować projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trasę przebudowywanej sieci gazowej uzgodnić z Gazownią w Oświęcimiu a następnie na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez właściwego terenowo starostę. Szczegóły techniczne przebudowy ustalać z Gazownią w Oświęcimiu.
2. Projekt uzgodnić w Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
2. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie.

VII. UWAGI KOŃCOWE

Ważność warunków określa się do dnia realizacji inwestycji

Z poważaniem

Michał Komasa Kierownik Sekcji
Ewidencji Majątku
i Uzgodnień

Pismo sporządził: Anna Litwińska tel. 012 628 12 49
kom. 665 611 676, e-mail: anna.litwinska@psgaz.pl
Otrzymują:
1x Adresat
1x Gazownia w Oświęcimiu
1x Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień aa.