Kraków, 29.05.2026r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Dział Inwestycji i Remontów

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.1178303.1.26

Dot.: **warunków technicznych przebudowy sieci gazowej i przyłączy n/c w m. Brzeszcze ul. Słoneczna, Sikorskiego, Kosynierów, Reymonta, Bugaj**

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/Gmina / dzielnica: Brzeszcze, gm.Brzeszcze, pow.oświęcimski, woj.MAŁOPOLSKIE
Ulica / nr działki / inne określenia miejsca: ul. Słoneczna, Sikorskiego, Kosynierów, Reymonta, Bugaj
Jednostka eksploatująca: Gazownia w Oświęcimiu
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (ST-IGG 4401, ST-IGG 4403) E

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	N/C	DN 100	STAL	501	Brzeszcze Bugaj		
GAZOCIĄG	N/C	DN 100	STAL	90	Brzeszcze Kosynierów		
GAZOCIĄG	N/C	DN 100	STAL	4	Brzeszcze Kościuszki		
GAZOCIĄG	N/C	DN 100	STAL	262	Brzeszcze Reymonta		
GAZOCIĄG	N/C	DN 100	STAL	296	Brzeszcze Słoneczna		
GAZOCIĄG	N/C	dn 110	PE	9	Brzeszcze Kosynierów		
GAZOCIĄG	N/C	dn 160	PE	44	Brzeszcze Św. Wojciecha		
GAZOCIĄG	N/C	DN 80	STAL	154	Brzeszcze Bugaj		
GAZOCIĄG	N/C	DN 65	STAL	51	Brzeszcze Kosynierów		
GAZOCIĄG	N/C	DN 50	STAL	32	Brzeszcze Kosynierów		
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 50	STAL	294	Brzeszcze Bugaj	21	
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 50	STAL	66	Brzeszcze Kosynierów	6	

PRZYŁĄCZ	N/C	DN 50	STAL	19	Brzeszcze Przyłogi	1	
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 50	STAL	142	Brzeszcze Reja	4	
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 65	STAL	15	Brzeszcze Reja	1	
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 50	STAL	205	Brzeszcze Reymonta	8	
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 50	STAL	21	Brzeszcze Sikorskiego	1	
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 50	STAL	141	Brzeszcze Słoneczna	5	
PRZYŁĄCZ	N/C	DN 50	STAL	43	Brzeszcze	3	
ZASUWA	N/C	DN 100			Brzeszcze Kościuszki	1	

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość orientacyjna [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	N/C	dn 160	PE100 RC SDR 17 (17,6) typ 2	553	Brzeszcze		
GAZOCIĄG	N/C	dn 110	PE100 RC SDR 17 (17,6) typ 2	720	Brzeszcze		
GAZOCIĄG	N/C	dn 90	PE100 RC SDR 17 (17,6) typ 2	170	Brzeszcze		
PRZYŁĄCZ	N/C	dn 40	PE100 RC SDR 11 typ 2	946	Brzeszcze	50	
ZZU z jednym upustem	N/C	DN 150			Brzeszcze Kościuszki	1	
ZASUWA	N/C	DN 100			Brzeszcze Przyłogi	1	
ZASUWA	N/C	DN 100			Brzeszcze Reymonta	1	
ZASUWA	N/C	DN 100			Brzeszcze Kosynierów	1	

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury układane w otwartym wykopie metodami wąskowykopowymi lub bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkód terenowych.

3. Gazociągi i przyłącza

Gazociągi i przyłącza należy projektować i wykonywać zgodnie z aktualnymi regulacjami PSG:

- Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
- Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych
- Zasady projektowania gazociągów podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia.
- Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów:

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. nr 92, , poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Należy opracować projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trasę przebudowywanej sieci gazowej uzgodnić z Gazownia w Oświęcimiu a następnie na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez właściwego terenowo starostę. Szczegóły techniczne przebudowy ustalać z Gazownia w Oświęcimiu.
2. Projekt uzgodnić w Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
2. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie.

VII. UWAGI KOŃCOWE

Ważność warunków określa się do dnia realizacji inwestycji

Z poważaniem
Michał Komasa
Kierownik Sekcji
Ewidencji Majątku
i Uzgodnień

Pismo sporządził: Anna Litwińska tel. 012 628 12 49
kom. 665 611 676, e-mail: anna.litwinska@psgaz.pl

Otrzymują:
1x Adresat
1x Gazownia w Oświęcimiu
1x Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień aa.