

Przyłącze kablowe od stanowiska linii napowietrznej nn
Stacja S6-00193 Mława Centrala Nasienna, ist. transformator 250 kVA
Ist. linia do miejsca przyłączenia: AsXSn 4x95 mm2 – ok. 280 m
Zakres prac:
- od stanowiska linii napowietrznej wybudować przyłącze min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2 – trasa około 20 m
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe przy granicy zasilanej działki – 1 szt. sugerowany typ: P1-Rs/LZV/F
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP
WP: P/26/070851, Przyłącze do: Mława, gmina Mława, Nr działki: 1998/6
Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński


S6-00193
Mawa Centrala Nasienna
AS6-90007
Mawa Hydrofory II M.U.
Miejsce zasilenia proj. przyłącza
Podział sieci między stacjami
S6-00193 i T761091