Rozbiórka odgałęzienia LSN w kier. stacji S6-00910 Bieżuń III

Przebudować trzon LSN Bieżuń na AFL 3x70mm wraz ze zmianą lokalizacji stanowisk słupowych

Przebudować odgałęzienia LSN Bieżuń na AFL 3x50mm wraz ze zmianą lokalizacji stanowisk słupowych

Budowa linii kablowej SN typu min. 3xNA2XS(FL)2Y 1x70mm - dł ok. 250mb

460mb

475mb

473mb

80mb

250mb

127/4

127/5

127/3

127/2

127/1

127/1A

O6-1269

O6-291

760292

S6-00910
Bieżuń III
100kVA, 91 odb.

S6-00909
Bieżuń II
75kVA, 80 odb.

124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 154 155 156 157 159

105/15

762493

763964