ZAKRES DO REALIZACJI
WG OBI/33/25045/42

ZREALIZOWANO
WG OBI/33/25033/45

Podział sieci
T-51303 obw. 01/T-5865 obw. 03

istn. AsXSn 2x16 (EOŚ)
kier. słup EOŚ

istn. RSA-1/3
P.S.

istn. słup 330865-03 11/KK 331303-01 1/2/4/KK E-10,5/17,5

istn. AsXSn 4x25
ul. Osiedlowa 22 dz. nr 154/4

R<=10 ohm (1 kpl.)

istn. słup 330865-03 10/P ZN-10

istn. słup 330865-03 9/RPK E-10,5/12

istn. słup 330865-03 8/P ZN-10

istn. słup 330865-03 7/P ZN-10

istn. słup 330865-03 6/P ZN-10

istn. słup 330865-03 5/P ZN-10

istn. słup 330865-03 4/P ZN-10

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -62-

istn. AsXSn 4x16 mm2, obw. 03 -53- do demontażu

istn. AsXSn 4x16 mm2, obw. 03 -32- do demontażu

istn. YAKY 4x120mm2, L=70 mb

R<=10 ohm (1 kpl.)

Z-308/1 budynek ul. Wałowa 10 dz. nr 192/6

istn. AsXSn 4x16
SP ul. Wałowa 12 dz. nr 194/4

SP ul. Wałowa 14 dz. nr 197

istn. słup 330865-03 9/1/P ZN-9

budynek ul. Tęczowa 10, dz. nr 192/5

istn. licznik nr 9480
wynieść do proj. Z3319490;

istn. złącze kab.-pom. Z3301782 P1-Rs/F

3f KWh
ETIMAT T 3p 25A
LZ1
RBK-00 WT-00 40A/gF
LZV
PEN
R<=30 ohm
dz. nr 154/7 15240/2015 12,3 kW ul. Osiedlowa 18A

istn. Z3301214 P2/F
do demontażu
istn. liczniki:
– nr 30008366
– nr 30008330
wynieść do proj. Z3319489

3f KWh
RBK-00 WT-00 40A/gF 20A
LZ
R<=5 ohm
dz. 615 ul. Tęczowa 8
dz. 615 ul. Tęczowa 8

proj. złącze kab.-pom. Z3319490 P2-Rs/LZV/LZR/F

P1 TL G.S. LZ1
P2 TL G.S. LZ2
LZR
LZV
PEN
R<=5 ohm
Rezerwa
dz. nr 192/5 P/25/062898, Pp=10 kW ul. Tęczowa 10

proj. złącze kab.-pom. Z3319489 KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

NH-2 WTZ-2
NH-2 WTZ-2 gF 63A
NH-00 WT-00 gF 40A
NH-00 WT-00 gF 40A
R<=30 ohm
dz. nr 615 WBSiB/25/070994, Pp=12,5 kW ul. Tęczowa 8
dz. nr ul. Te

proj. YAKXS 4x120+Fe/Zn 25x4, L=46/54 mb
Obwód 01 – zasilany z T–51303

proj. YAKXS 4x35+Fe/Zn 25x4, L
Obwód 01 – zasilany z T–5

istn. AsXSn 4x35 mm2, obw. 01 -39-

istn. YAKXS 4x35 + Fe/Zn 25x4 mm2, L=18 mb
Obwód 01 – zasilany z T–51303

istn. słup 331303-01 1/2/1/1_K E-10,5/6

ul. Osiedlowa 9 dz. nr 126/1

istn. słup 331303-01 1/2/1_RPK E-10,5/8

istn. AsXSn 4x25
ul. Osiedlowa 18 dz. nr 154/11

istn. słup 331303-01 1/2/2_P E-10,5/4,3

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -45-

R<=10 ohm (1 kpl.)

istn. słup 331303-01 1/2/3_P E-10,5/4,3

istn. AsXSn 4x25
ul. Osiedlowa 20 dz. nr 154/3

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -46-

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -45-

(1 kpl.)

istn. słup 331303-01 1/2/RPK E-9/15

istn. AsXSn 4x16
ul. Tęczowa 2 dz. nr 157

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -49-

istn. słup 331303-01 1/3/P ZN-9

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -28-

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -33-

istn. st. nr 331303-01 1/4 RNK/2xZN-9 – do demontażu proj.słup ON/E-10,5/10

istn. AsXSn 4x95+4x25 mm2, obw. 01 -40- do demontażu

istn. słup 331303-01 1/4/1/K ZN-10 do demontażu

R<=10 ohm (1 kpl.)

YAKY 4x35+Fe/Zn 25x4, L=20 mb
Obwód 01 – zasilany z T–51303 do unieczynnienia

istn. słup 331303-01 1/5/ON E-10,5/15

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -40-

proj. ogr. przep. 3xASA 440–1080+E2+K+P R<=10 ohm

istn. słup 331303-01 1/6/K 2xZN-10

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 -40-

R<=10 ohm (1 kpl.)

proj. YAKXS 4x120+Fe/Zn 25x4, L=45/63 mb
Obwód 01 – zasilany z T–51303

YAKY 4x70+Fe/Zn 25x4, L=35 mb
Obwód 01 – zasilany z T–51303

YAKY 4x35+Fe/Zn 25x4, L=20 mb
Obwód 01 – zasilany z T–51303

istn. Z–101/6/2
ZK–1/P–2

PBD2–2
VT–1/gF 40 A
3F KWh
LZ
PEN
R <30 Ω
dz. 191/3 ul. Bajeczna 8
dz. 190/3 ul. Bajeczna 6

istn. AsXSn 4x16
ul. Tęczowa 4 dz. nr 158

istn. AsXSn 4x16
ul. Tęczowa 6 dz. nr 159

istn. AsXSn 4x16
ul. Bajeczna 2 dz. nr 190/1

istn. AsXSn 4x16
ul. Bajeczna 4 dz. nr 190/2

Podział sieci
T-51303 obw. 01/T-51113 obw. 300

istn. Z–308/Z–101/7
ZK–3
Podział sieci
obw. 01, T–51303/obw. 300, T–51113

PBD–2
PBD–2
PBD–2
WTN–1 gF 40A
WTZ–2
P.S.
PEN
R<=30 ohm
istn. YAKY 4x120
Obwód 300 – zasilany z T–513
istn. YAKY 4x120
Obwód 300 – zasilany z T–5130.

Podział sieci
T-51303 obw. 01/T-51113 obw. 200

istn. Z3305568
ZK–3
Podział sieci
obw. 01, T–51303/obw. 200, T–51113

PBD–2
PBD–2
PBD–2
WTN–1 gF 40A
WTZ–2
P.S.
PEN
R<=30 ohm
istn. YAKY 4x70 + Fe/Zn 25x4 mm2, L=75 mb
Obwód 01 – zasilany z T–51303
istn. YAKY 4x120
Obwód 300 – zasilany z T–5113

Istniejąca stacja transformatorowa SN/nn
(STSPpba 22–20/400)
T–51303 "WIŚLINKA RADOSNA"
istn. S=160kVA

istn. NH2
OBW. 01
istn. WT–1/gF
125A

YAKY 4x120+Fe/Zn 25x4, L=257 mb
Obwód 01 – zasilany z T–51303

istn. słup 331303-01 1/1/N E-12/4,3

istn. AsXSn 4x25
ul. Osiedlowa 14 dz. nr 162

istn. AsXSn 4x25
ul. Osiedlowa 12 dz. nr 163

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -25-

istn. słup 51303-01 1/KK E-10,5/10

R<=5 ohm (1 kpl.)

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -28-

istn. słup 51303-01 2/RPK E-10,5/12

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -30-

istn. słup 51303-01 3/P E-10,5/4,3

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -29-

istn. słup 51303-01 4/P E-10,5/4,3

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -32-

istn. słup 51303-01 5/P E-10,5/4,3

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -36-

istn. słup 51303-01 6/K E-10,5/12

R<=10 ohm (1 kpl.)

istn. YAKY 4x70 + Fe/Zn 25x4 mm2, L=75 mb
Obwód 01 – zasilany z T–51303

ul. Kryształowa 3 dz. nr 161

istn. AsXSn 4x16
ul. Kryształowa 6 dz. nr 167

ul. Kryształowa 5 dz. nr 160

istn. AsXSn 4x16

ul. Kryształowa 7 dz. nr 160

istn. AsXSn 4x16
ul. Kryształowa 8 dz. nr 179

istn. AsXSn 4x16
ul. Kryształowa 10 dz. nr 180

ul. Kryształowa 11 dz. nr 187

istn. AsXSn 4x16
ul. Kryształowa 14 dz. nr 183/1

ul. Kryształowa 13 dz. nr 186

istn. AsXSn 4x16

ul. Kryształowa 15 dz. nr 185

istn. AsXSn 4x16

istn. Z3303571
P2NS–Rs

3F KWh
TZO 3p 20A
3F KWh
ETIMAT T 3p 25A
LZ
RBK–00 WT–00 40A/gF
dz. 181 ul. Kryształowa 12
dz. 188 ul. Kryształowa 9

ul. Osiedlowa 2 dz. nr 165

istn. AsXSn 4x16

istn. słup 51303-01 2/1/P E-10,5/4,3

istn. AsXSn 4x70 mm2, obw. 01 + istn. AsXSn 2x25 (EOŚ) -30-

ul. Źródlana 1 dz. nr 171/1

istn. AsXSn 4x16

ul. Źródlana 3 dz. nr 169

istn. AsXSn 4x16

(1 kpl.)

kier. słup 308 — istn. 4xAL 50, obw. 300+AL 25(ośw.) -37- — kier. słup 306

istn. AsXSn 4x16

istn. słup 51303-01 2/2/K E-10,5/12

istn. RSA-1/3
P.S.

ul. Źródlana 2 dz. nr 173

ul. Źródlana 4 dz. nr 174

Podział sieci
T-51303 obw. 01/T-5198 obw. 300