1:500

S2-00522 Gołotczyzna
obw 1 (37 odb, 80A gF)
tr. 100 kVA

Do wybudowania:
- przyłącze kablowe min. 4x70 mm2, dł. ok 45 m;
- złącze P2.

