Numer P/21/033177/3	Miejscowość Płock	Data 06.08.2026

AKTUALIZACJA nr 2
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA z dnia 02-05-2022

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Płocku

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, dokonuje zmiany Warunków Przyłączenia Nr **P/21/033177/3** w punktach nr 4,5, 7.1.1 które otrzymują następujące brzmienie:

4. Miejsce przyłączenia:
R3, 110 kV [L] nr Żychlin - Piątek
Projektowany GPZ – Piątek PIA
Projektowana linia 15 kV „Piekary"
Projektowany słup w linii SN „Piekary"

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
-zaciski prądowe rozłącznika sterowanego drogą radiowo z uziemnikiem SN zabudowanego na projektowanym słupie w linii napowietrznej SN 15 kV „Piekary" z GPZ Piątek w kierunku instalacji abonenckiej dla energii pobranej i oddanej,

7.1.1. Urządzenia WN i SN:

a. Zakres niezbędny do Rozbudowy Sieci:
Biorąc pod uwagę wyniki ekspertyzy, możliwość podłączenia i oddania energii elektrycznej przez elektrownię Elektrownia fotowoltaiczna „Janowice" do sieci ENERGA-OPERATOR SA pojawi się po zrealizowaniu inwestycji sieciowych zaplanowanych przez ENERGA-OPERATOR SA w latach 2024-2028. W celu realizacji powyższego należy:

- wybudować stację 110/15kV „Piątek",
- wybudować wyprowadzenie linii 15kV „Piekary" z GPZ Piątek,
- w polu liniowym nr 15 Piekary w rozdzielni SN-15kV sekcja 1 w GPZ Piątek zamontować przekładniki napięciowe (blokada załączenia pola przy obecności napięcia wstecznego na linii)- realizacja wspólnie z **P/20/050406 i P/20/084043**
- w polu liniowym nr 15 Piekary w rozdzielni SN-15kV sekcja 1 w GPZ Piątek zainstalować urządzenia pokazujące napięcie w otwartym polu oraz blokady SPZ i sterowania na załączenie od obecności napięcia wstecznego - realizacja wspólnie z **P/20/050406 i P/20/084043,**
- wstawić słup w linii napowietrznej SN 15kV „Piekary" na działce 173 obręb Janowice

b. Zakres niezbędny do realizacji Przyłącza:
- Na projektowanym słupie.zabudować rozłącznik sterowany radiowo z transformatorem potrzeb własnych zasilanym od strony zasilania z sieci.

Niniejsza aktualizacja numer 2 warunków przyłączenia z dnia 06-08-2026 roku zastępuje dotychczasowe warunki przyłączenia numer P/21/033177/3 z dnia 02-05-2022 roku oraz aktualizację nr 1 z dnia 01-09-2025 w punkcie nr 4,5, 7.1.1. Pozostałe punkty Warunków Przyłączenia Nr P/21/033177/3 pozostają bez zmian.

Kierownik
Wydział Przyłączeń i Rozwoju
Tomasz Szczepankowski
ZATWIERDZIŁ

Asakowski Jacek
OPRACOWAŁ
tel. 24 36 88 385

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock