STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ GEODEZJI
pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-II.6630.543.2025 lp 1

ODPIS
PROTOKÓŁ Z DODATKOWEJ NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 543.2025

Przedmiot uzgodnienia: sieć elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu: **gm. Dywity, obr. 9 KIEŹLINY, dz.: 426/4, 426/14, 176, 175, 174, 46, 192/8, 192/4, 192/5, 192/3, 192/6, 192/7, 191, 194/1, 193/2, 194/2, 193/3**

Wnioskodawca: **EL-VIK PROJEKT Sp. z o.o.**
Żurawia 24c/1
11-041 Olsztyn

Inwestor: **Energa-Operator S.A.**
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Data narady: **2025-10-01**

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024r. poz. 1151) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej uzgodnili przedłożony projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag zawartych w załączniku nr 1.

Pouczenie:
1. Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.
2. Przy realizacji projektu w terenie należy uwzględnić charakterystykę dokładności poszczególnych punktów granicznych wzdłuż których realizowana jest inwestycja.

Załączniki :
1.Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Jarosław Mach
Główny Specjalistaw Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)

Załącznik nr 1 ODPIS

sygn. GD-II.6630.543.2025.1 z dnia 2025-10-01

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej:

Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię i nazwisko uzgadniającego Data
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	brak uwag	Agnieszka Krupka 2025-09-25 11:49:08
ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn	brak stanowiska *	
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie	brak uwag	Marek Iliuczonek 2025-09-26 08:33:41
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	załącznik	Agnieszka Dobrowolska 2025-09-24 08:29:33
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Infrastruktury i Budownictwa	brak uwag	Dagmara Turalska 2025-09-25 11:12:20
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	Wymianę istniejącej linii napowietrznej nN w pasie drogi powiatowej nr 1449N zaprojektowano zgodnie z wydaną decyzją nr 83/LS/2024 z dnia 01 lipca 2024 r. Sieć należy umieścić w pasie drogowym na warunkach i w terminie określonym w decyzji zezwalającej na lokalizację sieci	Jacek Nadulski 2025-09-25 12:50:54
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN”	brak uwag	Zbigniew Czarnota 2025-09-24 07:08:13
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	brak uwag	Grzegorz Kuberka 2025-09-26 11:19:54
MACROSAT Sp. z o.o.	brak uwag	Krzysztof Kacprowicz 2025-09-24 09:27:05
NEXERA Sp. z o.o.	brak uwag	Andrzej Grycmacher 2025-09-29 14:42:07
Urząd Gminy w Dywitach	brak uwag	Mirosław Iwański 2025-09-24 08:11:43
Akwedukty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Różnowie	brak uwag	Magdalena Klach-Chęcmanowska 2025-09-30 15:10:54
Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji	brak stanowiska *	
Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	brak uwag	Remigiusz Kowalski 2025-09-25 09:49:44

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Jarosław Mach
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)

Intelly J. Niski Spółka Jawna	brak stanowiska *	

** Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.*

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Jarosław Mach
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Gazownia w Olsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof.kowalski@psgaz.pl

Załącznik nr GD-II.6630.543.2025:1 do protokołu Narady Koordynacyjnej nr 38 z dnia 01.10.2025 r.

Uzgodniono GD-II.6630.543.2025:1 z uwagami:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie (wraz z projektem zagospodarowania terenu, uzgodnionym na Naradzie Koordynacyjnej), na adres właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia (dodatkowo do wiadomości na adres e-mail: gazownia.olsztyn@psgaz.pl).

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.

3. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie koszty z tym związane (dotyczy usunięcia awarii oraz jej skutków). O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5m po obu stronach od osi gazociągu.

8. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm..” W tym, zachować odległość pionową minimum 0,2m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami ścianek: rur/ rur osłonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejącej sieci gazowej. Zachować minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m). W przypadku wypłycenia sieci gazowej wystąpić o warunki przebudowy do PSG Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

9. Skrzyżowania z gazociągiem/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową zastosować rury osłonowe na projektowanej infrastrukturze.

10. **W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w miejscu skrzyżowania z istniejąca siecią gazową, dokonać odkrywki istniejącej sieci gazowej w obecność pracownika Gazowni w Olsztynie**, 10-409 Olsztyn ul. Lubelska 42A. W przypadku nawierzchni o konstrukcji nierozbieralnej lub skrzyżowania pod jezdnią utwardzoną (przy braku możliwości wykonania odkrywki), należy dołączyć do zgłoszenia rozpoczęcia robót, o którym mowa w pkt 1, profil podłużny projektowanej infrastruktury w miejscu ww. skrzyżowania.

KIEROWNIK GAZOWNI
GAZOWNIA W OLSZTYNIE
Krzysztof Kowalski
Z up. Agnieszka Dobrowolska
Starszy Specjalista ds. Technicznych
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Gazownia w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 53
e-mail: agnieszka.dobrowolska@psgaz.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Jednostka ewidencyjna	*Identyfikator*	281404_2
	Nazwa	Gmina Dywity
Obręb ewidencyjny	*Identyfikator*	281404_2.0009
	Nazwa	Kiezliny
Działka nr		193/2, 193/3, 194/2, 194/1, 192/8, 46, 174, 175, 176, 426/14, 426/4, 191
Skala mapy		1:500
Selekcja mapy		7.209.16.25.2.4, 7.209.16.25.2.4, 7.209.17.21.1.3, 7.209.16.25.4.4
Układ współrzędnych	*płaskich prostokątnych*	PL-2000/21
	wysokościowych	PL-EVRF2007-NH
Id. zgłosz. pracy geod.:		GD-I.6642.1.5366.2025
Granica obszaru aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji)*		Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalania służebności gruntowych.
Data opracowania mapy		19.09.2025
Imię i nazwisko osoby która opracowała mapę:		Mariusz Mączewski nr upr. Zaw. 19959
Imię i nazwisko kierownika prac:		Mariusz Mączewski nr upr. Zaw. 19959
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: GEOLAND USŁUGI GEODEZYJNE SZYMON BACZEWSKI Ul. Flisa 4/6; 10-692 Olsztyn Tel. 502662705 NIP:7393379387 REGON 220774642		

Uwagi:
1. Granice działek naniesione są na podstawie danych uzyskanych z pomiarów bezpośrednich otrzymanych z PODGiK w Olsztynie
2. Oznaczenie użytków gruntowych opisane jest na podstawie aktualnej ewidencji gruntów.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych ułożonych i nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmujące położenie ich na gruncie.

Legenda:
1. Kolorem różowym oznaczono granice, które nie spełniają warunku dokładnościowego standardów technicznych

Olsztyn, 19.09.2025r.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD.I.6642.1.5366.2025
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OLSZTYŃSKI
Numer oraz data sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji	GD.I.6642.1.5366.2025_1 z dnia 19.09.2025
Imię i nazwisko oraz nr. uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Mączewski Nr uprawnień 19959

Oświadczam, że treść mapy na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych opracowanej w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, potwierdzonej przez wykonawcę prac.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GD-I.6642.1.5366.2025 w dn. 19.09.2025

Mariusz Mączewski — Elektronicznie podpisany przez Mariusz Mączewski, Data: 2025.09.05 14:47:13+02'00'

mgr inż.Tomasz Dąbrowski
WAM/0147/POOE/13
(imię i nazwisko projektanta)

Istn. 4xAL50mm² L=65m, 4xAL35mm² L=255m, AsXSn4x50mm² L=101m
Proj. AsXSn4x120mm², L=379/417m
Istn. 1xAL25mm²- oświetlenie
Proj. AsXSn2x25mm², L=65/70m

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Dokumentacja numer: GD-II.6630.543.2025 lp 1
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
OLSZTYN, dnia 2025-10-01
z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Jarosław Mach
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany elektronicznie)

usytuowanie złącza P2-Rs/LZV/2LZR/F+P2/F
dz.nr 194/2
dz.nr 193/2
0.1m
dz.nr 193/3
złącze w skali: 1:100

Tytuł opracowania: Projekt zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych w m. Kiełliny, dz. nr 193/3, 195- 197, gm. Dywity			EL-VIK Projekt sp. z o.o. 11-041 Olsztyn, Ul. Żurawia 24c/1	
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu			OBI/63/2400170 Skala: 1:500	Rys. nr E-1
	Imie i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż.Tomasz Dąbrowski	WAM/0147/POOE/13	09.2025	
Opracował:	inż. Piotr Stefaniak		09.2025	