143/35
143/82
143/48
143/34
143/81
143/84
143/80
143/85
1451-02/02c--YAKXS 4x150
14510208 - 14510106 - YAKY 4x150
Świerkocin dz 143/33, 143/34, 143/70
14510208
143/33
143/86
143/91
1451-02/02c--YAKXS 4x150
143/70
143/90
Świerkocin dz. 143/68/, 143/69, 143/87, 143/86
14510211
143/69
143/89
proj. P3-Rs/LZV/LZR/F sst. 1 ETIMAT T 3p. 25A
143/71
143/88
143/87
143/68
1451-0101/02 - YAKXS 4x150
Świerkocin dz nr 143/62, 143/63, 143/90, 143/89
14510105 (14510203)
143/72
143/61
Świerkocin dz. 143/88, 143/87
Z6401147
Świerkocin dz. 143/64, 143/66
Z6401146
143/93
Świerkocin 143/92, 143/67, 143/95
14510106 (14510207)
143/95
143/62
143/67
143/63
143/66
143/65
143/64
143/73
143/92

Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego [P3-Rs/LZV/LZR/F] na zapasie istniejącej linii kablowej 0,4kV.
Złącze kablowo-pomiarowe przewidzieć na 3 układy pomiarowe w celu zasilenia działki nr 143/86 i 143/68, 143/69 - rezerwy.
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron.
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".

września 15, 2026

P/26/071124
ZASILANIE DOCELOWE - GR. V
MOC 12.5 kW ETIMAT T 3p. 25A

Os-1451 ŚWIERKOCIN DZIAŁKI obw. nr 02 k-k złącze 14510204
TR-160kVA, NH2/gG zab. 3x125A
kabel YAKY 4x150mm2 dł. 440m

Technik ds. Przyłączeń
Krystian Cichorek
2026 -09- 15

1:500

0 0,005 0,01 0,02 mi
0 0,0075 0,015 0,03 km