Energa operator

Znak EOP/WP/5/2026/10/
Dot. Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/26/003354

Słupsk, 28 października 2026 roku

ANEKS nr 1
Do warunków przyłączenia z dnia 05-02-2026 r. numer P/26/003354

Zmienia się punkt 7.1.3. niniejszych warunków, który otrzymuje brzmienie:

7.1.3. Urządzenia nn:

- zasilić kablem o przekroju 4x240 mm2, o długości ok. 200m, od stacji nr 01-0366 do projektowanego złącza licznikowego z miejscem na układ półpośredni usytuowanego na elewacji budynku.
- istniejące kable YAKY 4x150m2 i 4x120m2 przedłużyć oraz wprowadzić do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego typu KRSN.
- zastosować przekładniki prądowe 400/5 AA zgodnymi ze standardami obowiązującymi na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie..

Pozostałe zapisy warunków o przyłączenie pozostają bez zmian.

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

- telefonicznie: **+48 59 841 66 69***
- za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
- poprzez e-mail: koszalin@energa-operator.pl
- listownie na adres: Energa-Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest Energa-Operator S.A. Szczegóły dostępne na www.energa-operator.pl

Z poważaniem

Kierownik
Działu Przyłączeń
[illegible] Stelmaszuk