Nazwa postępowania:


Dostarczenie działka wodno-pianowego sterowanego ręcznie FJM-100 z certyfikatem CNBOP-PIB z dodatkową armaturą kołnierzową z manometrem dla TP 81 Olszanica.

Przedmiotem postępowania jest:

Dostarczenie wyposażenia wg specyfikacji w tabeli jn:

Lp.	Urządzenie	Ilość kpl	Wymagania techniczne
1.	Działko wodno-pianowe FJM 100 - wg rys.02 i opisu	1	Specyfikacja nazwa: PL_SKUM_FJM_MAN
2.	Armatura kołnierzowa DN 100 z manometrem 16 [bar] klasa 1.6	1	PN10/PN16 zgodny z normą PN-EN 1092-1

Rys.01



Opis techniczny działka: FOG/JET MONITOR MANUAL FJM 100 DIN/ANSI nr katalogowy: 161010403
FLANGED DN100 UP TO 6000 L/MIN CAPACITY
Działko wodno-pianowe FJM-100 MAN sterowane ręcznie.
Płynna regulacja wydajności w zakresie od 1000 l/min do 6 000 l/min.
Płynna regulacja pomiędzy prądem rozproszonym a zwartym
Ciśnienie pracy 4- 16 bar
Zakres ruchu w poziomie 360 st.
Zakres ruchu w pionie -60/+90 st.
Połączenie kołnierzowe DIN
Materiał wykonania: korpus: stal nierdzewna, głowica: brąz
Certyfikaty: Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063-UWB-0033, DNV, FM, RMRS, BV,

Rys.02



Wymagania wobec oferty:

- Certyfikaty, dopuszczenia przez Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB Nr 063-UWB-0033 (FJM -100; FJM-80) dla poz.1

- z dokumentacją jakościowa armatury kołnierzowej w tym klasa manometru 1.6 dla poz.2 ,

Termin realizacji: jak najszybciej, maksymalnie do 11.12.2026

Oczekiwana waluta: PLN

Adres dostawy: TP Grupa Serwisowa Kraków

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

ul. Olszanicka 38a, 30-241 Kraków

Oczekiwana gwarancja: 24 miesiące

Warunki ogólne:

1. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o. OWZ, Sierpień 2023.

Osoby kontaktowe w sprawie ustalenia terminu dostawy oraz do sprawach technicznych:

P. Grzegorz Rospond, tel. 693 915 104 , e-mail: Grzegorz.Rospond@orlencs.pl
P. Piotr Raróg, tel. 665 551 174 , e-mail: Piotr.Rarog@orlencs.pl