INSTRUKCJA
PRZECIWPOŻAROWA OGÓLNA

OPRACOWANA W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MSWiA Z DNIA 7 czerwca 2010r. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW Dz.U.2010.109.719

1. Wszystkie organy administracji państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, instrukcje i organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne są zobowiązane brać udział w zapobieganiu pożarów i ich zwalczaniu na zasadach określonych w instrukcji.
2. **PRACOWNIK PRZED PRZYJĘCIEM DO PRACY JEST OBOWIĄZANY ZAPOZNAĆ SIĘ Z:**
   a. treścią instrukcji
   b. środkami łączności alarmowej na wypadek pożaru, ich rozmieszczeniem oraz działaniem
   c. obsługą i działaniem podręcznego sprzętu ppoż.
   d. rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego i podręcznych środków gaśniczych w terenie
3. **ZAPOBIEGANIE POŻAROM W OBIEKTACH ORAZ NA TERENACH PRZYLEGŁYCH:**

   Zabronione jest wykonywanie czynności:

   a. używania otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem
   b. garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
   c. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi
   d. wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub spalanie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych
   e. przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
      I. urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą rozgrzewać się do temp. ponad 100°C
      II. linii kablowych o napięciu powyżej 1 KV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej
   f. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych usytuowanych bezpośrednio na podłożu palnym
   g. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych
   h. instalowanie opraw oświetleniowych oraz sprzętu instalacji elektrycznych, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapadnięciem
   i. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej do ewakuacji
   j. ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację
   k. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie
   l. uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do:
      I. urządzeń i instalacji przeciwpożarowych
      II. urządzeń uruchamiających instalacje alarmowe i sterujących takimi instalacjami
      III. wyjść ewakuacyjnych
      IV. wyłączników i tablic rozdzielczych prądu oraz głównych zaworów gazu
4. **WŁAŚCICIELE, ZARZĄDCY, UŻYTKOWNICY BUDYNKÓW Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, ZOBOWIĄZANI SĄ DO:**
   a. umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji przeciwpożarowych
   b. oznakowania zgodnie z normami:
      I. dróg, wyjść i kierunków ewakuacji (z wyłączeniem budynków mieszkalnych)
      II. miejsc usytuowanych urządzeń przeciwpożarowych
      III. elementów sterujących urządzeń przeciwpożarowych
      IV. lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo zwanych dalej „materiałami"
      V. pomieszczeń w których występują materiały
5. **POSTĘPOWANIE W RAZIE POŻARU**

W razie powstania pożaru, pracownik obowiązany jest zachować spokój i opanowanie, a jednocześnie działać szybko i zdecydowanie, a w szczególności:

   a. zaalarmować Straż Pożarną nie przesądzając czy pożar uda się ugasić, czy nie (tel. 998), wszcząć wewnętrzny alarm pożarowy
   b. podjąć gaszenie pożaru za pomocą podręcznych środków gaśniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami
   c. podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO
DLA KONTENERÓW/KLATEK BUTLOWYCH

1. Kontenery (klatki) przeznaczone są do magazynowania butli z gazem płynnym propan-butan lub propan o pojemności **2, 3, 5, 8, 10, 11 i 14 kg gazu.**
   W handlowej sieci detalicznej, butle można składować w kontenerach o konstrukcji ażurowej o łącznej masie gazu w butlach **do 440 kg**. Kontenery powinny być ustawione w odległości co najmniej:
   a. 8 m - od budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, mieszkalnych, a także od innych budynków, jeżeli ich konstrukcja jest wykonana z elementów palnych
   b. 3 m - od pozostałych budynków, od studzienek i innych zagłębień terenu oraz od granicy działki
   c. butle można składować w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, w odległości co najmniej 2 m w poziomie i co najmniej 9 m w pionie od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych
2. Kontener (klatkę) należy wyposażyć w gaśnicę proszkową 9 kg, która powinna znajdować się w stałym, łatwo dostępnym i oznakowanym miejscu.
3. Zabrania się przestawiania kontenerów (klatek) w inne miejsca niż było to przeznaczone.
4. W obrębie kontenerów (klatek) zabrania się składowania materiałów łatwopalnych mogących powodować pożar.
5. Butli nie wolno rzucać, toczyć, uderzać o nie przedmiotami oraz używać do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.
6. Butle z gazem należy przechowywać w pozycji stojącej.
7. Zawór butli pełnej i pustej musi być wyposażony w nakrętkę zaślepiającą, w przypadku butli bezkołnierzowej w kołpak.
8. Butlę reklamowaną (nieszczelną) należy natychmiast zwrócić do GASPOLU.
9. W obrębie 1 m obrysu kontenera zabrania się:
   a. używania otwartego ognia
   b. palenia papierosów
   c. używania narzędzi iskrzących
   d. parkowania pojazdów
10. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój i nie wywoływać paniki. Należy:
    a. zaalarmować okrzykiem „**PALI SIĘ - POŻAR**”
    b. natychmiast zawiadomić **STRAŻ POŻARNĄ** telefon alarmowy: **112** lub **998**
    c. równocześnie przystąpić do gaszenia ognia
11. O powstałym pożarze należy ponadto powiadomić:
    a. **POLICJĘ** telefon: **112** lub **997**
    b. **DOSTAWCĘ GAZU** telefon: .....
12. W razie potrzeby, nieszczęśliwego wypadku, awarii
    a. powiadomić **POGOTOWIE RATUNKOWE** telefon: **112** lub **999**

STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

STREFA 2

1 METR OD OBRYSU KONTENERA









ZAKAZ PALENIA I UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA
GAZ PŁYNNY, PRODUKT SKRAJNIE ŁATWOPALNY