Zapytanie Ofertowe (RFP)

DOTYCZY: Zakup zaworów ręcznych na remont wspólny

1. Specyfikacja techniczna:

1.1.Dane techniczne

Zakup armatury zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zasuwa DN 500 PN16 kołnierzowy przylga B1 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
woda / para 200 stopni C / 10 bar
L= 700 mm
Sztuk 1,

Zasuwa DN 250 PN10 kołnierzowy przylga B1 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
woda / para 200 stopni C / 10 bar
L= 450 mm
Sztuk 2,

Zasuwa DN 300 PN10 kołnierzowy przylga B1 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
woda / para 200 stopni C / 10 bar
L= 420 mm
Sztuk 2,

Zasuwa + baypass DN 400 PN10 kołnierzowy przylga B1 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
woda / para 200 stopni C / 10 bar
L= 300 mm
Sztuk 2,

Zasuwa DN 250 PN25 kołnierzowy przylga B1 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
woda / para 200 stopni C / 10 bar
L= 460 mm
Sztuk 2,

Zawór DN 200 PN40 kołnierzowy przylga B2 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
Amoniak ciekły / 4 stopnie C / 5 bar
L= 560 mm
Sztuk 2,

Zawór DN 150 PN40 kołnierzowy przylga B2 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
Amoniak ciekły / 4 stopnie C / 5 bar
L=480
Sztuk 2,

Zasuwa DN 50 PN16 kołnierzowy przylga B1 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
Amoniak ciekły / 4 stopnie C / 5 bar
L= 145 mm
Sztuk 8,

Zasuwa DN 150 PN40 kołnierzowy przylga B1 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
Amoniak ciekły / 4 stopnie C / 5 bar
L= 380 mm
Sztuk 4,

Zasuwa DN 80 PN40 kołnierzowy przylga B1 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
Amoniak ciekły / 4 stopnie C / 5 bar
L= 280 mm
Sztuk 4,

Zasuwa DN 50 PN10 kołnierzowy przylga B1 wg EN 1092-1
Korpus – 1.0460
woda / para 200 stopni C / 10 bar
L= 250 mm
Sztuk 6,

Dla wszystkich pozycji:
- pozostałe części armatury – bez metali kolorowych,
- brak stosowania smarów na bazie metali kolorowych,
- badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
- świadectwo odbioru producenta 3.1 wg PN-EN 10204

- pochodzenie materiałów hutniczych (atest hutniczy) z krajów UE (Unia Europejska, związek demokratycznych państw europejskich) oraz krajów EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, obecnie zrzesza 4 kraje: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria),
- deklaracja zgodności z Dyrektywą PED 2014/68/U,
- długość zabudowy wg PN-EN 558-1+A1;
- malowanie klasy wg klasy C5 dla przemysłu dla wyżej wymienionych warunków (żywotność 10 lat),
- kółko ręczne – malowane,
- tabliczka znamionowa trwale przytwierdzona do wyrobu,
- uszczelnienie grafitowe,
- ochrona przeciwpyłowa,
- siedzisko stellitowane (stellit 6) – minimalna grubość powłoki 2,5mm po obróbce,
- grzyb zaporowo-regulacyjny,
- gwarancja 3 lat (36 miesięcy)
- dostawa do 36 tygodni od daty podpisania Umowy.
- możliwość pracy w wyższym ciśnieniu w zależności od temperatury wraz z tabelą.
- Zasuwy z pełnym przelotem

2. <u>Wymagania techniczne:</u>

- Warunki dostawy: DDP Włocławek (Incoterms® 2020).

3. <u>Termin realizacji dostawy:</u> 36 tygodni od daty podpisania Umowy.

4. <u>Dokumenty podlegające ocenie od strony formalnej:</u>

Do oferty należy dołączyć dokumenty wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert:

- Aktualny odpis z KRS lub wpis do CEIDG.

- W przypadku konsorcjum: umowa konsorcjum i pełnomocnictwo lidera.

- Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące).

- Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku.

- Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym.

- Potwierdzenie załączenia aktualnych dokumentów finansowych:

<u>dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość:</u>

- bilans oraz rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za ostatnie dwa pełne lata obrachunkowe;

- bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za maksymalną liczbę miesięcy bieżącego roku obrachunkowego (nie mniej niż za dwa kwartały);

<u>dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową:</u>

- PIT za ostatnie dwa pełne lata kalendarzowe wraz z potwierdzeniem ich złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku spółek cywilnych wskazane dokumenty w odniesieniu do wszystkich wspólników);

- oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach w zakresie maksymalnej liczby miesięcy bieżącego roku kalendarzowego.
- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania
- Przedstawienie posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, której przedmiotem będzie działalność związana z przedmiotem Umowy oraz w związku z użytkowaniem mienia (OC), spełniającej poniższe warunki, bądź deklaracja zawarcia polisy spełniającej poniższe wymagania przed podpisaniem Umowy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej w wysokości zgodnej z zasadami określonymi poniżej w tabeli:

Wartość umowy (netto)	**Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC**
powyżej 15 tys. zł do 100 tys. zł	500 tys. zł
powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł	1 mln zł
powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł	2 mln zł
powyżej 2 mln zł do 10 mln zł	wartość umowy netto
powyżej 10 mln zł do 100 mln zł	20% wartości umowy netto, nie mniej niż 10 mln zł

W przypadku, gdy zapisy umowy nie wyłączają Dostawcy możliwości zlecania wykonania części lub całości prac jego podwykonawcom, wymagane jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC Wykonawcy o klauzulę szkód wyrządzonych przez podwykonawców, z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia równym 100% wartości sumy gwarancyjnej.
- Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty.

5. <u>Oferta techniczna powinna zawierać:</u>

5.1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu oferty oraz opis sposobu realizacji zamówienia, umożliwiający ocenę zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej.
5.2. Okres gwarancji.
5.3. Termin dostawy w tygodniach.

<u>6. Oferta handlowa powinna zawierać:</u>

6.1. Termin ważności oferty – min. 90 dni.
6.2. Sposób rozliczenia dostawy:

- Preferowany 60-dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia ważnej i poprawnej faktury,

6.3. Zamawiający nie dopuszcza zaliczek ani przedpłat w ramach niniejszego zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki Szczegółowe Umowy Zakupu Części Zamiennych i lub Świadczenia Usług (umowa jednorazowa) („WSz")

Załącznik nr 2 – Warunki Ogólne Umowy Zakupu Części Zamiennych i/lub Świadczenia Usług („WO"),

Załącznik nr 3 – Ochrona Informacji

Załącznik nr 4 – Nota Informacyjna

Załącznik nr 5 – Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

Załącznik nr 6 - Warunki bezpieczeństwa pracy oraz regulacje przeciwpożarowe, bezpieczeństwa procesowego, transportu i ochrony środowiska

Załącznik nr 7 – Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Kontrahenta, wskazanych do kontaktu lub współpracujących z Kontrahentem przy zawarciu i realizacji umów z ANWIL S.A.

Załącznik nr 9 – Warunki udziału w postępowaniu - Zapytanie Ofertowe – RFP

Załącznik nr 10A/B – Oświadczenie- Beneficjent rzeczywisty

Załącznik nr 11 – Klauzula sankcyjna

Załącznik nr 12 – Klauzula KSeF

Załączniki dostępne są na Platformie CONNECT.

Sprawę prowadzi:

Jolanta Narożna

Zespół Zakupów Produkcyjnych

Tel.: + 48 24 202 14 22

e-mail: jolanta.narozna@anwil.pl