Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią, poświadczonej przez wykonawcę, mapy do celów projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych.
Protokół weryfikacji GD-I.6642.1.1055.2026_1 z dnia 18.05.2026r.

mgr inż. Damian Sinoradzki
upr. bud. nr ewid. WAM/0060/PBE/25
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż Damian Sinoradzki, up. nr WAM/0060/PBE/25

SINPRO
Damian Sinoradzki
14-310 Miłakowo,
ul. Dworcowa 2/2
tel. 534-293-152
biuro@sinpro.com.pl

Temat	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w m. Ameryka, gm. Olsztynek.	
Adres	Ameryka, obręb 0001 Ameryka, j. ew. 281409_5 Olsztynek obszar wiejski	
Inwestor	ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku	Zakres: PZT
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	OBI/64/2600018
Projektant: mgr inż. Damian Sinoradzki	Opracował: mgr inż. Paweł Pogorzelski	Data: 05.2026 / Skala: 1:500
		nr rys. E-1

LEGENDA

- proj. sieć kablowa
- proj. rura ochronna
- działki objęte inwestycją
- proj. złącze

proj. sieć kablowa nN 0,4kV
typu YAKXS 4x120 mm² L=20/33m
(istn. słup nr 01 - Z1)

proj. wykop otwarty
proj. rura ochronna typu DVK 110
L=1m

ist. słup nr 01
typu P ŻN-10

proj. złącze kablowo-pomiarowe nN 0,4kV
typu P1-Rs/LZV/LZR/F (Z1)
R≤30Ω

proj. wykop otwarty
proj. rura ochronna typu DVK 110
L=1m

proj. wykop otwarty
proj. rura ochronna typu DVK 110
L=6m

proj. sieć kablowa nN 0,4kV
typu YAKXS 4x120 mm² L=54/61m
(Z1 - Z2)

proj. złącze kablowo-pomiarowe nN 0,4kV
typu P2-Rs/LZV/LZR/F (Z2)
R≤30Ω

proj. sieć kablowa nN 0,4kV
typu YAKXS 4x120 mm² L=52/59m
(Z2 - Z3)

proj. wykop otwarty
proj. rura ochronna typu DVK 110
L=1m

proj. złącze kablowo-pomiarowe nN 0,4kV
typu P2-Rs/LZV/LZR/F (Z3)
R≤30Ω

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

układ współrzędnych – "2000/21",
układ wysokości – "PL-EVRF2007-NH"
SKALA 1:500

WOJEWÓDZTWO:	warmińsko-mazurskie
POWIAT:	olsztyński
GMINA:	281409_5 Olsztynek
OBRĘB:	281409_5.0001 Ameryka
Zakres aktualizacji:	----------
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	GD-I.6642.1.1055.2026


Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny nr: P.2814.2026.2302 Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Olsztyński
Wykonawca prac geodezyjnych:	Usługi Geodezyjno Kartograficzne Janusz Krzysztoszek
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych:	Lech Branica (upr. 12240)
Numer oraz data wystawienia protokołu kontroli:	GD-I.6642.1.1055.2026_1 z dnia: 18.05.2026 r.


sporządził dnia: 08.05.2026 r.
Janusz Krzysztoszek

kierownik roboty:
Lech Branica

Szczegóły lokalizacji złącza kablowego Z1
skala 1:100



Szczegóły lokalizacji złącza kablowego Z2
skala 1:100



Szczegóły lokalizacji złącza kablowego Z3
skala 1:100

