Energa operator

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI: OBI/64/2600018

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w m. Ameryka, gm. Olsztynek.

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
   a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
      WYKONAWCA ☐ SPNS ☐
   b) agregat zapewnia:
      WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
      - Ilość ..... moc.....
      - Ilość ..... moc.....
      - Ilość ..... moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
   WYKONAWCA ☐ SPNS ☐
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
   TAK ☐ NIE ☐
3. Agregat zapewnia:
   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:
   - ilość wyłączeń: .....
   - czas wyłączeń:.....
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.
   TAK ☐ NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

.....

.....

Sporządził
Pracownik MZE:

Technik
ds. Planowania Usług Sieciowych
Leszek Nejman

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik Działu
Zarządzania Eksploatacją
Dariusz Sygut

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

2026 -07- 01

UWAGA

- Ochrona od porażeń zapewniona poprzez samoczynne wyłączanie zasilania
- Układ sieci TN-C

SINPRO
Damian Sinoradzki
14-310 Miłakowo,
ul. Dworcowa 2/2
tel. 534-293-152
biuro@sinpro.com.pl

Temat	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w m. Ameryka, gm. Olsztynek.		
Adres	Ameryka, obręb 0001 Ameryka, j. ew. 281409_5 Olsztynek obszar wiejski		
Inwestor	ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku		Zakres: PW
Nazwa rysunku	Jednokreskowy schemat zasilania		OBI/64/2600018
Projektant: mgr inż. Damian Sinoradzki	Opracował: mgr inż. Paweł Pogorzelski	Data: 03.2026	Skala: b/s
		nr rys. E-2	

