Przebudować część pomiarową w istniejącym złączu numer Z-103. Wyposażyć część pomiarową w tablicę licznikową, listwę zaciskową oraz zabezpieczenie przedlicznikowe zgodne z pkt. 9.2
Typ zabezpieczenia :wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) 25A



Orientacyjna trasa przyłącza nN-0,4kV. Należy uzgodnić z Podmiotem Przyłączanym szczegółową lokalizację złącza kablowego/przyłącza.