Wójt Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-5-

Stawiguda, 12.03.2026 r.

GK.7230.1.15.2026.WI
1181/2026

DECYZJA Nr 15/T/LS/2026

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889), § 97 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku, który złożył Pan Mariusz Miechowicz w imieniu przedsiębiorstwa:

Inwestycyjne Biuro Elektroenergetyki Megapro Mariusz Miechowicz
ul. Stefana Czarnieckiego 17, 11-041 Olsztyn

działając z upoważnienia i na rzecz ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację urządzenia obcego – sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV (linia kablowa 0,4kV) w pasie drogowym drogi gminnej działki nr 72/1, 79, 80 obręb Tomaszkowo

ZEZWALAM

na lokalizację urządzenia obcego – sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV (linia kablowa 0,4kV) w pasie drogowym drogi gminnej działki nr 72/1, 79, 80 obręb Tomaszkowo, zgodnie z załącznikiem graficznym, który stanowi integralną część decyzji na niżej podanych warunkach:

1. Projektowane urządzenie obce w pasie drogowym należy zlokalizować na głębokości minimum 1,00 m od nawierzchni drogi i minimum 1,00 m od dna rowu (jeżeli występuję w terenie), równoległe do osi drogi w odległości minimum 1,00 m od krawędzi jezdni, w przypadku działki nr 79 jest możliwa lokalizacja bezpośrednio przy krawężniku, wzdłuż osi jezdni.
2. W przypadku projektowania urządzenia obcego w istniejącej skarpie nie może ono zagrażać stabilności skarpy, należy zachować głębokości posadowienia minimum 1,00 m od nawierzchni drogi. Podczas wykonywania prac może być konieczne zastosowanie zabezpieczeń konstrukcyjnych – np. murów oporowych, geokrat, kotew.
3. Przejścia poprzeczne projektowaną infrastrukturą należy zlokalizować na głębokości minimum 1,00 m od nawierzchni drogi i minimum 1,00 m od dna rowu (jeżeli występuje w terenie), prostopadle do osi drogi w rurze osłonowej, metodą bezwykopową.
4. Podziemne urządzenie obce sytuuje się poza jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej i opaską wewnętrzną, na głębokości, która uniemożliwia naruszenie części i urządzeń drogi, drogowych budowli ziemnych oraz drogowych obiektów inżynierskich lub zmniejszenie ich stateczności.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 paragraf 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

1. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, zwanej dalej "infrastrukturą", nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
2. Minimum **30 dni** przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem urządzenia obcego należy wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Stawiguda o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ww. urządzenia infrastruktury oraz zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenie robót związanych z umieszczeniem ww. infrastruktury.
3. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
4. Budowa projektowanego urządzenia obcego nie może naruszać prawa własności osób trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

Sprawę prowadzi: Izabela Waraksa, nr tel. 89 512 68 35

5. Jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych wymagany jest projekt organizacji ruchu.
6. Niniejsza decyzja wygasa po upływie 2 lat od daty jej wydania w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie urządzenie nie zostanie wybudowane.
7. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z przedmiotową inwestycją należy sprawdzić przebieg granic pasa drogowego.
8. Od niniejszej decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

z up. WÓJTA
Tomasz Drewnik
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Stawiguda
/dokument podpisany elektronicznie/

Dokument podpisany przez Tomasz Piotr Drewnik
Data: 2026.03.13 09:57:06 CET

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

z up. WÓJTA
Tomasz Drewnik
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Stawiguda
/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Izabela Waraksa, nr tel. 89 512 68 35

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

Załącznik nr 1 do decyzji
Nr 15/T/LS/2026
z dnia 12.03.2026 r.



LEGENDA:

- proj. linia kablowa nn 0,4 kV
- HDPE,24m — proj. rura ochronna HDPE SDR DN160 o dług. 24m (przewiert ster.)
- SP — proj. szafka pomiarowa nn 0,4 kV
- granice działek
- nr działek, na których jest usytuowana proj. sieć nn
- nr działki będącej własnością Gminy Stawiguda, na której jest usytuowana proj. sieć nn, której dotyczy uzgodnienie

INWESTYCYJNE BIURO ELEKTROENERGETYKI
"MEGAPRO" Mariusz Miechowicz 11-041 Olsztyn ul.Czarnieckiego 17

Zadanie ENERGA: OBI/63/2503237 , nr umowy: ZN/5627/6363MZI/2025/2503237

Obiekt: Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV
Adres: Tomaszkowo ul. Łabędzia, gm. Stawiguda
Temat: Załącznik do uzgodnienia - plan sytuacyjny

Projektant:
mgr inż. Mariusz Miechowicz
upr.bud. WAM/0136/PWOE/05
specj.instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Skala: 1:500
Data: 01/2026
Rys. nr **E - 3/1**