11. Stan istniejący

Istnieją obiekty elektroenergetyczne takie jak stacja transformatorowa, linia napowietrzna nn oraz inne sieci podziemnego uzbrojenia terenu takie jak sieci wodociągowe, sanitarne i telekomunikacyjne.

12. Rozbiórki

NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna / kablowa)

NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn

NIE DOTYCZY

15. Linia nn (napowietrzna / kablowa)

NIE DOTYCZY

16. Oświetlenie uliczne

NIE DOTYCZY

17. Przyłącza SN (napowietrzne / kablowe)

NIE DOTYCZY

18. Przyłącza nn (~~napowietrzne~~ / kablowe)

18.1. Opis zamierzeń projektowych

Zamierzeniem projektu jest zasilanie w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 462/2 w miejscowości Ostrzeszów-Pustkowie, gm. Ostrzeszów.

Realizacja polegać będzie na wykonaniu przyłącza kablowego łączącego projektowaną szafkę pomiarową na działce nr 462/2 z istn. linią napowietrzną nn na słupie nr 01/13 stojącym na działce prywatnej nr 431/2.

W tym celu należy:

a) na działce nr 462/2 zainstalować projektowaną szafkę pomiarową nr Z4309820 (30463-01),
b) na działkach nr 438, 412/2 wykonać wykop otwarty i ułożyć w nim kabel,
c) na działce nr 412/2 wykonać przecisk,
d) podpiąć proj. kabel NA2XY 4x35 mm^2 do istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV.

18.2. Trasa przyłącza

Kabel NA2XY 4x35 SE 0,6/1 kV (L = 29 / 45 m) należy układać w kierunku projektowanej szafki pomiarowej na działce 462/2 zgodnie z trasą przedstawioną na rysunku nr E-01.

18.3. Układanie kabla na istniejącym słupie

Kabel na słupie nr 01/13 należy układać od głębokości 0,5 m w ziemi do wysokości 2,5 m nad ziemią w rurze osłonowej BE 50 mocowanej do słupa przy pomocy taśmy stalowej COT 37 i klamerek COT 36. Następnie kabel winien być mocowany do żerdzi słupa przy pomocy w/w taśmy i klamerek na uchwytach odstępowych SO 79.6 i zakończony zestawem głowicy napowietrznej typu SBO 4.3.

18.4. Układanie kabla w ziemi

Kabel w wykopie otwartym należy układać linią falistą na głębokości 0,7 m, na warstwie piasku grubości 10 cm. Taką samą warstwą kabel należy przykryć. Następnie należy nasypać 15 cm warstwę gruntu rodzimego, a na niej ułożyć folię niebieską z tworzywa sztucznego o grubości minimum 0,5 mm i szerokości 30 cm.

Kabel powinien być wyposażony w wymagane standardami Energa-Operator tabliczki z opisem umieszczone w wykopie, rozmieszczone co 10 m na całej jego długości. Tabliczki te należy również instalować przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz przy podejściach do słupa i szafki pomiarowej.

Promień zgięcia kabla winien być większy od jego 15 krotnej średnicy. Na faliste ułożenie należy przeznaczyć 3% długości odcinka kablowego. Temperatura zewnętrzna jak również temperatura samego kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podanej przez producenta kabla, jednak nie niższa niż - 5^oC.

Szczegóły wykonania kolizji i skrzyżowań omówiono w punkcie nr 28.

18.5. Projektowana szafka pomiarowa

Przyjęto wolnostojącą szafkę pomiarową/złącze w obudowie z tworzywa sztucznego typu P1-Rs/LZV/F nr Z4309820 (30463-01).

Szafkę należy uziemić przy pomocy projektowanego uziomu z taśmy i prętów stalowych ocynkowanych o R ≤ 30 Ω. UWAGA: Po wybudowaniu uziomu należy sprawdzić metodą pomiarową wartość uziemienia i w razie potrzeby rozbudować wykonany uziom do poziomu zachowania warunku R≤30Ω.

18.6. Warunki bezpieczeństwa

Wszelkie prace należy wykonywać ściśle przestrzegając przepisów BHP. Wykopy należy wykonywać ręcznie z uwagi na możliwość natrafienia na niezarejestrowane na planie urządzenia lub sieci podziemne.

18.7. Aspekty środowiskowe

Odpady powstałe podczas wykonywanych prac należy posortować, wywieźć z budowy i zagospodarować: metale złomować, odpady poliwinylowe skierować do recyklingu.

Ziemia z wykopu w całości trafia ponownie do wykopu. Nadwyżkę gleby należy ułożyć na linii wykopu w formie nasypu.

Podczas realizacji robót, w wyniku eksploatacji pojazdów na budowie, może nastąpić emisja znikomej ilości niezorganizowanych substancji szkodliwych do powietrza. Emisja tych substancji będzie więc mieć miejsce w ilościach śladowych. Pojazdy winny posiadać zgodne z przepisami katalizatory spalin.

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN

NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn

NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN

NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie izolacja robocza przewodów i urządzeń. Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączanie zasilania.

25. Obliczenia techniczne

25.1. Parametry elektroenergetyczne projektowanego przyłącza

Moc przyjęta według WP dla odbiorcy na działce nr 462/2 Ostrzeszów-Pustkowie: **12,5 kW**

$P_i = P_o = 12{,}5\ kW$ przy $\cos\varphi = 0{,}93$ $I_o = 20\ A$

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe przyjęto ograniczniki mocy 25 A.

Jako zabezpieczenie Energetyki w projektowanej szafce pomiarowej należy zastosować wkładki topikowe mocy WT-00 40 A gF.

25.2. Parametry elektroenergetyczne obwodu nr 1

11 odbiorców o mocy obliczeniowej 7 kW

$P_i = 16 * 7 = 105\ kW$ dla 16 odbiorców $kj = 0{,}393$

$P_o = 112 * 0{,}393 = 44\ kW$ przy $\cos\varphi = 0{,}93$ $I_o = 68\ A$

Obwód jest obecnie prawidłowo zabezpieczony wkładkami w stacji transformatorowej typu WT-1 gF 80 A.

25.3. Dobór przewodów

Przewody i kabel dobrano na dopuszczalną obciążalność i dopuszczalny spadek napięcia w poniższej tabeli. Sumaryczny obliczeniowy spadek napięcia od stacji do projektowanej szafki pomiarowej wynosi 4,43%.

Odcinek linii	P_o	I_o	I_b	$I_{d\ min}$	przewód / kabel	I_d	Współczynnik poprawkowy	Wynik	I_{dd}	L	ΔU
-	kW	A	A	A	mm^2	A	-	-	A	m	%
Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 01/13	53,8	84	100	172	AsXSn 4x120	296			296	592	4,13
Proj. przyłącze kablowe	12,5	19,4	40	69	YAKXS 4x35	139	-	-	139	45	0,3
										Sumaryczny max ΔU	**4,43**

25.4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Sprawdzenie wykonano w poniższej tabeli. Wyniki obliczeń wskazują, że ochrona przeciwporażeniowa będzie skuteczna. Obliczoną impedancję pętli zwarcia Zp zwiększono o 5%.

Zgodnie z normą N SEP-E-001 oraz z obowiązującymi w Energa-Operator SA Standardami Technicznymi Projektowania i Budowy Sieci SN i nn z 2 listopada 2023r, czas zadziałania zabezpieczeń w postaci wkładek topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd wyłączający I_a będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej. Na tej podstawie w obliczeniach **zastosowano współczynnik k=2,5.**

Odcinek linii	Parametry elementów pętli zwarciowej							I_b	k	I_a	$\frac{I_z = U}{1{,}05 \cdot Z_p}$	$\geq I_a$
	przewód / kabel	L_e	R_e	X_e	R_p	X_p	Z_p					
-	-	km	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	A	-	A	A	-
Transformator 100 kVA					0,0352	0,0627						
Od stacji do słupa 01/13	AsXSn 120	1,184	0,2996	0,0959	0,3618	0,1894	0,4083	100	2,5	250	536	TAK
Od słupa 01/13 do proj. złącza	kabel 35	0,09	0,0774	0,0066	0,4392	0,1960	0,4809	100	2,5	250	455	TAK

26. Opinia geotechniczna

Projektowane obiekty sieci elektroenergetycznej spełniają pierwszą kategorie geotechniczną.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

NIE DOTYCZY

28. Kolizje / skrzyżowania

Wykopy należy wykonywać ręcznie z uwagi na możliwość natrafienia na niezarejestrowane na planie urządzenia lub sieci podziemne.

29. Ingerencja w zieleń wysoką

NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

NIE DOTYCZY

31. Opis do projektu zagospodarowania terenu

31.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 462/2 w miejscowości Ostrzeszów-Pustkowie, gm. Ostrzeszów.

31.1.1. Inwestor

ENERGA–OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

31.1.2. Adres obiektu

Jednostka ewidencyjna: **301802_2 Doruchów, 301807_5 Ostrzeszów**
Obręb: **0008 Tokarzew, 0012 Ostrzeszów Pustkowie**
Działki numer: **431/2, 438, 412/2, 462/2**

31.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istnieją obiekty elektroenergetyczne takie jak stacja transformatorowa, linia napowietrzna nn oraz inne sieci podziemnego uzbrojenia terenu takie jak sieci gazowe, sanitarne i telekomunikacyjne.

31.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na rozpatrywanym terenie zaprojektowano budowę elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 462/2 w miejscowości Ostrzeszów-Pustkowie, gm. Ostrzeszów.

Z istniejącego słupa na działce nr 431/2 zostanie wykonane odgałęzienie poprzez wpięcie w linię napowietrzną przyłączem kablowym typu NA2XY 4x35 SE 0,6/1 kV, (L = 29 / 45 m), ułożonym:

- na działce nr 431/2: w ziemi, na istn. słupie
- na działce nr 438: w ziemi
- na działce nr 412/2: w ziemi
- na działce nr 462/2: w ziemi i w projektowanej szafce pomiarowej

na co uzyskano zgodę wszystkich właścicieli ww. działek.

31.4. Bilans terenu zajętego przez projektowane urządzenia

NIE DOTYCZY

31.5. Ochrona konserwatorska

NIE DOTYCZY

31.6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren i projektowane obiekty

Brak wpływu na teren i projektowane obiekty.

31.7. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów

Projektowane obiekty nie stwarzają uciążliwości dla środowiska. Przy normalnej eksploatacji projektowane przyłącze kablowe oraz istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Mogą one stwarzać zagrożenie w przypadku naruszenia zasad ich właściwego użytkowania.

31.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych

Brak danych.

31.9. Powierzchnia zabudowy budynków

NIE DOTYCZY

32. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek, na których realizowana jest inwestycja (działki nr 431/2, 438, 412/2, 462/2) i nie wprowadza ograniczeń do korzystania z nich zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie ma wpływu na działki sąsiednie, w tym nie ogranicza możliwości ich zabudowy, co stwierdza się na postawie art. 3 pkt. 20 ustawy z 07.07.94 r. Prawo Budowlane (t tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), Polskich Norm, a także na podstawie ogólnej wiedzy technicznej.

Doruchów, zgodnie z datą w podpisie

WÓJT GMINY DORUCHÓW
ul. Kępińska 13
63-505 Doruchów

R.RBiGK.7230.13.2026.AK

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 889 ze zmianami) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2025 r., poz. 1691 ze zmianami), po rozparzeniu wniosku złożonego przez:

Energa Operator S.A. ul Marynarki Polskiej 130, 80-577 Gdańsk

z dnia 24.04.2026 r., (data wpływu 24.04.2026r.) o zezwolenie na realizację inwestycji: „budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV, do budynku mieszkalnego na działce nr 462/2, obręb geodezyjny Ostrzeszów-Pustkowie, na terenie Gminy Ostrzeszów". Planowana lokalizacja inwestycji na niżej wymienionej działce:

1. w pasie drogowym drogi gminnej nr 840 530 P Ostrzeszów-Tokarzew, obręb geodezyjny Tokarzew, działka nr ewidencyjny gruntu 438.

Wójt Gminy Doruchów

ZEZWALA WNIOSKODAWCY

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń, na terenie Gminy Doruchów przy zachowaniu następujących warunków:

1) roboty prowadzone w pasie drogowym, wymagają, zagęszczenia gruntu do wskaźnika zgodnie z norma: BN- 72/ 8932 – 01.
2) utrzymanie urządzeń będzie należeć do właściciela tych urządzeń.
3) przejście pod drogą wykonać przewiertem lub przeciskiem w rurze osłonowej na głębokości min.1 m licząc od rzędnej niwelety nawierzchni jezdni do górnej ścianki rury osłonowej.
4) jeżeli będzie wymagany przez zarządcę drogi projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót to należy go wykonać.
5) lokalizacja przyłącza kablowego w pasie drogowym wiązać się będzie z ponoszeniem corocznych opłat z tytułu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.
6) w przypadku lokalizowania studni w miejscach istniejących chodników, należy przywrócić je do stanu poprzedniej użyteczności.

7) w miejscach budowy przyłącza kablowego obowiązuje uporządkowanie pasa drogowego i przywrócenie do stanu poprzedniej użyteczności.
8) koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
9) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
10) Gmina Doruchów jako władający ww. działką wyraża zgodę i daje prawo Inwestorowi do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
2) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu złożone za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia Wójta
Sekretarz Gminy Doruchów

Otrzymują:
1.Pracownia Projektowa OMEGA
Bartosz Michalski
ul. Leśna 4
63-400 Wysocko Wielkie
2. A/a

Załączniki:

1.Plan sytuacyjny

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OSTRZESZÓW

Ostrzeszów, 08.04.2026 r.

IDR.7230.1.55.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2026 roku (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 1 kwietnia 2026 roku), złożonego przez Pana Piotra Prusinkiewicza działającego w imieniu firmy: Pracowania Projektowa OMEGA Bartosz Michalski, ul. Leśna 4, 63-400 Wysocko Wielkie, pełnomocnika inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

ZEZWALAM

1. **Inwestorowi ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk** na **lokalizację** w pasie drogowym drogi gminnej nr **828061P** ul. **Koralowej** w miejscowości Ostrzeszów - Pustkowie, położonej na dz. ewid. nr **412/2,** obręb ewidencyjny Ostrzeszów Pustkowie, gm. Ostrzeszów, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego: **budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 462/2, obręb Ostrzeszów Pustkowie**, gm. Ostrzeszów, zgodnie z przedłożoną mapą stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, z poniższymi warunkami:

2. Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:
   - zlokalizowane w pasie drogowym urządzenie musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych rozdział 8 § 97,
   - podczas prac ziemnych dokonać wymiany gruntu oraz przedstawić protokół zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu do wskaźnika zgodnie z normą PN-S-02205,
   - głębokość ułożenia rur nie mniejsza niż 1.0 m,
   - przejście poprzeczne pod jezdnią oraz zjazdem wykonać metodą bezwykopową,
   - w pasie drogowym przyłącze należy umieścić na całej długości w rurze osłonowej,
   - w miejscu prac odbudować zieleń przyuliczną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
   - za skutki wynikłe z lokalizacji innych urządzeń w pasie drogowym oraz ewentualne ich uszkodzenie związane z budową przedmiotowej infrastruktury będzie odpowiadał inwestor,
   - w przypadku wystąpienia kolizji w czasie planowanej budowy/przebudowy drogi przeniesienie w/w urządzenia zostanie wykonane na koszt właściciela urządzenia, bez względu na okres umieszczenia urządzenia jaki upłynął od wydania niniejszej decyzji,
   - utrzymanie urządzeń w należytym stanie należy do właściciela tych urządzeń.

3. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do:
   1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, o którym mowa w ust. 3 ustawy;
3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia, o którym mowa w ust. 3 ustawy.

Jeżeli w ciągu dwóch lat od wydania zezwolenia urządzenie nie zostanie umieszczone, decyzja niniejsza wygasa.

Miasto i Gmina Ostrzeszów wyraża zgodę na dysponowanie przedmiotową nieruchomością na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji prac budowlanych związanych z budową projektowanej infrastruktury.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 1 kwietnia 2026 r. Pan Piotr Prusinkiewicz działającego w imieniu firmy: Pracownia Projektowa OMEGA Bartosz Michalski, ul. Leśna 4, 63-400 Wysocko Wielkie, pełnomocnik inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4 kV w pasie drogi gminnej nr 828061P ul. Koralowej położonej na działce ewid. nr 412/2, obręb ewidencyjnej Ostrzeszów Pustkowie, gm. Ostrzeszów.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 Ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 889) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518 z późn. zm.) dopuszczono usytuowanie podziemnego urządzenia obcego pod jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej lub opaską wewnętrzną, na ulicy w trudnych warunkach lub przy przejściu poprzecznym, pod warunkiem usytuowania zwieńczeń studni poza pasem przejazdu kół pojazdów.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzonego ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz umieszczania w nim ww. urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 828061P ul. Koralowej w miejscowości Ostrzeszów - Pustkowie, lokalizacji elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn. Jej lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na układ ruchu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Decyzja wydana jest zgodnie z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie ww. elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn w pasie drogowym drogi gminnej nr 828061P ul. Koralowej w m. Ostrzeszów - Pustkowie i ustalającej za to powyższe opłaty.

Organ zarządzający pasem drogowym, wydając decyzję o zezwoleniu na lokalizację urządzenia w pasie drogowym, kieruje się przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz koniecznością zapewnienia racjonalnego i bezpiecznego zarządzania przestrzenią pasa drogowego. Określenie dwuletniego okresu ważności zezwolenia wynika z konieczności zachowania elastyczności w zarządzaniu pasem drogowym. Dwuletni okres ważności umożliwia organowi okresową ocenę aktualności i zgodności lokalizacji urządzenia z obowiązującymi planami zagospodarowania, potrzebami inwestycyjnymi i zmianami w organizacji ruchu drogowego.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2025 poz. 418 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, złożone za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Powołując się na art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. e Ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2026r., poz. 3) korespondencja nie może być doręczona na adres do doręczeń elektronicznych albo z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej ze względu na ograniczenia techniczno - organizacyjne wynikające z objętości korespondencji oraz inne przyczyny mające charakter techniczny.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

BURMISTRZ
Patryk Jędrowiak
.....

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Piotr Prusinkiewicz
   Adres do korespondencji:
   ul. Powstańców Wlkp. 33, 63-500 Ostrzeszów
2. a/a IDR

Sprawę prowadzi Kinga Przybył, tel. 62 73 20 604, pok.208

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów o danych kontaktowych:
1. adres do korespondencji: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów;
2. tel.: (062) 732 06 00;
3. e-mail:org@ostrzeszow.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowy, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ostrzeszow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r. poz. 217, z późn. zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawniane innym stronom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje:
1. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia petycji.