ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/61/2603431

Nazwa i adres obiektu **MŁYNOWO [K-0949]** – wymiana transformatora na 160KVA, stacja napowietrzna SN/nN, wymiana zabezpieczeń; przed-licznikowego i głównego w Z6108165.

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie:
   a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
      WYKONAWCA ☐ WUS Kętrzyn ☐
   b) agregat zapewnia:
      WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
      - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
      - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
      - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
   WYKONAWCA ☐ WUS Kętrzyn ☒

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
   TAK ☐ NIE ☐

3. Agregat zapewnia:
   WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....
   - Ilość ..... moc..... - Ilość ..... moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:
   - ilość wyłączeń: 1
   - czas wyłączeń: 5h

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.
   TAK ☐ NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi: Jedno wyłączenie dwa zespoły. Pierwszy wymienia transf. drugi wymienia złącze.

7. **Kontroling** TAK ☒ NIE ☐

Sporządził
Pracownik MZE: Specjalista ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Andrzej Witkowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE Kierownik Działu Zarządzania Eksploatacją Adam Gromala

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

30 PAŹ. 2026