DIALux
O:\ElmarCo\Projekty\2025\Jankowy Dom jednorodzinny\Jankowy Dom jednorodzinny V2.dix

Jankowy Dom jednorodzinny V2

1 ElmarCo Elew LED LP 4/1 24W/27W AS
2 ElmarCo Elew LED LP 4/1 24W/27W ASP

Izolinie
0.0 lx
5.0 lx
10.0 lx
15.0 lx
20.0 lx
25.0 lx
30.0 lx
35.0 lx
40.0 lx
45.0 lx
50.0 lx

Domofon:
– zasilanie od TG1 – YKY 3x2,5mm, obw. ZEW/Domofon
– sterowanie od TG1 – XzTKMXpw 4x2x0,8mm, ST/Domofon
UTP cat6 ziemny od CD1
–UTP cat6 ziemny od ZKT/CCTV1

Przez rurę należy połączyć panel domofonowy i napęd bramy: XzTKMXpw 4x2x0,8mm

Brama przesuwna:
– zasilanie od TG1 – YKY 3x2,5mm, obw. ZEW/Brama
– sterowanie od TG1 – XzTKMXpw 4x2x0,8mm, ST/Brama

Istniejąca skrzynka ZK

Skrzynka rozdzielcza

Nowa Lokalizacja ZK do uzgodnienia z zakładem energetycznym

Słup oświetleniowy h=4m

TV1/kam1

CCTV1/kam3

CCTV1/kam2

CCTV1/kam4

CCTV1/kam5

ZEW/Brama
KNX/ZBrama

ZEW/Brama2
KNX/ZBrama2

SZT1/2

SZT1/4

SZT1/5

SZT1/11

ZKT/CCTV1
Studnia kablowa + skrzynka OPS58 dla CCTV
wym. zew/wys: 0,53m/0,25m/0,8m +fundament wys 0,886m
doprowadzić od TG:
– YKY 3x2,5mm obw. ZKT/CCTV1
doprowadzić od CD1 w rurze pomiędzy podobnymi skrzynkami:

Rura fi 150mm pod jezdnią
Przez rurę należy połączyć panel domofonowy i napęd bramy: XzTKMXpw 4x2x0,8mm

brama nr 1

przepust ø200

ksø250

MP

R RV

SK1

Brama przesuwna:
– zasilanie od TG1 – YKY 3x2,5mm, obw. ZEW/Brama2
– sterowanie od TG1 – XzTKMXpw 4x2x0,8mm, ST/Brama2