Rura fi 150mm pod jezdnią
Przez rurę należy połączyć
panel domofonowy i napęd bramy:
XzTKMXpw 4x2x0,8mm

ZKT/CCTV1

ZEW/Brama
KNX/ZBrama

ZEW/Brama2
KNX/ZBrama2

Brama przesuwna:
- zasilanie od TG1 – YKY 3x2,5mm, obw. ZEW/Brama2
- sterowanie od TG1 – XzTKMXpw 4x2x0,8mm, ST/Brama2

Słup oświetleniowy h=4m

ZKT/CCTV1
studnia kablowa + skrzynka OPS58 dla CCTV
dł/szer/wys: 0,53m/0,25m/0,8m +fundament wys 0,886m
doprowadzić od TG:
- YKY 3x2,5mm obw. ZKT/CCTV1
doprowadzić od CD1, 4 otwory pomiędzy podobnymi skrzynkami:
- światłowód w rurze od CD1
- KNX ziemny

SK-1
studnia kablowa
dł/szer/wys/waga/obj:
1,39 m / 0,93 m / 1 m / 860 kg / 1,293 m3
Przez studnie, z zapasem kabla w pętli
Od ZKT/1 do studni doprowadzić YKY 3x2,5 obw. dla gniazda 230V
doprowadzić okablowanie od CD1 do wideodomofonu

SK1
SK2

Łuk wjazdowy: zasilanie podświetlenia

przepust ø200

ksø250

MP

R RV

SZT1/1
SZT1/2
SZT1/4
SZT1/5
SZT1/6
SZT1/7
SZT1/9
SZT1/11

166.44
166.53
166.35
166.23
166.27
166.43
165.39
166.13
166.09
165.29
166.07
166.03
164.58
165.94
166.0
166.3
165.09
165.10
165.28
165.29
166.39
166.29
165.28
165,90
164,03
166,00
164,22
56/8
56/8
164.73
ksø250
4.31
20