Energa – Operator S.A. Oddział w Koszalinie

Załącznik nr 1 do Pisma Organizacyjnego Dyrektora Generalnego Oddziału nr 6/2024 z dnia 06.12.2024 r.

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr: OBMBS/55/26636

Nazwa i adres obiektu: **Stojkowo Kol. II nr T550403.**

Praca: **Przebudowa linii napowietrznej gołej na izolowaną – obw. 1 i 2 ze stacji transformatorowej SN/nn Stojkowo Kol. II nr T550403.**

I. **Prace na nn:**

1. Winna być wykonywana w technologii PPN.
2. Prace, w których występuje brak możliwości alternatywnego zasilania z sieci należy zastosować agregat.
3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie.

II. **Warunki wykonania prac:**

a) Dopuszczenie do prac na sieci nn realizuje:
- ☒ WYKONAWCA
- ☒ WUS

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
- ☐ TAK
- ☒ NIE

c) Agregat z obsługą zapewnia:
- ☐ WYKONAWCA - ilość..... moc .....
- ☐ EOP - ilość..... moc .....

III. **Prace na SN bądź SN i nn:**

Warunki wykonania pracy:

a) Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
- ☐ WYKONAWCA
- ☐ WUS

b) Zakres zlecenia wymaga prac agregatów:
- ☐ TAK
- ☐ NIE

c) Agregat z obsługą zapewnia:
- ☐ WYKONAWCA - ilość..... moc.....
- ☐ EOP - ilość..... moc.....

IV. **Orientacyjny czas wykonywania prac na sieci:**

- ilość wyłączeń: ...1 szt.....
- czas wyłączeń: ...6 h.....

V. **Uwagi:**

Wykonanie dotyczy podłączenia przewodu 14x6 mm² w stacji, pozostały zakres wykonać w technologii PPN.

Sporządził:

Helena Świadek