Z3308593
PpT/R/F
kWh
Listwa pomiarowa
IMW
75/5 A, 2,5VA
Kl. 0,5, FS 5
WT-00 gF 100 A
LZV
LZ
PEN
RS≤30 Ω
dz. nr 34/36

Z3308592
ZK-3
L1:L2:L3
PBD 2 WTZ-2
PBD 2 WTZ-2

YAKY 4x120 +S/tZn 25x4 obw. 01, l=5 m

YAKY 4x120+S/tZn 25x4 obw. 01, l=32 m

Z3319511
proj. KRSN-00/3R-NH2/F
L1:L2:L3
R1-NH2 WT-1 gF 100 A
R2-NH2 WTZ-2
R3-NH2 WTZ-2
bez wyposażenia
PEN
RS≤30 Ω

proj. kabel YAKXS 4x120 SE + S/tZn 25x4, obw. 01, l=1/5 m

proj. mufa SMHSV4 50–150 (wcinka za pomocą jednej mufy)

YAKY 4x120+S/tZn 25x4 obw. 01, l=23 m

Z3316754
KRSN-00/3R-NH2/F
L1:L2:L3
R1-NH2 WTZ-2
R2-NH2 WTZ-2
R3-NH2 WTZ-2
bez wyposażenia
PEN
RS≤30 Ω

YAKXS 4x120+S/tZn 25x4 obw. 01, l=65 m

Z3316755
KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
L1:L2:L3
F1-NH2 WTZ-2
F2-NH2 WTZ-2
R1-NH00 WT-00 gF 50 A
bez wyposażenia
PEN
P1 TL ogranicznik mocy W1 LZ1 5
P2 TL ogranicznik mocy W1 LZ2 5
RS≤30 Ω
dz. nr 34/45
dz. nr 34/44

proj. wg. odr. opracowania kabel YAKXS 4x120 SE + S/tZn 25x4, obw. 01, l=35 m

YAKXS 4x120+S obw. 01, l=

proj. Podział Sieci T-51474 obw. 01 / T-5789 obw. 03

Z3319512
proj. KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
L1:L2:L3
F1-NH2 WTZ-2
F2-NH2 WTZ-2
R1-NH00 WT-00 gF 63 A
R2-NH00 WT-00 gG 40 A
PEN
P1 TL ogranicznik mocy W1 LZ1 5
P2 TL ogranicznik mocy W1 LZ2 5
RS≤30 Ω
dz. nr 86/31
dz. nr 86/32

proj. kabel YAKXS 4x120 SE + S/tZn 25x4, obw. 01, l=150/160 m

Z3319518
proj. P2-Rs/LZV/F
RBK-00 WT-00 gF 40 A
LZV
PEN
P1 TL ogranicznik mocy W1 LZ1 5
P2 TL ogranicznik mocy W1 LZ2 5
RS≤30 Ω
dz. nr 86/28
dz. nr 86/27

Z3319513
proj. KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
L1:L2:L3
F1-NH2 WTZ-2
F2-NH2 WTZ-2
R1-NH00
R2-NH00 WT-00 gG 40 A
PEN
P1 TL ogranicznik mocy W1 LZ1 5
P2 TL ogranicznik mocy W1 LZ2 5
RS≤5 Ω
I_k''=686 A
I_a=310 A
dz. nr 86/33
dz. nr 86/3

proj. kabel YAKXS 4x35 SE + S/tZn 25x4, obw. 01, l=12/17 m

proj. kabel YAKXS 4x120 SE + S/tZn 25x4, obw. 01, l=96/104 m

proj. kabel YAKXS 4x120 S + S/tZn 25x4, obw. 01, l=69/

Z3319517
proj. KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
L1:L2:L3
F1-NH2 WTZ-2
F2-NH2 WTZ-2
R1-NH00 bez wyposażenia
R2-NH00 WT-00 gG 40 A
PEN
P1 TL ogranicznik mocy W1 LZ1 5
P2 TL ogranicznik mocy W1 LZ2 5
RS≤30 Ω
dz. nr 86/24
dz. nr 86/23
P/25/029435/2
(12,5 kW)

Z3319516
proj. KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
L1:L2:L3
F1-NH2 WTZ-2
F2-NH2 WTZ-2
R1-NH00 WT-00 gF 63 A
R2-NH00 WT-00 gG 40 A
PEN
P1 TL ogranicznik mocy W1 LZ1 5
P2 TL ogranicznik mocy W1 LZ2 5
RS≤30 Ω
dz. nr 86/30
dz. nr 86/25

Z3319519
proj. P1-Rs/LZV/F
RBK-00 WT-00 gF 40 A
LZV
PEN
P1 TL ogranicznik mocy W1 LZ1 5
I_k''=771 A
I_a=150 A
ΔU=2,85%
RS≤30 Ω
dz. nr 86/29

proj. kabel YAKXS 4x120 SE + S/tZn 25x4, obw. 03, l=63/70 m

proj. kabel YAKXS 4x120 SE + S/tZn 25x4, obw. 03, l=88/96 m

proj. kabel YAKXS 4x35 S + S/tZn 25x4, obw. 03, l=8

ZR/F
P1 kWh W1 LZ1 5
P2 kWh W1 LZ2 5
dz. nr 229/29
dz. nr 229/27

4x35+S/tZn 25x4
w. 03, l=20 m

Z3303069
ZK-3/R/P-2
kWh
LZ 5
2 ETIMAT T 20 A
Pole pomiarowe – brak wyposażenia
RBK-00 WT-00 gF 40 A
LZV
PBD 2 WTZ-2
PBD 2 WTZ-2
PEN
RS≤30 Ω
dz. nr 229/24

proj. kabel YAKXS 4x120 SE + S/tZn 25x4, obw. 03, l=103/111 m

Podział Sieci
T-51326 obw. 200 / T-51020 obw. 200 /

Z3303068
ZK-1b/R/P-2/F
RBK-00 WT-00 gF 40 A
LZV
PEN
TL LZ 5
SLS Cs25
RS≤30 Ω
dz. nr 229/23

YAKXS 4x120+S/tZn 25x4 obw. 03, l=110 m

Z3303070
ZK-1b/R/P-2/F
kWh LZ 5
RBK-00 WT-00 gF 40 A
LZV
PEN
SLS Cs25
kWh LZ 5
RS≤30 Ω
dz. nr 229/22
dz. nr 229/20

YAKXS 4x120+S/tZn 25x4 obw. 03, l=66 m

Z3303071
ZK-1b/R/P-2/F
kWh LZ 5
RBK-00 WT-00 gF 40 A
LZV
PEN
SLS Cs25
TL LZ 5
RS≤30 Ω
dz. nr 229/18
dz. nr 229/16

YAKXS 4x120+S/tZn 25x4 obw. 03, l=60 m

Z3303072
ZK-3
L1:L2:L3
PBD 2 WT-1 gF 40 A
PBD 2
PBD 2
PEN
RS≤5 Ω

YAKXS 4x120+S/tZn 25x4 obw. 03, l=85 m

YAKXS 4x120+S/tZn 25x4 obw. 03, l=165 m

obw. 03
NH-2
WT-1 gF 100 A
I_{bmax}=100 A gF

T-5789
Jagatowo III
S_T=160 kVA

Z-203
ZK-1/P-2
kWh
SV3100 100 A
RBK 00 WT-00 gF 25 A
PBD 2 WT-1 gG 50 A
PEN
RBK 00
SV3100 100 A
TL
RS≤30 Ω
dz. nr 83/56
dz. nr 83/57

YAKY 4x25+S/tZn 25x4, obw. 200, T-51326, kier. Z-203

YAKXS 4x120+S/tZn 25x4 obw. 200, T-51326, l=51 m

YAKY 4x25+S/tZn obw. 200, T-51326, kie