Stan istniejący

Z3103229

PS

PEN

WT-1 gG 100A

WT-1 gG 160A

wlz

YAKY 4x120
kier. Z-503/T-1805

YAKY 4x120
kier. sł.502A
T-1805

YAKY 4x120
- 60m -

ZK-Św. Huberta 5

Proj. wymiana
Z3103229

KRSN-1/7R-NH2/F

3xWS 400-1-V
2xWS 160-1-V

L1;2;3

WT-1 gG 160A

WT-1 gF 250A

WT-1 gG 100A

PS

PEN

wlz
Św. Huberta 9

R<5Ω

YAKY 4x120
kier. Z-503/T-1805

YAKY 4x120
- 60m -

ZK-Św. Huberta 5

YAKY 4x120
- 128m -

ZK-Św. Huberta 9

YAKY 4x120
- 44m -

YAKY 4x120
kier. sł.502A
T-1805

Proj. Z2

KRSN-0/5R-NH2/F

5xWS 400-1-V
P/25/073/99 - 218,5kW

BUDYNEK dz.131/3

L1;2;3

WTN-2 gF 200A

PS PS

PEN

wlz

R<5Ω

proj. YAKXS 4x240, l=89m

ETAP

wg protokołu
konieczności

Stan istniejący

W-20436

wlz

WT-2/gG 250A

WT-2/gG 250A

WT-2/gG 63A

PEN

ZK-1
Św. Huberta 20/21

YAKY 4x120

YAKY 4x240
- 28m -

W-20440

YAKY 4x120
- 58m -

T-16747

"Matecznikowa"

L1;2;1;3

obw.1 obw.2 obw.3 obw.4 obw.5 obw.6 obw.7 obw.8 obw.9 obw.10

ZAŚLEPKA

WT-2 gG 315A

WT-2 gG 315A

WT-2 gF 250A

WT-2 gG 200A

WT-2 gF 200A

PEN

P/25/065499 - 196,5kW

kier. W-20438
YAKXS 4x240

kier. W-20436
YAKXS 4x240

kier. W-20720
YAKXS 4x120

kier. ZK-PP prowizorka budowlana
YAKXS 4x120

kier. W-20543
YAKXS 4x120

Proj. Z1

KRSN-00/4R-NH2/F

4xWS 400-1-V
P/25/066499 - 186,5kW

BUDYNEK dz.131/3, 13/4

L1;2;3

WTZ-2

WTN-2 gF 200A

PEN

wlz

R<5Ω

Proj. Z3

KRSN-0/5R-NH2/F

5xWS 400-1-V

L1;2;3

WTZ-2

WTN-2 gG 200A

PS

PEN

R<5Ω

ETAP II

T-Proj.

obw.1 obw.2

WT-2 gG 315A

WT-2 gG 315A

proj. YAKXS 4x240, l=33m

proj. YAKXS 4x240, l=42m

proj. YAKXS 4x240, l=201m

proj. YAKXS 4x240, l=13m

Tymczasowo, spięć
kable na 2V-kleman.

W-50649

WTZ-2

PEN

proj. YAKXS 4x240,
l=107m

Istn. kabel odpiąć w ZK i połączyć mufą z kablem projektowanym

T-16822

"Kartuska 298"

obw.1 obw.2

WT-2 gG 400A

WT-2 gF 400A

YAKY 4x240
- 140m -

YAKY 4x240
- 140m -

Wg. odrębnego etapu

pozostawić zapas.

ZN/10296/3131MZI/2023/2304354/1 etap II

ELEN s.c. KARBOWSKI DŁUGOŃSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel. 602735927, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV	
Temat rysunku	Schemat sieci nn-0,4kV	
Inwestor	**ENERGA-OPERATOR S.A.** ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk	skala
Lokalizacja	Gdańsk - ul. Kartuska	10.2026
Projektował	mgr inż. Piotr Karbowski upr. bud. 86/Gd/01 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	RYS. NR
Sprawdził	inż. Michał Długoński upr. bud. POM/0015/POOE/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	E-2