BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I PROJEKTOWYCH
"KODEM" Sp. z o.o.

83-000 Pruszcz Gdański, Aleja Ks. Józefa Wałąga 1/1e NIP 593-010-05-20
tel.517-383-280 e-mail: dariusz@kodem.eu www.geodetatrojmiasto.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Województwo: pomorskie [22]
Powiat: m. Gdynia [2262]
Gmina: M. Gdynia [226201_1]
Obręb: CISOWA [0012]
Nazwa obiektu: Gdynia ul. Kcyńska, dz. 2463
ID: PND.6640.1678.2025
Układ odniesienia:
poziomy - PL-2000 strefa 6 (18°)
wysokościowy - PL-EVRF2007-NH
Kierownik prac: inż. Dariusz Mazurek, upr. 23923
Prace polowe: inż. Dariusz Mazurek, upr. 23923
Prace kameralne: mgr inż. Justyna Ługiewicz, upr. 24014
Mapę sporządzono dnia 02.10.2025 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
Mapa zawiera projektowane sieci i urządzenia, które były przedmiotem narad koordynacyjnych (o ile istnieją w obszarze aktualizacji).
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi:
- ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach obszaru, który był przedmiotem aktualizacji,
- stanu prawnego granic nieruchomości.

oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

informacja dodatkowa: oznaczenie granic ewidencyjnych, dla których atrybuty bazy EGiB wskazują na brak spełnienia wymogów dokładnościowych.

POUCZENIE: Oświadczenie jest równoważne z klauzulą urzędową, mapa może być wykorzystana w procesie budowlanym art. 1, pkt. 12, 1) Ustawy z dn. 30 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 782 (o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw)

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PND.6640.1678.2025
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący zasób:	PREZYDENT MIASTA GDYNI
Wykonawca prac geodezyjnych:	BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I PROJEKTOWYCH "KODEM" SP. Z O. O.
Protokół pozytywnej weryfikacji:	nr: PND.6640.1678.2025_27145 z dn. 03-10-2024
Kierownik prac geodezyjnych:	inż. Dariusz Mazurek upr. nr 23923

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Dariusz Mazurek
uprawnienia nr 23923
tel. 517-383-280, dariusz@kodem.eu

UWAGI:
1. Kable nn-0,4kV układać na głębokości 0,7m (mierzonej od górnej krawędzi kabla) względem rzędnych rzeczywistych lub rzędnych docelowych (jeżeli zostały przedstawione na mapie) z wyjątkiem:
   - miejsc w których prace prowadzone są metodą bezwykopową - wymagana głębokość zgodna z ustaleniami szczegółowymi
   - terenów oznaczono jako użytek rolny z wyłączeniem obszarów wydzielonych jako droga wewnętrzna- wymagana głębokość 1,1m (mierzona od górnej krawędzi kabla)
2. Wraz z kablami nn-0,4kV układać ocynkowaną taśmę stalową S/tZn 25x4.
3. Na skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem technicznym prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy uwzględnić zapisy załączonych do projektu uzgodnień.
4. Na skrzyżowaniach z drogami, wjazdami na posesje oraz przy skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem technicznym kable układać w rurach osłonowych.
5. Zachować określone przepisami odległości projektowanych kabli od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu.
6. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudować do stanu pierwotnego z uwzględnieniem wymagań zawartych w załączonych do projektu uzgodnieniach.

LEGENDA:
- proj. rura osłonowa
- proj. złącze kablowe nn 0,4kV
- proj. kabel nn 0,4kV
- proj. mufa kablowa nn0,4kV
- L1- długość trasy/ L2- długość montażowa i majątkowa
- nr złącza/ ilość majątkowa
- oznaczenie nieruchomości na proj. trasie

Za zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem.

Proj. 2 x NA2XY(YAKXS) 4x120 SE S/tZn 25x4, l=2/2x6m

Proj. Z1/1 złącze manewrowe proj. KRSN-00/4F-NH2/F proj. Ru ≤30Ω P/25/031985

Proj. 2 x mufa SRN4 70-120 Z120

Proj. 2 x rura osłonowa typu SRS, l=2x2m kl. 10 - wykop otwarty

Proj. NA2XY(YAKXS) 4x120 SE S/tZn 25x4, l=1/5m

FORTE ENERGETYKA	INWESTOR	Energa-Operator S.A 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Biuro Projektowe FORTE Sandra Kaczmarek 81-159 Gdynia, ul. Żeliwna 5B/1, NIP: 9581575697		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
ZN/7762/3232MZI/2025/2503140		
RYSUNEK NR. E-01	SKALA 1:500	02.2026
PROJEKT PRZYŁĄCZA KABLOWEGO nn 0,4kV		
LOKALIZACJA:		
m. GDYNIA ul. Kcyńska	gm. Gdynia	dz. nr 2463
ADRES INWESTYCJI:		
obręb 226201_1.0012.	dz. nr 2468/3, 2463	
PROJEKTOWAŁ: Jarosław Reut	UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08 upr.bud.do projektowania,nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznej	