Szczytno, dnia 17.10.2024 r.

Inwestycyjne Biuro Elektroenergetyki
MEGAPRO
Mariusz Miechowicz
ul. Czarnieckiego 17
11-041 Olsztyn

URZĄD GMINY SZCZYTNO
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
tel. 89 623 25 91

Inwestor:
ENERGA – OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Nasz znak: **RR-SB.7230.3.134.2024**

dotyczy: uzgodnienia na etapie projektowania lokalizacji linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV w drodze wewnętrznej działka ***nr 35/4*** *w msc. Szczycionek, gm. Szczytno.*

Wójt Gminy Szczytno, działając w imieniu Gminy Szczytno, w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2024 r. Pana Mariusza Miechowicz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Inwestycyjne Biuro Elektroenergetyczne MEGAPRO, adres: ul. Czarnieckiego 17, 11-041 Olsztyn, posiadającego pełnomocnictwo z dnia 01.10.2023 r. oraz pełnomocnictwo z dnia 01.10.2024 r. spółki Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, NIP 583-000-11-90, informuje, że:

wyraża zgodę

na lokalizację linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV w drodze wewnętrznej działka **nr 35/4** w msc. Szczycionek w celu zasilenia zespołu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

1.Lokalizacja linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV musi być zgodna z § 97 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) oraz warunkami technicznymi przyłączenia.

2. Projekt linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV musi sporządzić projektant posiadający uprawnienia do projektowania sieci i instalacji elektroenergetycznych.

3. W celu uzyskania zezwolenia na wejście z robotami w drogę wewnętrzną inwestor zobowiązany jest do zwrócenia się do Urzędu Gminy Szczytno na 30 dni przed zamiarem przystąpienia do wykonania robót z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na zajęcie drogi wewnętrznej.

4. Na podstawie złożonego wniosku sporządzona zostanie umowa, w której określone zostaną warunki prowadzenia robót w działce gminnej, termin wykonania robót oraz określona zostanie technologia przywrócenia działki do stanu poprzedniej używalności po wykonanych robotach. Stroną umowy jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora może występować osoba lub podmiot przez niego upoważniony (pełnomocnictwo). W umowie określone zostaną również stawki opłat za zajęcie drogi wewnętrznej.

5. Właściciel linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV na etapie wykonawstwa na 60 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót zobowiązany jest również do zawarcia porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania

drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działka **nr 35/4** w miejscowości **Szczycionek,** gm. Szczytno.

6. Roboty przy budowie linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV oraz oznakowanie należy wykonywać zgodnie z prawem budowlanym i normami branżowymi.

7. Projektowany kabel energetyczny należy ułożyć w całości w rurze osłonowej w odległości do 0,5 metra od granicy pasa drogi wewnętrznej dz. nr 35/4 obręb Szczycionek.

8. **Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w drodze wewnętrznej oraz na umieszczenie w drodze wewnętrznej urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego, o które właściciel sieci kablowej powinien wystąpić do zarządcy drogi.**

9. Integralną częścią niniejszego zezwolenia/uzgodnienia będą w/w umowy/porozumienia stanowiące uzupełnienie uzgodnienia. W przypadku nie zawarcia umów/porozumienia przez inwestora/właściciela kabla energetycznego przed przystąpieniem do realizacji zadania niniejsze zezwolenie wygasa.

10. **Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będą tego wymagały to przełożenie urządzenia nastąpi na koszt właściciela sieci.**

Warunki podane powyżej ważne są przez okres trzech lat. Nieprzestrzeganie w/w warunków spowoduje nieważność niniejszego uzgodnienia.

Zapoznałem się z treścią informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Urząd Gminy Szczytno, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego uzgodnienia.

WÓJTA GMINY SZCZYTNO
Godlewski
KIEROWNIK REFERATU
ROZWOJU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1.Adresat.

2.aa.

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczonym przebiegiem projektowanej inwestycji.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

URZĄD GMINY SZCZYTNO
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
tel. 89 623 25 91

Szczytno, dnia 25.10.2024 r.

Nasz znak: RR-SB.7230.3.134.2024

SPROSTOWANIE Z DNIA 25.10.2024 R.

Dotyczy: *uzgodnienia na etapie projektowania lokalizacji linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV w drodze wewnętrznej działka* ***nr 35/4*** *w msc. Szczycionek, gm. Szczytno.*

Wójt Gminy Szczytno informuje, że dokonuje sprostowania punktu 7 uzgodnienia z dnia 17.10.2024 r Nr RR-SB.7230.3.134.2024 które otrzymuje następujące brzmienie:

7. Projektowany kabel energetyczny należy umieścić w odległości do 0,5 metra od granicy pasa drogi wewnętrznej dz. nr 35/4 obręb Szczycionek a pod zjazdami i w poprzek drogi wykonawca zobowiązany jest ułożyć kabel w rurze osłonowej. Zakres prac wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym załączonym do uzgodnienia z dnia 17.10.2024 r.

Zmiana dotyczy sposobu ułożenia projektowanej linii kablowej.

GMINA SZCZYTNO
Mariusz Sadlowski
KIEROWNIK REFERATU
ROZWOJU LOKALNEGO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. aa.

URZĄD GMINY SZCZYTNO
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
tel. 89 623 25 91

Szczytno, dnia 12.11.2024 r.

Nasz znak: RR-SB.7230.3.134.2024

SPROSTOWANIE Z DNIA 12.11.2024 R.

Dotyczy: *uzgodnienia na etapie projektowania lokalizacji linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowych nn 0,4 kV w drodze wewnętrznej działka* ***nr 35/4*** *w msc. Szczycionek, gm. Szczytno.*

Wójt Gminy Szczytno informuje, że dokonuje sprostowania uzgodnienia z dnia 17.10.2024 r Nr RR-SB.7230.3.134.2024 w zakresie przedmiotu uzgodnienia:

W przedmiotowym uzgodnieniu zawarto informację:
O wyrażeniu zgody na *lokalizację linii kablowej SN 15 kV oraz* ***linii kablowej*** *nn 0,4 kV w drodze wewnętrznej działka* ***nr 35/4*** *w msc. Szczycionek, gm. Szczytno.*

Prawidłowe brzmienie uzgodnienia:
Wyraża zgodę na *lokalizację linii kablowej SN 15 kV oraz* ***linii kablowych*** *nn 0,4 kV w drodze wewnętrznej działka* ***nr 35/4*** *w msc. Szczycionek, gm. Szczytno.*

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. aa.