Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

Załącznik nr 1 do Pisma Organizacyjnego Dyrektora Generalnego Oddziału nr 6/2024 z dnia 06.12.2024 r

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/81/2503331

Nazwa i adres obiektu: Słupsk, ul. Owocowa

Praca: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15 i 0,4 kV w celu zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych dwulokalowych

Prace na nn:

1. Winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Prace w których występuje brak możliwości alternatywnego zasilania z sieci należy zastosować agregat.
3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie.

I. **Warunki wykonania prac:**

a) dopuszczenie do prac na sieci nn realizuje:
WYKONAWCA ☐ WUS..... ☐

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów
TAK ☐ NIE ☐

c) Agregat z obsługą zapewnia:
WYKONAWCA ☐ EOP ☐

- Ilość..... .....moc.....
- Ilość.....moc.....
- Ilość.....moc.....

- Ilość.....moc.....
- Ilość.....moc.....
- Ilość.....moc.....

II. **Prace na SN, bądź SN i nn:**

Warunki wykonania prac:

a) Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA ☐ WUS..... ☒

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
TAK ☐ NIE ☒

c) Agregat z obsługą zapewnia:
WYKONAWCA ☐ EOP ☐

- Ilość.....moc.....
- Ilość.....moc.....
- Ilość.....moc.....
- Ilość.....moc.....

- Ilość.....moc.....
- Ilość.....moc.....
- Ilość.....moc.....
- Ilość.....moc.....

III. **Orientacyjny czas wykonywania prac na sieci**

- ilość wyłączeń: 1 szt
- czas wyłączeń: 6 h

IV. **Uwagi:**

.....

.....

Sporządził
Pracownik MZE:

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją
Tomasz Żydzianowski

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X