Pow. M.Słupsk
M. Słupsk 226301_1
Obr. 0004
dz.48/11
ul. Owocowa
skala 1:500

Mapa do celów projektowych
Sporządzona przez: Usługi Geodezyjno-Informatyczno-Kredytarskie Leszek Warzeć
Wykonana dn.31.03.2025r
kier.rob.geod.mgr inż.Mikołaj Moszowski
numer uprawnień 12351

GK.DGK.6640.725.2024

Mapa wykonana w układzie współrzędnych płaskich "2000strefa 6/16"
oraz w układzie wysokościowym PL-EVRF2007_NH
Mapa wykonana została bez ustalenia
obciążeń służebnościami gruntowymi
ujawnionymi w księgach wieczystych
W zakresie mapy znajdują się punkty osnowy geodezyjnej[trig.] objęte ochroną : 622/2131146850

zakres aktualizacji

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny zbiorowe zwymiarowany jednoczesnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.DGK.6640-725-2024
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Słupsk
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno-Informatyczno-Kredytarskie 76-251 Kobylnica ul.St. Mikołajczyka 16
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Pozytywny protokół weryfikacji GK.DGK.6640.725.2024_12370 z dn. 01.04.2025
Imię, nazwisko, nr uprawnień kierownika prac	Mikołaj Moszowski Nr uprawnień 12351

OZNACZENIA:

- proj. linie kablowe 0,4kV NA2XY(YAKXS) 4x240mm² w rurach osłonowych Ø160mm
- proj. szafki kablowe 0,4kV / rozdzielcze
- proj. przyłącza kablowe 0,4kV NA2XY(YAKXS) 4x120mm², 4x70mm² w rurach osłonowych Ø110mm
- proj. szafki kablowo-pomiarowe 0,4kV
- proj. stacja transformatorowa 15/0,4kV/V MRw-bpp 20/2x630-4 kontenerowa
- proj. linie kablowe 15kV XRUHAKXS1 3x1x70/25mm² 12/20kV w rurach osłonowych Ø160mm

ETAP 1
Warunki przyłączenia do sieci:
P/25/056782

ETAP 2
Warunki przyłączenia do sieci:
P/25/056785

ETAP 3
Warunki przyłączenia do sieci:
P/25/056804

ETAP 4
Warunki przyłączenia do sieci:
P/25/056805

GK.DGK.6640.725.2024

proj. szafka 0,4kV rozdzielcza nr Z5611004
proj. szafka 0,4kV rozdzielcza nr Z5611021
proj. szafka 0,4kV rozdzielcza nr Z5611035
proj. szafka 0,4kV rozdzielcza nr Z5611054
proj. szafka 0,4kV rozdzielcza nr Z5611053
proj. szafka 0,4kV rozdzielcza nr Z5610995
proj. szafka 0,4kV rozdzielcza nr Z5611014
proj. szafka 0,4kV rozdzielcza nr Z5611025
proj. szafka 0,4kV rozdzielcza nr Z5611043

S2/A S2/B S2C S2/D S2/E S2/F
S4/C S4/B S4/A
S6/B S6/A
S1/A S1/B S1C S1/D S1/E S1/F
S3/B S3/A
S5C S5/B S5/A
S8/A S8/B S8/C S8/D S8/E S8/F
S10/B S10/A
S7/A S7/B S7/C S7/D S7/E S7/F
S9/B S9/A
S11/A S11/B
S13/B S13/A
S12/B S12/A
S15/A S15/B S15/C S15/D S15/E S15/F
S14/A S14/B S14C S14/D S14/E S14/F
S17/B S17/A
S16/C S16/B S16/A
S19/B S19/A
S18/C S18/B S18/A
S21/A S21/B S21/C S21/D S21/E S21/F
S20/A S20/B S20C S20/D S20/E S20/F

proj. linie kablowe 0,4kV (LINIE GŁÓWNE nn) NA2XY(YAKXS) 4x240mm² w rurach ochronnych DVR/HDPE160mm (szczegóły wg rys PT_03)

proj. linie kablowe 0,4kV (PRZYŁĄCZA nn) NA2XY(YAKXS) 4x120mm², 4x70mm² w rurach ochronnych DVR/HDPE110mm (szczegóły wg rys PT_04 - PT_07)

PROJ. STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4kV/V // 2x630kVA MRw-bpp 20/2x630-4 nr T561625 SŁUPSK ESTOŃSKA-DUŃSKA

proj. linia kablowa 15kV XRUHAKXS1 3x1x70/25mm² 12/20kV L = 2x 35/40m - Lc = 80m w rurach ochronnych DVR/HDPE160mm

istn. linia napowietrzna 15kV AFL 3x70mm² do demontażu na odcinku: od istn. słupa 15kV nr 4 do proj. słupa 15kV nr 5 wg odrębnego opracowania OBMKO/81/25095

proj. linia kablowa 15kV XRUHAKXS1 3x1x70/25mm² 12/20kV L = 441/480m wg odrębnego opracowania OBMKO/81/25095

PROJ. słup 15kV nr 5 wg odrębnego opracowania OBMKO/81/25095

istn. słup 15kV nr 5 do demontażu wg odrębnego opracowania OBMKO/81/25095

Zakres opracowania ETAP 1 + ETAP 2

Owocowa

Oświadczam, że niniejszy projekt wykonano na kopii sporządzonej z oryginalnym mapy do celów projektowych zertyfikat weryfikacji: 6640.725.2024_12370 z dn. 01.04.2025

SKALA: 1:500
Nr ew. PZT_01
Nr arch. 2025/0333

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Ł. CAŁKA
Nr uprawn. POM/0254/PWOD/16
Data 04.2025

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. R. CHOJNOWSKI
Nr uprawn. POM/0998/PWOD/13
Data 04.2025

OPRACOWAŁ: tech. K. KRAJEWSKI
Nr uprawn.
Data 2025

ZAMAWIAJĄCY: TDP ENTEST Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 76-200 Słupsk
WYKONAWCA: ENERGA-OPERATOR SA GDAŃSK, W POZNAŃU ul. Kraska 8, 61-519 Poznań
Biuro Projektowe Poznań
ul. Kraska 8, 61-519 Poznań
tel. 61 8561 [illegible]

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU