URZĄD GMINY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel. 089-512 01 60, fax 89 512 01 24
NIP 739-10-28-821, Regon 000535592

Dywity, dnia 11.12.2025 r.

GK.7230.214.1.2025.JA

Elhant
Sebastian Żmuda
ul. Żołnierska 22/6
10-561 Olsztyn

działające w imieniu inwestora:

ENERGA – OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

UZGODNIENIE

Odpowiadając na pismo z dnia 22.10.2025 r. oraz prowadzoną w dalszym etapie korespondencję Pana Sebastiana Żmudy, reprezentującego firmę Elhant z siedzibą ul. Żołnierska 22/6, 10-561 Olsztyn, działającego w imieniu ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn informuję, że uzgadniam lokalizację projektowanej elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w pasie drogi publ. na dz. nr 426, 429, 467, obręb Myki, gm. Dywity w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Mykach, gm. Dywity, zgodnie z załącznikiem graficznym oraz pod następującymi warunkami:

1. Wszelkie zmiany lokalizacji urządzeń należących do inwestora wynikłe w trakcie realizacji inwestycji wymagają ponownego ich uzgodnienia z zarządcą drogi.
2. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszym uzgodnieniu nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. Celem uzyskania zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem zgodnie z Zarządzeniem nr 54 Wójta Gminy Dywity z dnia 22 czerwca 2016 r. Prowadzenie robót w pasie drogowym będzie wymagało zawarcia umowy dzierżawy terenu na czas trwania prac.
3. Zgoda właściciela nieruchomości wyrażona w niniejszym uzgodnieniu jest równoznaczna z zezwoleniem na dysponowanie nieruchomością dz. nr **426, 429, 467**, obręb Myki, gm. Dywity na cele budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).
4. W przypadku występowania drzewostanu należy wykonać inwentaryzację roślinności i przedstawić zarządcy drogi.
5. Po wykonaniu robót należy zagęścić grunt w wykopie oraz odtworzyć poszczególne warstwy gruntu pobocza drogi i nawierzchni jezdni.
6. Uzgodnienie jest ważne 3 lata.

Z up. WÓJTA
Waldemar Szydlik
SEKRETARZ GMINY

Załącznik:
Planowany projekt zagospodarowania terenu

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity (89) 524 76 60, (89) 524 76 58

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Paweł Olszewski

URZĄD GMINY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel. 089-512 01 60, fax 89 512 01 24
NIP 739-10-28-821, Regon 000535592

Załącznik do uzgodnień
nr GK.7230.214.2025.JA
z dnia 11.12.2025 r.
INSPEKTOR
Anna Jończyk

Proj. sieć kablowa nN 0,4kV
wg oddz. oprac.

rura fi 160
Proj. złącza kablowo-pomiarowe

Proj. słupowa stacja transformatorowa
SN/nN 15/0,4 kV,
proj. uziom stacji

rury fi 160

rura fi 160

proj. linia kablowa nN
do usunięcia z zasobów ZUDP

proj. stacja słupowa SN/nN
do usunięcia z zasobów ZUDP

rury fi 160

proj. linia kablowa nN
do usunięcia z zasobów ZUDP

Proj. P3-Rs/LZV/LZR/F
wg oddz. oprac. OBI 2400471

Proj. sieć kablowa nN 0,4kV
wg oddz. oprac. OBI 2400471

Proj. sieć kablowa nN 0,4kV
wg oddz. oprac. OBI 2400471

Proj. złącze kablowo-pomiarowe

Proj. sieć kablowa nN 0,4kV
wg oddz. oprac. OBI 2400471

rury fi 160

rury fi 160

Proj. złącze kabl-pomiarowe
wg oddz. oprac. OBI 2400471

rura fi 160

Proj. złącze kabl-pomiarowe

Proj. złącze kablowo-pomiarowe

proj. linia kablowa SN
do usunięcia z zasobów ZUDP

Proj. złącze kablowo-pomiarowe

Proj. złącze kablowo-pomiarowe

rury fi 160
Proj. złącze kablowo-pomiarowe

rura fi 160

proj. linia kablowa SN
do usunięcia z zasobów ZUDP

proj. słup SN 15kV
z uziomem

LEGENDA:
- proj. linia kablowa SN 15 kV
- proj. linia kablowa nN 0,4kV
- proj. złącze kablowo-pomiarowe

Uwaga:
1) Wszystkie odcinki kabli w drodze (na skrzyżowaniu oraz przejścia w poprzek) projektuje się w rurze osłonowej sztywnej fi 160

ELHANT
SEBASTIAN ŻMUDA
ul. Żołnierska 22/6, 10-561 Olsztyn

INWESTOR:
ENERGA OPERATOR SA,
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

OBIEKT: Sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV w m. Myki, gm. Dywity

Skala: ELEKTRYCZNA
Arkusz: 47 (8870)
Skala: 1:500
Nr rys: E1

TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Sebastian Żmuda
upr. nr WAM/0080/PWOE/13

URZĄD GMINY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel. 089 524 76 60
NIP 739-10-28-821, Regon 000535592

Dywity, dnia 29.05.2026 r.

GK.7230.214.1.2025.JA

Elhant
Sebastian Żmuda
ul. Żołnierska 22/6
10-561 Olsztyn

działające w imieniu inwestora:

ENERGA – OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

UZUPEŁNIENIE

uzgodnienia nr GK.7230.214.1.2025.JA z dnia 11.12.2025 r. w sprawie lokalizacji projektowanej elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w pasie drogi, stanowiącej dz. nr 426, 429, 467, obręb Myki, gm. Dywity, w celu zasilenia budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w Mykach, gm. Dywity

1. W uzgodnieniu z dnia 11.12.2025 r., sygnatura GK.7230.214.1.2025.JA, w punkcie 2. dodaje się:

   Umieszczenie urządzeń będzie wymagało ustanowienia służebności przesyłu na rzecz zainteresowanego przedsiębiorcy przesyłowego, o które wnioskuje Inwestor w momencie występowania o dzierżawę pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

2. Pozostała treść uzgodnienia nie ulega zmianie.

Z up. WÓJTA
Waldemar Szydlik
SEKRETARZ GMINY

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity (89) 524 76 60, (89) 524 76 58