WÓJT GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
woj. warmińsko-mazurskie

Dywity, dnia 11.12.2025 r.

GK.7230.214.2025.JA

DECYZJA

o zezwoleniu na lokalizację elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV oraz nN 0,4 kV w pasie drogi publicznej na dz. nr 27/9, 28/13, 28/19, 28/21, 32, 66/9, 66/10, 456, obręb Myki, gm. Dywity w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Myki, gm. Dywity.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.10.2025 r. oraz prowadzonej na dalszym etapie korespondencji Pana Sebastiana Żmudy, reprezentującego firmę Elhant z siedzibą ul. Żołnierska 22/6, 10-561 Olsztyn, działającego w imieniu ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, NIP 583-000-11-90, KRS 0000033455

ZEZWALAM

na lokalizację elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV oraz nN 0,4 kV w pasie drogi publ. na dz. nr 27/9, 28/13, 28/19, 28/21, 32, 66/9, 66/10, 456, obręb Myki, gm. Dywity w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Mykach, gm. Dywity, pod następującymi warunkami:

1. Sieć elektroenergetyczną zlokalizować zgodnie z opracowaniem graficznym, które jest integralną częścią niniejszej decyzji.
2. **Wszystkie przejścia przez pas drogowy linii kablowej lokalizowane prostopadle do pasa jezdni należy zabezpieczyć rurą osłonową.**
3. Wszelkie zmiany lokalizacji urządzeń należących do inwestora wynikłe w trakcie realizacji inwestycji wymagają ponownego ich uzgodnienia z zarządcą drogi.
4. Jeżeli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi zajdzie konieczność przełożenia posadowionych urządzeń, właściciel urządzeń własnym kosztem i staraniem dokona ich przełożenia w taki sposób, aby nie kolidowały z przebiegiem drogi i nie utrudniały prac związanych z wybudowaniem, przebudową lub remontami drogi.
5. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji jest równoznaczna z zezwoleniem na dysponowanie nieruchomością, tj. dz. nr **27/9, 28/13, 28/19, 28/21, 32, 66/9, 66/10, 456, obręb Myki, gm. Dywity** na cele budowlane.
6. W celu uzyskania zgody na wejście z robotami w pas drogowy oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, inwestor winien się zwrócić z wnioskiem do UG Dywity, określając w nim:
   - powierzchnię i okres zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
   - powierzchnię i okres umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

6.1. Teren budowy należy pozostawić w stanie niepogorszonym.

6.2. Rozpoczęcie robót należy zgłosić w Referacie Gospodarki Komunalnej pok. 35, celem dokonania odbioru terenu przed rozpoczęciem robót i ustalenia terminu odbioru terenu po zakończeniu robót.

6.3. Po wykonaniu robót należy zagęścić grunt w wykopie oraz odtworzyć poszczególne warstwy gruntu pobocza drogi i nawierzchni jezdni.

7. W przypadku występowania drzewostanu należy wykonać inwentaryzację roślinności i przedstawić zarządcy drogi.
8. Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu wymaganego prawem pozwolenia, o ile wymaga tego Prawo budowlane.

Stosownie do art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia do organu wydającego decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie cz. III, ust. 44, kol. 4, pkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).

WÓJT GMINY DYWITY

Z up. WÓJTA
Waldemar Szydlik
SEKRETARZ GMINY

Załącznik:
Plan zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1. Pan Sebastian Żmuda, Elhant, ul. Żołnierska 22/6, 10-561 Olsztyn
2. A/a

Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity (89) 524 76 60, (89) 524 76 58

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Paweł Olszewski

URZĄD GMINY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel. 089-512 01 60, fax 89 512 01 24
NIP 739-10-28-821, Regon 000535592

Załącznik do decyzji
nr GN.7230.214.2025.JB
z dnia 11.12.2025 r.

INSPEKTOR
Anna Jończyk

Proj. sieć kablowa nN 0,4kV /
wg oddz. oprac.
rura fi 160
Proj. złącza kablowo-pomiarowe
Proj. słupowa stacja transformatorowa
SN/nN 15/0,4 kV,
proj. uziom stacji
rury fi 160
rura fi 160
proj. linia kablowa nN
do usunięcia z zasobów ZUDP
proj. stacja słupowa SN/nN
do usunięcia z zasobów ZUDP
rury fi 160
Proj. P3-Rs/LZV/LZR/F
wg oddz. oprac. OBI 2400471
proj. linia kablowa nN
do usunięcia z zasobów ZUDP
Proj. sieć kablowa nN 0,4kV
wg oddz. oprac. OBI 2400471
Proj. sieć kablowa nN 0,4kV
wg oddz. oprac. OBI 2400471
Proj. złącze kablowo-pomiarowe
Proj. sieć kablowa nN 0,4kV
wg oddz. oprac. OBI 2400471
Proj. załcze kabl-pomiarowe
rury fi 160
rury fi 160
Proj. złącze kabl-pomiarowe
wg oddz. oprac. OBI 2400471
proj. linia kablowa SN
do usunięcia z zasobów ZUDP
Proj. złącze kablowo-pomiarowe
Proj. złącze kablowo-pomiarowe
Proj. złącze kablowo-pomiarowe
rury fi 160
Proj. złącze kablowo-pomiarowe
rura fi 160
proj. linia kablowa SN
do usunięcia z zasobów ZUDP
proj. słup SN 15kV
z uziomem

LEGENDA:
- proj. linia kablowa SN 15 kV
- proj. linia kablowa nN 0,4kV
- proj. złącze kablowo-pomiarowe

Uwaga:
1) Wszystkie odcinki kabli w drodze (na skrzyżowaniu oraz przejścia w poprzek) projektuje się w rurze osłonowej sztywnej fi 160

ELHANT SEBASTIAN ZMUDA ul. Żołnierska 22/6, 10-561 Olsztyn	INWESTOR: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Tawina 8, 10-950 Olsztyn	
OBIEKT:	Sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV w m. Myki, gm. Dywity	Branża: ELEKTRYCZNA
		Data: 07.2025r.
		Skala: 1:500
TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna	Nr rys: E1
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Sebastian Zmuda upr. nr WAM/9080/PWOE/11	